Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16083069

Конкурстың № 15565839-1
Конкурстың атауы "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ ШЖҚ "Мұғалжар аудандық ауруханасы" МКК үшін орталықтандырылған оттегімен жабдықтау станциясын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-10-20 16:33:02 дейін 2025-10-22 16:33:02
Ұйымдастырушының атауы "Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	230440045328	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, будет ли перенесен договор на 2026 год и увеличены сроки поставки? К сожалению в этом году поставку осуществить не представляется возможным.	2025-10-21 13:07:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика №1066 от 24.10.2025 года. Перенос сроков поставки и пролонгация договора на 2026 год не представляются возможными, поскольку проект относится к плану закупок текущего года.

2	170640014490	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, прошу дать разъяснения по поводу трубопровода. В технической документации не указаны: 1. Длина кислородного трубопровода 2. Имеется ли проект кислородного трубопровода. 3. Место размещения модуля кислородной станции.	2025-10-21 16:03:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика №1066 от 24.10.2025 года. Длина кислородного трубопровода не указана, поскольку данный параметр определяется индивидуально и зависит от выбранного завода-изготовителя и технических характеристик оборудования, предлагаемого поставщиком. После подбора конкретной модели станции и утверждения её технических параметров длина трубопровода рассчитывается исходя из фактической схемы подключения на объекте. Проект кислородного трубопровода на текущем этапе не предусмотрен. Его разработка и согласование возможны после определения технического решения и характеристик оборудования, предложенного поставщиком в составе тендерного предложения. Место размещения модуля кислородной станции планируется на открытой площадке на расстоянии не более 40 метров от здания. Конкретное расположение будет определено после выбора завода-изготовителя и уточнения технических характеристик оборудования. При этом окончательная схема размещения и подключения будет согласована с учётом требований производителя, условий площадки и действующих строительных и санитарных норм.

3	100640006962	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В ТС указано-Система трубопроводов-1 комплект. Нам необходимо знать: сколько метров, сколько фитингов, какой материал (медь, нержавеющая сталь)?	2025-10-22 15:56:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика №1066 от 24.10.2025 года. В технической спецификации указание "Система трубопроводов - 1 комплект" подразумевает поставку полного комплекта трубопроводов для кислородной станции. Это включает все необходимые материалы, в том числе трубы, фитинги, соединительные элементы и аксессуары, необходимые для монтажа и ввода системы в эксплуатацию, определяется индивидуально и зависит от выбранного завода-изготовителя и технических характеристик оборудования, предлагаемого поставщиком.
4	170640014490	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! Прошу Вас убрать данный пункт с технической спецификации - " Конструкция должна обеспечивать высокий выход кислорода при минимальном энергопотреблении — не более 1,3 кВт·ч на каждый 1 м³ произведённого кислорода" Так-как кислородная станция в модуле имеет различное оборудования для поддержание климатических условий, например - летом используется только система кондиционирования и охлаждения воздуха, а зимой используются конвекторные взрывозащищённые обогреватели. данные системы имеют различные показатели потребления электричества и нет возможности рассчитать и сбалансировать энергопотребление.	2025-10-21 16:12:27	Отклонить замечания	Согласно письма Заказчика №1066 от 24.10.2025 года. Просим внимательно ознакомиться с конкурсной документацией. Указанный в технической спецификации пункт — «Конструкция должна обеспечивать высокий выход кислорода при минимальном энергопотреблении — не более 1,3 кВт·ч на каждый 1 м³ произведённого кислорода» — относится исключительно к генератору кислорода, а не ко всей кислородной станции в модуле. Данный показатель является технической характеристикой генератора и не зависит от времени года либо климатических условий эксплуатации оборудования.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Управления Каратаева Амангул Жанбырбаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16083069

№ конкурса 15565839-1
Название конкурса Приобретение станции централизованного кислородоснабжения для ГКП "Мугалжарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-10-20 16:33:02 по 2025-10-22 16:33:02
Наименование организатора ГУ "Управление по государственным закупкам Актюбинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	230440045328	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, будет ли перенесен договор на 2026 год и увеличены сроки поставки? К сожалению в этом году поставку осуществить не представляется возможным.	2025-10-21 13:07:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика №1066 от 24.10.2025 года. Перенос сроков поставки и пролонгация договора на 2026 год не представляются возможными, поскольку проект относится к плану закупок текущего года.

2	170640014490	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, прошу дать разъяснения по поводу трубопровода. В технической документации не указаны: 1. Длина кислородного трубопровода 2. Имеется ли проект кислородного трубопровода. 3. Место размещения модуля кислородной станции.	2025-10-21 16:03:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика №1066 от 24.10.2025 года. Длина кислородного трубопровода не указана, поскольку данный параметр определяется индивидуально и зависит от выбранного завода-изготовителя и технических характеристик оборудования, предлагаемого поставщиком. После подбора конкретной модели станции и утверждения её технических параметров длина трубопровода рассчитывается исходя из фактической схемы подключения на объекте. Проект кислородного трубопровода на текущем этапе не предусмотрен. Его разработка и согласование возможны после определения технического решения и характеристик оборудования, предложенного поставщиком в составе тендерного предложения. Место размещения модуля кислородной станции планируется на открытой площадке на расстоянии не более 40 метров от здания. Конкретное расположение будет определено после выбора завода-изготовителя и уточнения технических характеристик оборудования. При этом окончательная схема размещения и подключения будет согласована с учётом требований производителя, условий площадки и действующих строительных и санитарных норм.

3	100640006962	Запрос о разъяснении КД	В ТС указано-Система трубопроводов-1 комплект. Нам необходимо знать: сколько метров, сколько фитингов, какой материал (медь, нержавеющая сталь)?	2025-10-22 15:56:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика №1066 от 24.10.2025 года. В технической спецификации указание "Система трубопроводов - 1 комплект" подразумевает поставку полного комплекта трубопроводов для кислородной станции. Это включает все необходимые материалы, в том числе трубы, фитинги, соединительные элементы и аксессуары, необходимые для монтажа и ввода системы в эксплуатацию, определяется индивидуально и зависит от выбранного завода-изготовителя и технических характеристик оборудования, предлагаемого поставщиком.
4	170640014490	Замечание к КД	Добрый день! Прошу Вас убрать данный пункт с технической спецификации - " Конструкция должна обеспечивать высокий выход кислорода при минимальном энергопотреблении — не более 1,3 кВт·ч на каждый 1 м³ произведённого кислорода" Так-как кислородная станция в модуле имеет различное оборудования для поддержание климатических условий, например - летом используется только система кондиционирования и охлаждения воздуха, а зимой используются конвекторные взрывозащищённые обогреватели. данные системы имеют различные показатели потребления электричества и нет возможности рассчитать и сбалансировать энергопотребление.	2025-10-21 16:12:27	Отклонить замечания	Согласно письма Заказчика №1066 от 24.10.2025 года. Просим внимательно ознакомиться с конкурсной документацией. Указанный в технической спецификации пункт — «Конструкция должна обеспечивать высокий выход кислорода при минимальном энергопотреблении — не более 1,3 кВт·ч на каждый 1 м³ произведённого кислорода» — относится исключительно к генератору кислорода, а не ко всей кислородной станции в модуле. Данный показатель является технической характеристикой генератора и не зависит от времени года либо климатических условий эксплуатации оборудования.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Управления Каратаева Амангул Жанбырбаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).