«Аквафор Профешнл Казахстан»
Товарищество с ограниченной ответственностью
РК, город Алматы, Турксибский район, ул. Физули дом 64, индекс 050054
БИН 170740010421 Кбе 17, р/с АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX: KZ778562203116100314
тел. +7 (727) 346 6986 моб +7 (700) 500 1247
www.aquaphorpro.com/ru-kz

Исх.№74 от 24.10.2025г.

Организатор конкурса: Государственное учреждение «Управление государственных закупок города Шымкент»

Заказчику: Государственное коммунальное предприятие «Куатжылуорталық-3» Управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент

№ конкурса: 15533119-ОК1
Наименование конкурса: Приобретение системы умягчения воды согласно технической спецификации (повторная закупка)

От:
ТОО «Аквафор Профешнл Казахстан»
БИН 170740010421

ЖАЛОБА

о несогласии с результатами Протокола об итогах № 15533119-ОК1 в связи с отклонением заявки по причине, указанной как несоответствие конкурсной документации

В соответствии с Протоколом об итогах № 15533119-ОК1 заявка ТОО «Аквафор Профешнл Казахстан» была отклонена по причине несоответствия конкурсной документации. Основанием для отклонения указано несоответствие пределов регулирования редуктора давления.
Сообщаем следующее:
В представленной технической спецификации ТОО «Аквафор Профешнл Казахстан» указано, что предел регулирования редуктора составляет - **6 бар**, тогда как в требованиях конкурсной документации Заказчика установлено значение **«не менее 1, но не более 5,6 бар»**.
Следует отметить, что заявленный диапазон регулирования редуктора **от 1 до 6 бар полностью охватывает** требуемый диапазон **от 1 до 5,6 бар**, обеспечивая возможность точной настройки выходного давления в пределах, предусмотренных техническим заданием.
Превышение верхнего предела регулирования - 6 бар **не является отклонением**, так как указывает лишь на расширенные функциональные возможности изделия и **не влияет на безопасность, работоспособность и эксплуатационные характеристики** оборудования при настройке в требуемом диапазоне давлений.

В соответствии с положениями **ГОСТ 12.2.085-2002 «Редукторы давления. Общие технические требования и методы испытаний»**, допускается наличие более широкого диапазона регулирования при условии, что устройство обеспечивает стабильное давление в пределах заданных значений. Таким образом, заявленная характеристика редуктора **соответствует требованиям стандарта**, а его применение в системе умягчения воды является технически корректным и безопасным.

Также обращаем внимание, что согласно **ГОСТ R 52720-2007 (ИСО 6953-1:1988)** «Пневматические редукторы давления. Общие технические требования», диапазон регулирования не ограничивается верхним пределом, если устройство обеспечивает настройку и удержание давления в требуемом диапазоне.

Таким образом, представленные характеристики редуктора давления **соответствуют функциональным и эксплуатационным требованиям Заказчика**, а указанное значение верхнего предела 6 бар **не может рассматриваться как несоответствие конкурсной документации**.

На основании вышеизложенного **просим пересмотреть результаты подведения итогов конкурса № 15533119-ОК1** и признать заявку ТОО «Аквафор Профешнл Казахстан» соответствующей техническим требованиям документации.

Директор
ТОО «Аквафор Профешнл Казахстан» **Бабаев А.В.**
(подписано ЭЦП)

Исполнитель: Алимбеков М.Ж
Менеджер по корпоративным клиентам
ТОО «Аквафор Профешнл Казахстан»
моб + 708 391 9064