«Grenada Trade» ЖШС
Қазақстан Республикасы, 140000
Павлодар қ., Шығыс өнеркәсіптік аймағы, құрылыс 233,
телефон 8 778 590 59 77
e-mail: tpc-2020@mail.ru

Grenada Trade

ТОО «Grenada Trade»
Республика Казахстан, 140000
г. Павлодар, ул. Промышленная зона Восточная, строение 233
телефон 8 778 590 59 77
e-mail: tpc-2020@mail.ru

Исх. № 171 от 24.10.2025 г.

Кому: Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок Кызылординской области"

Копия: КГП на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр" управления здравоохранения Кызылординской области"

Жалоба

ТОО «Grenada Trade», БИН: 210740021516, в лице директора Шеповалова Александра Павловича, в рамках проведения открытого конкурса номер 15499994-1, номер лота 74173408-ОК1 сообщает следующее:

Наша компания ознакомилась с технической спецификацией потенциального поставщика **ТОО «Коныр-Энерго» БИН: 200540019347**, и обратили внимание на следующее не точности:

1) В приложенном документе «Tor energy TER-8.pdf», указано Дизельный генератор 3 типа:

Открытая – TEW1 – 700,

В контейнере TEW2–700,

В кожухе TEW3 – 700.

Потенциальный поставщик заявил в технической спецификации «Дизель-генераторная установка марки TEW-700», что не дает точно определить в каком исполнении будет поставлен дизельный генератор.

Также в приложенном файле и в технической спецификации поставщика есть разночтения, а именно:

1. Габаритные размеры по технической спецификации 5000 х 2200 х 2600 мм, масса 6500 кг, а в документе поставщика указаны 4200 х 2000 х 2255 мм и вес 2950 кг.

2. Объем системы охлаждения по технической спецификации 130 литров, по документу поставщика – 53 литра.

3. Объем масляной системы по технической спецификации 65 литров, по документу поставщика -57,4 литра.

4. Расход топлива при 100% по технической спецификации - 156,3 литров в час по документу поставщика – 92 литра в час.

5. Расход топлива при 75% по технической спецификации – 118,8 литров в час по документу поставщика расход топлива при 70% – 70 литров в час.

6. Гарантия на товар должна быть 36 месяцев, в документе потенциального поставщика 1 год или 1000 мото-часов в зависимости от того что наступит ранее.

Данные разночтения являются существенными, и не дают точно определить будет ли товар поставлен в соответствии с указанным описанием в технической спецификации, когда предлагаемая модель в «брошюре» не соответствует требованиям заказчика.

2) Потенциальный поставщик в контексте «регулирование напряжения +-0,5%» оставил формулировку «+-» или же «плюс-минус», что означает не точное регулирование параметров и значение регулировки варьируется, в то время как в точном оборудовании выставлен определенный шаг регулировки и недопустимо его варьирование так как это прямо сказывается на работе оборудования.

3) Также в контексте «Изделие 2025 года, неиспользованный, без внешних или внутренних дефектов», потенциальный поставщик оставил выражение «или», что означает выбор между двумя параметрами, в данном случае «внешние или внутренние повреждения», что также является не точной характеристикой.

Просим Вас отклонить заявку потенциального поставщика и пересмотреть протокол итогов по заявленному лоту.

С Уважением к Вам!

Директор ТОО «Grenada Trade» ***Подписано ЭЦП*** **А. Шеповалов**