Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16096690

Конкурстың № 15576435-1
Конкурстың атауы «2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін реагенттерді сатып алу»
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-10-21 16:41:42 дейін 2025-10-23 16:41:42
Ұйымдастырушының атауы "Астана-Энергия" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	230440045328	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В техническом задании от Вашей организации прописан биоцид, в составе которого находится этандиол. Прошу Вас уточнить, насколько критично для Вашей организации использование биоцида с одинаковым активным действующим веществом (DBNPA), но с разными добавками, которые никак не влияют на эффективность реагента в целом?	2025-10-22 15:31:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Совместимость с технологическим процессом Использование того же реагента обеспечивает стабильность и корректность технологических процессов, исключая необходимость перенастройки оборудования.

2	230440045328	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Скажите, пожалуйста, для более точного подбора реагента имеется у Вас возможность предоставления паспорта на мембрану обратного осмоса, для которой будет использован биоцид? email - 8922637@mail.ru	2025-10-22 15:10:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Экономическая целесообразность Продолжение поставок реагента той же марки снижает затраты на адаптацию технологического процесса. А использование других марок реагентов не предоставляется возможным в связи, что не обходимо проведение дополнительных испытаний в течение трех – четырех месяцев для подтверждения его работоспособности. В результате проведенных испытаний и пуско-наладочных работ получена режимная карта эксплуатации установки обратного осмоса (далее – «УОО»), согласно которой данный товар указан к применению в целях обеспечения бесперебойной работы оборудования. УОО выполняет функцию по очистке воды и доведения ее качества до соответствующих норм, кроме того оборудование используется для восполнения потерь в цикле работы ТЭЦ. В случае выхода из строя УОО по причине использования непригодных для данного оборудования химических смесей население столицы столкнется с проблемами получения базовых коммунально-бытовых услуг, т.к. неисправность оборудования повлечет за собой недовыработку тепловой энергии. Биоцид дозируется перед мембраной обратного осмоса, при этом растворитель может проникать через поры в пермеат, так как биоцид на основе DBNPA с другими растворителями не испытывался. Не представляется возможным подтвердить качество пермеата который в дальнейшем используется для питания котлов высокого давления. В случае попадания растворителя в пермеат изменяются его показатели, которые нормируются требованиями к подпиточной воде котлов.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Председатель Правления Кажкенов Казбек Алимсуринович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16096690

№ конкурса 15576435-1
Название конкурса «Приобретение реагентов для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-10-21 16:41:42 по 2025-10-23 16:41:42
Наименование организатора АО "Астана-Энергия"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	230440045328	Запрос о разъяснении КД	В техническом задании от Вашей организации прописан биоцид, в составе которого находится этандиол. Прошу Вас уточнить, насколько критично для Вашей организации использование биоцида с одинаковым активным действующим веществом (DBNPA), но с разными добавками, которые никак не влияют на эффективность реагента в целом?	2025-10-22 15:31:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Совместимость с технологическим процессом Использование того же реагента обеспечивает стабильность и корректность технологических процессов, исключая необходимость перенастройки оборудования.

2	230440045328	Запрос о разъяснении КД	Скажите, пожалуйста, для более точного подбора реагента имеется у Вас возможность предоставления паспорта на мембрану обратного осмоса, для которой будет использован биоцид? email - 8922637@mail.ru	2025-10-22 15:10:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Добрый день! Экономическая целесообразность Продолжение поставок реагента той же марки снижает затраты на адаптацию технологического процесса. А использование других марок реагентов не предоставляется возможным в связи, что не обходимо проведение дополнительных испытаний в течение трех – четырех месяцев для подтверждения его работоспособности. В результате проведенных испытаний и пуско-наладочных работ получена режимная карта эксплуатации установки обратного осмоса (далее – «УОО»), согласно которой данный товар указан к применению в целях обеспечения бесперебойной работы оборудования. УОО выполняет функцию по очистке воды и доведения ее качества до соответствующих норм, кроме того оборудование используется для восполнения потерь в цикле работы ТЭЦ. В случае выхода из строя УОО по причине использования непригодных для данного оборудования химических смесей население столицы столкнется с проблемами получения базовых коммунально-бытовых услуг, т.к. неисправность оборудования повлечет за собой недовыработку тепловой энергии. Биоцид дозируется перед мембраной обратного осмоса, при этом растворитель может проникать через поры в пермеат, так как биоцид на основе DBNPA с другими растворителями не испытывался. Не представляется возможным подтвердить качество пермеата который в дальнейшем используется для питания котлов высокого давления. В случае попадания растворителя в пермеат изменяются его показатели, которые нормируются требованиями к подпиточной воде котлов.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Кажкенов Казбек Алимсуринович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).