Отчет

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/10/25г.-31/10/25г.

Абонент:Маяковского 107 Горвоенкомат №дог.(2,00340 к-3)
Адрес:_____
Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-01 сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°С

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 0.03 м3/ч
G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 0.03 м3/ч

Серийный номер 14014314, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0x54D1

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.10.25 23	59.51	48.53	10.98	212.344	206.256	208.884	204.012	4.872	2.506	24	0	
02.10.25 23	58.13	48.94	9.19	205.161	199.605	201.966	197.392	4.573	2.057	24	0	
03.10.25 23	59.58	50.16	9.42	198.418	193.146	195.186	190.895	4.290	2.032	24	0	
04.10.25 23	60.54	50.44	10.09	199.966	194.434	196.607	192.146	4.461	2.188	24	0	
05.10.25 23	60.18	50.44	9.74	198.887	193.322	195.575	191.047	4.529	2.112	24	0	
06.10.25 23	60.32	50.55	9.77	199.124	193.459	195.813	191.176	4.637	2.125	24	0	
07.10.25 23	60.08	50.67	9.41	201.636	195.952	198.297	193.621	4.675	2.080	24	0	
08.10.25 23	60.15	50.71	9.44	203.657	198.035	200.269	195.671	4.598	2.101	24	0	
09.10.25 23	59.36	50.22	9.14	188.875 !	183.750 !	185.809 !	181.608 !	4.201	1.889	22	2	*
10.10.25 23	60.82	51.01	9.81	209.989	204.426	206.412	201.967	4.445	2.229	24	0	
11.10.25 23	59.99	50.66	9.33	206.385	200.783	202.967	198.397	4.569	2.102	24	0	
12.10.25 23	59.65	50.74	8.92	201.190	195.830	197.900	193.493	4.407	1.967	24	0	
13.10.25 23	59.43	49.89	9.53	202.843	197.299	199.555	195.022	4.533	2.106	24	0	
14.10.25 23	60.04	50.01	10.03	204.500	198.986	201.120	196.681	4.440	2.217	24	0	
15.10.25 23	60.05	49.96	10.09	203.920	198.397	200.540	196.101	4.438	2.223	24	0	
16.10.25 23	59.89	49.96	9.93	203.830	198.350	200.478	196.052	4.425	2.190	24	0	
17.10.25 23	59.35	49.60	9.75	202.985	197.553	199.701	195.311	4.390	2.143	24	0	
18.10.25 23	57.89	48.55	9.34	199.579	194.461	196.497	192.341	4.156	2.016	24	0	
19.10.25 23	59.13	49.29	9.84	199.530	194.127	196.318	191.951	4.367	2.125	24	0	
20.10.25 23	59.69	50.51	9.17	219.167	213.574	215.585	211.052	4.533	2.184	24	0	
21.10.25 23	59.86	51.85	8.01	246.913	240.247	242.843	237.255	5.589	2.208	24	0	
22.10.25 23	59.90	51.66	8.24	247.560	240.871	243.496	237.900	5.596	2.267	24	0	
23.10.25 23	61.01	52.39	8.62	241.764	235.423	237.644	232.436	5.207	2.295	24	0	
24.10.25 23	60.85	52.73	8.12	241.037	234.672	236.945	231.658	5.287	2.178	24	0	
25.10.25 23	60.48	52.57	7.90	240.811	234.390	236.769	231.386	5.383	2.128	24	0	
26.10.25 23	60.27	52.45	7.82	240.741	234.374	236.725	231.379	5.346	2.106	24	0	
27.10.25 23	60.13	52.43	7.70	240.869	234.420	236.881	231.436	5.445	2.082	24	0	
28.10.25 23	60.13	52.32	7.81	241.934	235.458	237.905	232.479	5.426	2.115	24	0	
29.10.25 23	59.97	52.18	7.79	242.479	236.045	238.461	233.066	5.395	2.112	24	0	
30.10.25 23	59.95	52.22	7.73	241.837	235.376	237.846	232.402	5.444	2.096	24	0	
31.10.25 23	59.70	52.09	7.61	241.653	235.243	237.692	232.285	5.408	2.064	24	0	
Итого/Средн	**59.89**	**50.92**	**8.97**	**6729.584**	**6548.264**	**6618.686**	**6469.618**	**149.068**	**66.242**	**742**	**2**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.09.25 23	96019.501	92878.687	94111.755	91512.456	2599.298	1042.948	8901	8341
31.10.25 23	102749.085	99426.951	100730.441	97982.075	2748.366	1109.190	9643	8343
Итого	**6729.584**	**6548.264**	**6618.686**	**6469.618**	**149.068**	**66.242**	**742**	**2**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____