Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.10.2025 по 31.10.2025

Потребитель:

Наименование объекта: Баймагамбетова 150. Военкомат.

Адрес:

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: № 122668 ВКТ-7 Тхв=5 ºС

Дата	Температура (ºС)			Масса/Объем					Энергия (ГКал)		Время раб.(ч)	Время ост.(ч)	НС
	T1	T2	dT	V1 (м3)	M1 (т)	V2 (м3)	M2 (т)	Mr (т)	Qo	Qr			
01.10.25	63,31	27,81	35,50	132,000	129,590	0,000	0,000	129,590	7,563	6,381	24,00	0,00	
02.10.25	63,02	55,43	7,59	352,160	345,850	0,000	0,000	345,850	20,083	17,472	24,00	0,00	
03.10.25	63,24	55,35	7,89	321,120	315,270	0,000	0,000	315,270	18,380	15,891	24,00	0,00	
04.10.25	63,57	55,85	7,72	318,950	313,120	0,000	0,000	313,120	18,356	15,941	24,00	0,00	
05.10.25	62,90	55,53	7,37	318,130	312,370	0,000	0,000	312,370	18,103	15,804	24,00	0,00	
06.10.25	63,52	55,74	7,78	300,890	295,390	0,000	0,000	295,390	17,304	15,010	24,00	0,00	
07.10.25	63,41	54,84	8,57	259,470	254,700	0,000	0,000	254,700	14,893	12,710	24,00	0,00	
08.10.25	63,78	55,95	7,83	296,070	290,600	0,000	0,000	290,600	17,098	14,868	24,00	0,00	
09.10.25	63,84	57,04	6,80	343,330	336,980	0,000	0,000	336,980	19,847	17,558	24,00	0,00	
10.10.25	63,85	57,24	6,61	347,110	340,750	0,000	0,000	340,750	20,068	17,822	24,00	0,00	
11.10.25	63,58	56,88	6,70	342,010	335,700	0,000	0,000	335,700	19,684	17,442	24,00	0,00	
12.10.25	63,54	56,38	7,16	322,040	316,080	0,000	0,000	316,080	18,521	16,261	24,00	0,00	
13.10.25	63,49	56,09	7,40	322,290	316,420	0,000	0,000	316,420	18,524	16,185	24,00	0,00	
14.10.25	63,93	56,53	7,40	321,460	315,480	0,000	0,000	315,480	18,607	16,280	24,00	0,00	
15.10.25	63,50	56,13	7,37	320,320	314,440	0,000	0,000	314,440	18,411	16,093	24,00	0,00	
16.10.25	61,64	53,21	8,43	278,110	273,270	0,000	0,000	273,270	15,494	13,449	24,00	0,00	
17.10.25	64,55	57,00	7,55	318,480	312,450	0,000	0,000	312,450	18,625	16,265	24,00	0,00	
18.10.25	63,61	56,35	7,26	319,860	313,990	0,000	0,000	313,990	18,421	16,144	24,00	0,00	
19.10.25	63,46	56,31	7,15	318,220	312,380	0,000	0,000	312,380	18,280	16,049	24,00	0,00	
20.10.25	63,94	56,40	7,54	320,250	314,300	13,700	13,520	300,780	17,844	15,520	24,00	0,00	
21.10.25	63,66	56,46	7,20	331,810	325,660	1,310	1,300	324,360	19,053	16,808	24,00	0,00	
22.10.25	63,65	56,84	6,81	340,830	334,570	0,000	0,000	334,570	19,639	17,364	24,00	0,00	
23.10.25	63,55	56,85	6,70	338,970	332,710	0,000	0,000	332,710	19,498	17,270	24,00	0,00	
24.10.25	63,81	57,15	6,66	339,720	333,450	0,000	0,000	333,450	19,627	17,410	24,00	0,00	
25.10.25	63,62	57,01	6,61	337,070	330,840	0,000	0,000	330,840	19,412	17,231	24,00	0,00	
26.10.25	63,52	56,99	6,53	336,950	330,720	0,000	0,000	330,720	19,371	17,210	24,00	0,00	
27.10.25	63,85	57,26	6,59	337,810	331,570	0,140	0,140	331,430	19,525	17,336	24,00	0,00	
28.10.25	63,55	57,22	6,33	337,590	331,420	0,560	0,550	330,870	19,393	17,184	24,00	0,00	
29.10.25	63,27	56,61	6,66	333,050	327,010	0,000	0,000	327,010	19,073	16,895	24,00	0,00	
30.10.25	63,22	56,58	6,64	332,310	326,280	0,000	0,000	326,280	19,010	16,848	24,00	0,00	
31.10.25	63,73	56,94	6,79	332,070	325,880	0,000	0,000	325,880	19,158	16,946	24,00	0,00	
Итого	63,52	55,42	8,10	9870,45	9689,24	15,71	15,51	9673,730	566,865	497,647	744,00	0,00	

Показания интеграторов

Дата Время	V1, м3	M1, тн.	V2, м3	M2, тн.	Qo, Гкал	Qr, Гкал	Вр. нар. (ч)
01.10.2025 00:00	199830,030	198448,697	202541,766	196265,234	1794,547	126,205	30732,00
01.11.2025 00:00	209700,483	208137,943	202557,466	196280,768	2361,412	623,852	31476,00
	9870,453	9689,246	15,700	15,534	566,865	497,647	744,00

Представитель теплоснабжающей организации: _____

Представитель абонента: _____