РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО “ТРИУМ”

Качество, Надежность, Гарантии

Рабочий проект

“Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат -1, Атырауской области “

ЭН-Наружное электроосвещение

Наружное освещение поселка Макат – 1

Алматы 2024 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО “ТРИУМ”

Качество, Надежность, Гарантии

Рабочий проект

“Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат –1, Атырауской области “

ЭН-Наружное электроосвещение

Наружное освещение поселка Макат – 1

Директор ТОО “ТРИУМ” _____ Каракулов Д.Д.

Главный инженер проекта _____ Айпанов А.А.

Алматы 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	на 1-м листе
2	Ведомость объемов работ	на 1-м листе
3	План демонтажа светильников. Масштаб 1:1000	на 3-х листах
4	План электроосвещения. Масштаб 1:1000	на 6-и листах
5	Принципиальная схемы линий освещения	на 1-м листе
6	Принципиальная электрическая схема Шкафа ШУНО ZEREK LED CONTROL 2-х фидерный.	на 1-м листе
7	Схематичный продольный разрез освещяемой дороги с осветительной установкой	на 1-м листе
8	Схема заземления опор освещения и щитов освещения	на 1-м листе
9	Пересечение подземного кабеля освещения с подземными инженерными коммуникациями	на 1-м листе
10	Кронштейн крепления щита	на 1-м листе
11	Однолинейная схема КТПНГ 25кВА	на 1-м листе
12	Схема электрическая принципиальная КТПНГ-6/0,4кВ 25кВА	на 1-м листе
13	Заземление КТПНГ	на 1-м листе

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
01-2023-ЭН-02	Комплексный проект	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:	
01-2024-ЭН-01.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	на 4-ех листах
01-2024-ЭН-01.КЖ	Кабельный журнал	на 3-х листах
	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
ПУЭ РК	Правила Устройства Электроустановок	
СП РК 4.04-104-2013	Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов	
СН РК 4.04-07-2013	Электротехнические устройства	

Взам.инв.N°

Подп.и дата

Инв.N°подл.

Принятые технические решения соответствуют требованиям действующих законодательных актов, норм и правил Республики Казахстан по взрывопожарной и экологической безопасности, по охране труда, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов и сооружений при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

Главный инженер проекта Айпанов А.А.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование и согласно СП РК 4.04-104-2013 "Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов", ПУЭ и других нормативных документов, а также согласно ТУ №27-3652 от 03.06.2024 г. на подключение выданных АО "Атырау Жарык", ТУ №669 24.06.24 и ТУ №57 04.10.24 выданных Акимом поселка Макат Макатского района Атырауской области.

Проектом наружного освещения "Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области" г. Атырау предусмотрено:

Питание проектируемой линии освещения, осуществляется путем отпайки от магистральной ВЛ-6кВ ф.22 "Ш" с установкой КТПНГ и шкафом ШУНО ZEREK LED CONTROL. Точка и тип подключения соотвествуют ТУ выданным "Атырау Жарык"

Линия 6кВ выполняется изолированной, с применением проводов марки СИП.

Для управления освещением предусмотрен шкафов ZEREK LED CONTROL. Точка и тип подключения соотвествуют ТУ выданным "Атырау Жарык"

Освещение проезжей части выполнено с приминением энергосберегающих светодиодных светильников напряжением 220В и мощностью 100Вт. Блок управления PLC через интерфейс 1-10В или DALI предназначен для управления световым потоком светильника через программное обеспечение ZEREK LED CONTROL. Светильники установлены на металлических опорах высотой 10м. Расчет дистанции выполнен в программе DIALux. В светильниках используются светодиоды - максимальные по энергоэффективности, сроку службы источники света.

Стандартная ширина дороги - 5-7 метров, покрытие - асфальтовое.

Для технологически правильного подключения опор освещения к сети освещения проектом предусмотрены ответвительные зажимы, с установкой плавкой вставки на фазный провод.

Установка опор производится в зеленой зоне.

Питающие линии выполнены воздушными, с применением самонесущих изолирующих проводов СИП-4 и линейной арматуры.

Управление освещением выполняется дистанционно (по сотовым сетям), из диспетчерского пункта. Питающая линия освещения осуществляется от вновь установленных шкафов управления наружным освещением (ШУНО) с автоматическим годовым трафиком отключения и включения и заранее заданным графиком. ШУНО ZEREK LED CONTROL совместим с установленным в г. Атырау диспетчерским пунктом. Учет электроэнергии выполняется трехфазным многотарифным счетчиком, производства ТОО "Riza Global".

Ограждение ШУНО см. проект 01-2024-АС-01.

Точка подключения - через ведомственные сети АО "Атырау Жарык", отпайка от магистральной опоры ВЛ-6 кВ ф22 "Ш";

Монтаж комплектных трансформаторных подстанции КТПНГ 25кВА-6/0,4кВ;

- Длина прокладываемой ВЛЗ-10кВ - 20м;
- Количество устанавливаемых опор ВЛЗ-10кВ - 1 шт;
- Количество трансформаторных подстанций - 1 шт;
- Расчетная мощность - 5,0 кВт;
- Полная установленная мощность - 25 кВА

Ограждение КТП см. проект 01-2024-АС-01.

Проектом предусмотрена обмазка подземной части стоек опор, гидроизоляционной мастикой (БМЗЭС) в 2 слоя.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии со СНиП III-33, ПУЭ и по допуску.Все электромонтажные работы вести в соответствии ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства».

Заземление:

Общее сопротивление повторного заземления нулевого проводника в любое время года не должно превышать 30 Ом. Сопротивление заемления остальных элетктроприборов не более 4 Ом. Если заземлитель не обеспечивает нормированное значение сопротивления, количество электродов - увеличить.

Проектом предусмотрено повторное заземление на каждой 4-ой опоре, на каждой последней опоре каждого фидера, на каждой первой от точки запитки линии.

Для выполнения повторного заземления опоры предусмотрена полосовая сталь, в качестве горизонтального контура, и угловая сталь - в качестве вертикального элетрода. Проектом предосмотрен 1 вертикальный электрод, длиной 3 метра, который в свою очередь приваривается к полосе горизонтального контура. Для крепления полосовй стали к опоре предусмотреть отверстие в полосе, равное диаметру отверстий в анкере опоры. Необходимо полосу одеть на резьбовую шпильку или болт, на который прикручивается стойка (одеть поверх анкерной плиты опоры), и затянуть сверху, гайкой с шайбой.

В случае если сопротивление заземления не соответствует требованиям ПУЭ, необходимо добавить вертикальные заземлители к контуру щита и/или опоры.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ. Все работы по устройству сетей электроснабжения выполнить в соответствии с ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2013.

Категория электроснабжения объекта: III

Климатический район по ветру: III

Климатический район по толщине стенки гололеда: II

Качественные характеристики освещенности и яркости соответсвую СНиП РК "Естественное и исскуственное освещение"

Категория освещения улицы: В1;

Средняя горизонтальная освещенность улиц не менее 6 лк;

Средняя горизонтальная освещенность Парка победы не менее 10 лк;

Средняя яркость дорожного покрытия - L ср, кд/м2, не менее - 0,8;

Общая равномерность распределения яркости дорожного покрытия L мин/L ср, не менее - 0,4;

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ ОСВИДЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

Поз.	Наименование работ	Примечание
1	Разбивка и передача трассы	
2	Проверка глубины заложения, уклонов, постели, устройство футляров.	
3	Проверка качества защитных покрытий фундамента под опоры	
4	Устройство футляра на кабеле связи	
5	Освидетельствование качества грунтов основания фундаментов	
6	Устройство подготовки фундаментов с геодезической проверкой правильности заложения	
7	Установка арматурных изделий конструкций опор в проектное положение.	
8	Бетонирование фундаментов с геодезической проверкой отметок	
9	Устройство боковой гидроизоляции фундаментов	
10	Устройство обратной засыпки котлованов и траншей	

Продольная равномерность распределения яркости дорожного покрытия L мин/L макс, не менее - 0,5

Пороговое приращение яркости TI, не более: 15%

Количество светильников/опор освещения - 489/400 шт.

Установленная мощность освещения - 67,75 кВт.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

При пересечении подземных кабелей с подземными инженерными коммуникациями, разработку грунта производить вручную по 2 метра в каждую сторону от этих коммуникаций.

При пересечении подземных кабелей с водопроводом и канализацией газопровод заключается в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от места пересечения с этими коммуникациями, если коммуникация расположена ниже кабеля.

Сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0.20м с несмываемой надписью укладывается на расстоянии 0.25м от верха присыпанного подземного кабеля, в местах пересечения с коммуникациями.

При пересечении подземных кабелей с асфальтированной дорогой, кабель заключить в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от края подошвы насыпи.

При производстве работ на пересечении с автомобильными дорогами и инженерными коммуникациями работу производить с письменного разрешения ответственного лица и в присутствии представителей заинтересованных организаций. Положение и глубину заложения существующих сетей уточнить при производстве работ.

Перечень и формы актов освидельствования скрытых работ, приемо-сдаточную и другую документацию следует принимать согласно действующей нормативной документации. В таблице представлен ориентировочный список актов, оформляемых при строительстве и сдаче электроосвещения улиц.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Амир			08.24
Проверил		Каракулов			08.24
ГИП		Айпанов			08.24

01-2024-ЭН-01-001

Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области

Наружное освещение поселка Макат

Стадия	Лист	Листов
РП	1	14

Общие данные

ТОО "ТРИУМ" Качество, Надежность, Гарантии

№	Наименование работ	Ед. изм.-ния	Колич. масса ед.	Примечание
1	Монтаж опор освещения	шт.	400	
2	Монтаж светильников с кронштейном	шт.	489	
3	Демонтаж парковых светильников с опорой	шт.	47	
4	Демонтаж светильников с кронштейном	шт.	89	
5	Монтаж опоры с РЛНД 6кВ	шт.	1	
6	Монтаж КТПНГ с ограждением	шт.	1	
7	Монтаж щитов освещения	шт.	6	
8	Протяжка СИП 6кВ от ВЛ до РЛНД	м	60	
9	Устройство траншей для кабелей на напряжение до 1кВ	м	500	
10	Прокладка кабелей на напряжение до 1кВ	м	1695	
11	Протяжка СИП кабеля	м	11710	
12	Монтаж заземления опор освещения	шт.	70	
13	Монтаж кронштейна крепления щита	шт.	6	
14	Монтаж заземления щитов освещения	шт.	6	
15	ГНБ/Футляр ПНД Ф110мм	шт./м	10/95	
16	Монтаж модуля PLC	шт.	442	
17	Протяжка кабеля ВВГ 3х1,5мм2	м	235	
18	Протяжка кабеля ВВГ 4х1,5мм2	м	2876	
19	Протяжка кабеля АВВГ 2х2,5мм2	м	884	
20	Монтаж выключателя в существующей подстанции	шт.	4	
21	Монтаж кабеля 4х35 от трансформатора до ШУНО	м	100	От ТП к ШУНО
22	Монтаж кабеля 4х6 от щита сцены до ЯУО	м	20	От ЩС к ЯУО
23	Устройство фундамента под ШУНО и ЯУО	шт.	6	
24	Устройство фундамента под опоры	шт.	400	
25	Сверленные (ручная копка) котлованы под фундаменты	шт.	400	
26	Щебенчатая подготовка под фундаменты и засыпка пазух	$м^3$	15	
27	Разработка траншеи ручным способом под кабель 0,4кВ	$м^3$	90	
28	Подсыпка траншей под кабельные линий мелкопросеяным грунтом, h=0.1м	$м^3$	30	
29	Обратная засыпка и трамбовка местным грунтом траншеи под кабельные линий	$м^3$	60	

Взам.инв.N°

Подп.и дата

Инв.N°подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Турдахунов			08.24
Проверил		Каракулов			08.24
ГИП		Айпанов			08.24

01-2024-ЭН-01-002

Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области

Наружное освещение поселка Макат

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Ведомость объемов работ

ТОО "ТРИУМ"
Качество, Надежность, Гарантии

Примечание

1. Данный лист читать совместно с общими данными.
2. Под демонтажем светильника подразумевается, демонтаж существующего светильника с кронштейном.
3. СИП кабель и ЛПА не демонтируется, будет использована в рамках данного проекта

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Опора существующая со светильником консольным светодиодным
	Линия демонтажа светильников



Сводка расположения листов на плане

							01-2024-ЭН-01-003	
							Реконструкция сетей уличного освещения поселка Мактаарал, Атырауской области	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Ким			08.24			
Проверил		Каражигитов			08.24	Наружное освещение поселка Мактаарал	Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 2	
ГИП		Абдалов			08.24	План демонтажа светильников Масштаб 1:1000	ТОО "ТРИУМ" Качество, Надежность, Гарантия	

ФОРМАТ А0

Линия совмещения с листом 1

Линия совмещения с листом 3

Примечание

1. Данный лист читать совместно с общими данными.
2. Под демонтажом светильника подразумевается, демонтаж существующего светильника с кронштейном.
3. СИП кабель и ЛЭП не демонтируется, будет использована в рамках данного проекта

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Опора существующая со светильником консольным светодиодным
	Линия демонтажа светильников



Сводка расположения листов на плане

							01-2024-ЭН-01-003
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области
Разраб.		Ануф			08.24		
Проверил		Каражигитов			08.24	Наружное освещение поселка Макат	Стадия: РП; Лист: 2; Листов:
ГИП		Айгалиев			08.24	План демонтажа светильников. Масштаб 1:1000	ТОО "ТРИУМ" Качество, Надежность, Гарантия

ФОРМАТ А0



Примечание

1. Данный лист читать совместно с общими данными.
2. Под демонтажом светильника подразумевается, демонтаж существующего светильника с кронштейном(Тип 2).
3. Под демонтажом подразумевается, демонтаж существующей опоры с светильником(Тип 1)
4. СИП кабель и ЛПА не демонтируется, будет использована в рамках данного проекта

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Опора существующая со светильником консольным светодиодным(Тип 1)
	Опора существующая со светильником консольным светодиодным(Тип 2)
	Линия демонтажа светильников



Сводка расположения листов на плане

						01-2024-ЭН-01-003	
						Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Ануар			08.24	Наружное освещение поселка Макат	Стадия: РП; Лист: 2; Листов:
Проверил		Карашулов			08.24		
ГИП		Айсанов			08.24	План демонтажа светильников Масштаб 1:1000	ТОО "ГРИУМ" Качество, Надежность, Гарантия

ФОРМАТ А0



Пересечения кабельной линии с автодорогой способом прокола ГНБ 1
Гор. масштаб 1:5000
Вер. масштаб 1:100

Натурные отметки земли	-21.05	-21.05	-20.46	-20.44	-20.46	-21.15
Отметки прокладки низа трубы	-22.15					-22.15
Материал труб	Труба полиэтиленовая Ф110мм, L=10м					
Способ производства работ	Методом ГНБ					
Расстояние, м		10.0м				

Пересечения кабельной линии с автодорогой способом прокола ГНБ 2
Гор. масштаб 1:5000
Вер. масштаб 1:100



Натурные отметки земли	-20.80	-20.80	-20.52	-20.49	-20.52	-20.85
Отметки прокладки низа трубы	-21.80					-21.80
Материал труб	Труба полиэтиленовая Ф110мм, L=10м					
Способ производства работ	Методом ГНБ					
Расстояние, м		10.0м				

Обозначение	Наименование	Кол.-во, шт.	Примечание
Тип П	Опора освещения 10 метровая с кронштейном высотой 0,5 метра, вылетом 1,5 метра, наклоном консоли – 15° Светильник 150W 220-240V, с протежуточной арматурой СИП	238	
Тип А	Опора освещения 10 метровая с кронштейном высотой 0,5 метра, вылетом 1,5 метра, наклоном консоли – 15° Светильник 150W 220-240V, с анкерной арматурой СИП	11	
Тип К	Опора освещения 10 метровая с кронштейном высотой 0,5 метра, вылетом 1,5 метра, наклоном консоли – 15° Светильник 150W 220-240V, с концевой арматурой СИП	31	
Тип КМ	Опора освещения 10 метровая с кронштейном высотой 0,5 метра, вылетом 1,5 метра, наклоном консоли – 15° Светильник 150W 220-240V, с концевой арматурой СИП и концевой муфтой (переход в кабельную линию)	16	
Тип У	Опора освещения 10 метровая с кронштейном высотой 0,5 метра, вылетом 1,5 метра, наклоном консоли – 15° Светильник 150W 220-240V, с угловой арматурой СИП	69	





Сводка расположения листов на плане

Пересечение воздушного СИП провода с автодорогой.



Пересечение воздушного СИП провода с действующей ЛС.



Примечание

1. Данный лист читать совместно с общими данными.
2. Все изделия, оборудование и материалы учтены в спецификациях.
3. При пересечении подземных кабелей с подземными инженерными коммуникациями, разработку грунта производить вручную по 2 метра в каждую сторону от этих коммуникаций.
4. При пересечении подземных кабелей с водопроводом, канализацией, газопроводом кабель заключается в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от места пересечения с этими коммуникациями.
5. Сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0.20м с несгибаемой надписью "Осторожно кабель" укладывается на расстоянии 0.25м от верха присыпанного подземного кабеля, в местах пересечения с коммуникациями.
6. При пересечении подземных кабелей с асфальтированной дорогой, кабель заключить в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от края подошвы насыпи. Пересечение производить методом ГНБ или прокопом.
7. При производстве работ на пересечении с автомобильными дорогами и инженерными коммуникациями работу производить с письменного разрешения ответственного лица и в присутствии представителей заинтересованных организаций. Положение и глубину залежения существующих сетей уточнить при производстве работ.
8. Под демонтажом светильника подразумевается, демонтаж существующего светильника с кронштейном.
9. СИП кабель и МПА не демонтируется, будет использована в рамках данного проекта

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Опора со светильником консольным светодиодным
	Опора существующая со светильником консольным светодиодным
	Проектируемые воздушные сети наружного освещения 0,4кВ; провод СИП1-4
V1	Проектируемые подземные сети наружного освещения 0,4кВ; Кабель АВБбШв
V1	Проектируемые подземные сети наружного освещения 0,4кВ в футляре, прокладываемой под инженерными коммуникациями и автодорогами

							01-2024-ЭН-01-004
							Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области
Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Ким			08.24	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Карашулов			08.24	Наружное освещение поселка Макат	РП	1	6
ГИП		Аблаков			08.24	План электроосвещения Масштаб 1:1000	ТОО "ТРИУМ" Качество, Надежность, Гарантия		

ФОРМАТ А0


СИП-4х25,
L(1/1/44-1/1/50)=220м
ГНБ_3
Прокладка кабеля
1/1 АВБбШв-4х25, L=50м
Фильтр ПЭ
ф110, L=10
напорн
ГНБ
СИП-4х25,
L(1/1/14-1/1/43)=1050м
граница съемки
ст.600
гл.1.00
Эпр.
6кВ
Ф27 А
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7
Ф8
Ф9
Ф10
Ф11
Ф12
Ф13
Ф14
Ф15
Ф16
Ф17
Ф18
Ф19
Ф20
Ф21
Ф22
Ф23
Ф24
Ф25
Ф26
Ф27
Ф28
Ф29
Ф30
Ф31
Ф32
Ф33
Ф34
Ф35
Ф36
Ф37
Ф38
Ф39
Ф40



Пересечения кабельной линии с автодорогой способом прокола ГНБ 4
Гор. масштаб 1:5000
Вер. масштаб 1:100



Натурные отметки земли	-20.15	-20.15	-20.11	-20.08	-20.11	-20.23
Отметки прокладки низа трубы	-21.15					-21.23
Материал труб	Труба полиэтиленовая Ф110мм, L=10м					
Способ производства работ	Методом ГНБ					
Расстояние, м			10.0м			

Пересечения кабельной линии с автодорогой способом прокола ГНБ 5

Гор. масштаб 1:5000
Вер. масштаб 1:100



Натурные отметки земли	-20.50	-20.50	-20.10	-20.07	-20.10	-20.82
Отметки прокладки низа трубы	-21.50					-21.82
Материал труб	Труба полиэтиленовая Ф110мм, L=10м					
Способ производства работ	Методом ГНБ					
Расстояние, м			10.0м			

Пересечения кабельной линии с автодорогой способом прокола ГНБ 6
Гор. масштаб 1:5000
Вер. масштаб 1:100

Натурные отметки земли	-21.18	-21.18	-20.78	-20.75	-20.78	-21.18
Отметки прокладки низа трубы	-22.18					-22.18
Материал труб	Труба полиэтиленовая Ф110мм, L=10м					
Способ производства работ	Методом ГНБ					
Расстояние, м			10.0м			

Пересечения кабельной линии с автодорогой способом прокола ГНБ 7
Гор. масштаб 1:5000
Вер. масштаб 1:100

Натурные отметки земли	-20.04	-20.04	-20.73	-20.71	-20.73	-21.10
Отметки прокладки низа трубы	-21.04					-22.10
Материал труб	Труба полиэтиленовая Ф110мм, L=10м					
Способ производства работ	Методом ГНБ					
Расстояние, м			10.0м			

Примечание

1. Данный лист читать совместно с общими данными.
2. Все изделия, оборудование и материалы учтены в спецификациях.
3. При пересечении подземных кабелей с подземными инженерными коммуникациями, разработку грунта производить вручную по 2 метра в каждую сторону от этих коммуникаций.
4. При пересечении подземных кабелей с водопроводом, канализацией, газопроводом кабель заключается в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от места пересечения с этими коммуникациями.
5. Сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0.20м с нестираемой надписью "Осторожно кабель!" укладывается на расстоянии 0.25м от верха присыпанного подземного кабеля, в местах пересечения с коммуникации.
6. При пересечении подземных кабелей с асфальтированной дорогой, кабель заключить в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от края подошвы насыпи. Пересечение производить методом ГНБ или прокопом.
7. При производстве работ на пересечении с автомобильными дорогами и инженерными коммуникациями работы производить с письменного разрешения ответственного лица и в присутствии представителей заинтересованных организаций. Положение и глубину заложения существующих сетей уточнить при производстве работ.
8. Под демонтажом светильника подразумевается, демонтаж существующего светильника с кронштейном.
9. СИП кабель и ЛПА не демонтируется, будет использована в рамках данного проекта

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Опора со светильником консольным светодиодным
	Опора существующая со светильником консольным светодиодным
	Проектируемые воздушные сети наружного освещения 0,4кВ; провод СИП-4
VL	Проектируемые подземные сети наружного освещения 0,4кВ; Кабель АВБбШв
VL	Проектируемые подземные сети наружного освещения 0,4кВ в футляре, прокладываемой под инженерными коммуникациями и автодорогами

							01-2024-ЭН-01-004	
							Реконструкция сетей уличного освещения поселка Михал-1, Атырауской области	
Изм.	Колич	Лист	N док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Амр			08.24.		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Карсакпаев			08.24.		РП	3	
ГИП		Аблаков			08.24.		Наружное освещение поселка Михал		
							План электроосвещения Масштаб 1:1000	ТОО "ТРИУМ" Качество, Надежность, Гарантия	

ФОРМАТ А3





Сводка расположения листов на плане

Примечания

1. Данный лист читать совместно с общими данными.
2. Все изделия, оборудование и материалы учтены в спецификациях.
3. При пересечении подземных кабелей с подземными инженерными коммуникациями, разработку грунта производить вручную по 2 метра в каждую сторону от этих коммуникаций.
4. При пересечении подземных кабелей с водопроводом, канализацией, газопроводом кабель заключается в ПЭ дуплекс длиной по 2 метра в каждую сторону от места пересечения с этими коммуникациями.
5. Сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0.20м с несмываемой надписью "Осторожно кабель!" укладывается на расстоянии 0.25м от верха приштыкованного подземного кабеля, в местах пересечения с коммуникациями.
6. При пересечении подземных кабелей с асфальтированной дорогой, кабель заключить в ПЭ дуплекс длиной по 2 метра в каждую сторону от края подошвы насыпи. Пересечение производить методом ГНБ или проколом.
7. При производстве работ на пересечении с автомобильной дорогой и инженерными коммуникациями работу производить с письменного разрешения ответственного лица и в присутствии представителей заинтересованных организаций. Положение и глубину заложения существующих сетей уточнить при производстве работ.
8. Под демонтажом светильника подразумевается, демонтаж существующего светильника с кронштейном.
9. СИП кабель и ЛПА не демонтируется, будет использована в рамках данного проекта

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Опора со светильником консольным светодиодным
	Опора существующая со светильником консольным светодиодным
	Проектируемые воздушные сети наружного освещения 0,4кВ; провод СИП-4
	Проектируемые подземные сети наружного освещения 0,4кВ; Кабель АВБбШв
	Проектируемые подземные сети наружного освещения 0,4кВ в футляре, прокладываемой под инженерными коммуникациями и автодорогами
	Существующие воздушные сети наружного освещения 0,4кВ; провод СИП-4

						01-2024-ЭН-01-004	
						Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1 Атырауской области	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.	Жар				04.24	Наружное освещение поселка Макат	Стадия: Р
Проверил	Карпицкий				04.24		Лист: 1
ГИП	Алимов				04.24	План электроосвещения Масштаб 1:1000	Листов: 1
							ТОО "ТРИУМ"

ФОРМАТ А0

Сводка расположения листов на плане

Пересечения кабельной линии с автодорогой способом прокола ГНБ 8
Гор. масштаб 1:5000
Вер. масштаб 1:100



Натурные отметки земли	-19.03	-19.03	-18.75	-18.72	-18.75	-18.95
Отметки прокладки низа трубы	-20.03					-19.95
Материал труб	Труба полиэтиленовая Ф110мм, L=10м					
Способ производства работ	Методом ГНБ					
Расстояние, м			10.0м			

Пересечения кабельной линии с автодорогой способом прокола ГНБ 9
Гор. масштаб 1:5000
Вер. масштаб 1:100



Натурные отметки земли	-18.85	-18.85	-18.73	-18.70	-18.73	-18.85
Отметки прокладки низа трубы	-19.85					-19.85
Материал труб	Труба полиэтиленовая Ф110мм, L=10м					
Способ производства работ	Методом ГНБ					
Расстояние, м			10.0м			

Примечание

1. Данный лист читать совместно с общими данными.
2. Все изделия, оборудование и материалы учтены в спецификациях.
3. При пересечении подземных кабелей с подземными инженерными коммуникациями, разработку грунта производить вручную по 2 метра в каждую сторону от этих коммуникаций.
4. При пересечении подземных кабелей с водопроводом, канализацией, газопроводом кабель заключается в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от места пересечения с этими коммуникациями.
5. Сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0.20м с несмываемой надписью "Осторожно кабель" укладывается на расстоянии 0.25м от верха присыпанного подземного кабеля, в местах пересечения с коммуникациями.
6. При пересечении подземных кабелей с асфальтированной дорогой, кабель заключить в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от края подошвы насыпи. Пересечение производить методом ГНБ или прокопом.
7. При производстве работ на пересечении с автомобильными дорогами и инженерными коммуникациями работу производить с письменного разрешения ответственного лица и в присутствии представителей заинтересованных организаций. Положение и глубину заложения существующих сетей уточнить при производстве работ.
8. Под демонтажом светильника подразумевается, демонтаж существующего светильника с кронштейном.
9. СИП кабель и МПА не демонтируется, будет использовано в рамках данного проекта

Условные обозначения

Обозначение	Наименование
	Опора со светильником консольным светодиодным
	Опора существующая со светильником консольным светодиодным
	Проектируемые воздушные сети наружного освещения 0,4кВ; провод СИП-4
	Проектируемые подземные сети наружного освещения 0,4кВ; Кабель АВБбШв
	Проектируемые подземные сети наружного освещения 0,4кВ в футляре, прокладываемой под инженерными коммуникациями и автодорогами
	Существующие воздушные сети наружного освещения 0,4кВ; провод СИП-4

							01-2024-ЭН-01-004	
							Реконструкция сетей уличного освещения поселка Махат-1, Атырауской области	
Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Кнр			08.24		Наружное освещение поселка Махат	Стадия: РП; Лист: 5; Листов:
Проверил		Каракулов			08.24			
ГИП		Абанов			08.24		План электроосвещения Масштаб 1:1000	ТОО "ТРИУМ" Качество, Надежность, Гарантия

ФОРМАТ А0

граница съемки
Опора существующая со светильником консольным светодиодным
Опора со светильником консольным светодиодным
Пешеходный светодиодный светильник встроенный с опорой
Проектируемые воздушные сети наружного освещения 0,4кВ; провод СИП-4
Проектируемые подземные сети наружного освещения 0,4кВ; Кабель АВБбШв
Проектируемые подземные сети наружного освещения 0,4кВ в футляре, прокладываемой под инженерными коммуникациями и автодорогами
Подключение осуществляется на существующую линию оп 10/1/45
Прокладка кабеля 2 АВБбШв-4х16 L(10/1/1-10/1/2)=20м
Прокладка кабеля 1 АВБбШв-4х16 L(10/1/5-10/1/6)=120м+1/1
Прокладка кабеля 1 АВБбШв-4х16 L(9/1-3/14)=220м
Прокладка кабеля 1 АВБбШв-4х16 L(10/1-1/10)=220м
СИП-4х16 L(10/2/1-10/2/2)=125м
СИП-4х16 L(10/2/30-10/2/31)=180м
СИП-4х16 L(10/2/32-10/3/23)=120м
СИП-4х16 L(10/3/24-10/3/27)=120м
СИП-4х25 L(9/1/51-9/1/49)=30м
СИП-4х25 L(9/1/43-3/1/53)=150м
СИП-4х25 L(5/1/42-5/1/42)=240м
Линия совпадающая с листом 5
Филиал ПЗ Ø110, L=10 напольное ГНБ
Прокладка кабеля 5/1 АВБбШв-4х25, L=50м
ШУНО №5
ЭТП-105-9А4, вариант 5
Прокладка кабеля 2 АВБбШв-4х25, L=80м
Филиал ПЗ Ø110, L=10 напольное ГНБ
ул.Абдиманар Мунайлы Телиштер
ул.Шевченко
ул.Сатпаева
ул.Ауэзова
ул.Ташенова
ул.Ташенова
ул.Ташен



Однолинейная схема электроснабжения



ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ, М

Число и сечение жил, напряжение	Марка			
	АВВГ	СИП	АВБбШв	ВВГ
3х(1х50) мм², 0.66 кВ		3х20		
4х35 мм², 0.66 кВ			100	
4х25 мм², 0.66 кВ		9615	830	
4х16 мм², 0.66 кВ		2130	65	
4х6 мм², 0.66 кВ			930	
4х1,5 мм², 0.66 кВ				2876
3х1,5 мм², 0.66 кВ				235
2х2,5 мм², 0.66 кВ	884			

Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Турдахунов			08.24
Проверил		Каракулов			08.24
ГИП		Айпанов			08.24

01-2024-ЭН-01-005

Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Наружное освещение поселка Макат

Принципиальная схема линии освещения

ТОО "ТРИУМ" Качество, Надежность, Гарантия

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ФОРМАТ А3х3



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Счётчик Меркурий 236 PQRS	1	Инкотес
A2	Реле напряжения РН-260т	3	Новатек
A3	Переключатель фаз ПЭФ-301	1	Новатек
A4	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М	1	
A5	Светильник (освещение шкафа)	1	
A6	Кулон-Ц	1	Sundrax (ZEREK)
A7	Кулон-П	1	Sundrax (ZEREK)
ZA1	Сетевой фильтр для трехфазной сети, 40А	2	Sundrax/Юджен (ZEREK)
WA1	Антенна GSM/GPS	1	
	Прокладка М20 с клеевым слоем (для корпуса RD)	1	
KM1	КОНТАКТОР Е 50А 400В АС3 220В 50ГЦ	3	Schneider Electric
QF1	АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 4П 63А С 4,5кА 400В	1	Schneider Electric
QF2	АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 6А С 4,5кА 230В	2	Schneider Electric
QF3	АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 6А С 4,5кА 230В	1	Schneider Electric
QF4	АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 25А С 4,5кА 230В	3	Schneider Electric
QF5	АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 25А С 4,5кА 230В	3	Schneider Electric
SA1	Переключатель кулачковый ПК-1-21, 10А 1Р "1-0-2"_EKF PROxima	1	EKF
XS1	Розетка щитовая DIN 2n+t 16А 250В	1	IEK/EKF
XT1	Корпус защиты автоматического выключателя 4П	1	IEK
XT2	Клемма вводная силовая КВС 6 вводов 6-50мм^2 проходная серая	2	TDM
XT3	Клемма вводная силовая КВС 6 вводов 6-50мм^2 проходная серая	2	TDM
	Клемма вводная силовая КВС 6-50мм^2 синяя	2	TDM

1. Назначение позиций переключателей SA:
   - "0" - отключено;
   - "1" - автоматическое управление (включение/отключение от прибора управления);
   - "2" - включено.
2. Обеспечить раздельные эл.монтажные шины:
   - "N" - нейтральная (электрически изолированная от корпуса);
   - "PE" - корпусная ("Земля", электрически соединенная с корпусом металлического шкафа).
3. Цепи RS-485 вести кабелем FTP-4x2x0.51 Cat.5e Outdoor, экран подсоединять на шину PE "Земля" с одной стороны разделки кабеля.
4. Антенну WA1 подключать:
   - разъем GSM к модулю Кулон-Ц,
5. Шкаф из оцинкованной стали, габарит - 1200x750x300мм.

						01-2024-ЭН-01-006	
						Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Амир			08.24	Наружное освещение поселка Макат	Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 1
Проверил		Каракулов			08.24		
ГИП		Айпанов			08.24	ШУНО ZEREK LED CONTROL 2-х фидерный. Схема электрическая принципиальная	ТОО "ТРИУМ" Качество, Надежность, Гарантия

Взам.инв.№ | Подп. дата | Инв.№подл.

01-2024-ЭН-01-006.dwg

Формат А2

Схематичный продольный разрез освещяемой дороги с осветительной установкой



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	01-2024-ЭН-01-007		
						Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области		
Разраб.		Амир			08.24	Наружное освещение поселка Макат	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Каракулов			08.24		РП	1	1
ГИП		Айпанов			08.24	Схематичный продольный разрез освещяемой дороги с осветительной установкой	ТОО "ТРИУМ" Качество, Надежность, Гарантии		

Взам.инв.№ | Подп.и дата | Инв.№подл.

Формат А4

Схема заземления опоры освещения



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАЗЕМЛЯЕМЫХ УСТРОЙСТВ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.-во, шт.	Масса ед., кг	Примечание
1		Заземление опор освещения	70		
2		Заземление щитов освещения	6		

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.-во, м	Масса ед., кг	Примечание
		Заземление опоры освещения			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок стальной 50х50х5 мм	3,0		
2	ГОСТ 103-2006	Полоса стальная 40х4 мм	2,5		
		Заземление щита освещения			
1	ГОСТ 8509-93	Уголок стальной 50х50х5 мм	12,0		
2	ГОСТ 103-2006	Полоса стальная 40х4 мм	15,0		

Схема заземления щита освещения



Примечание

Повторному заземлению подлежат все первые и вторые опоры от точки запитки линии освещения, все предпоследние, и последние опоры, и каждая четрвертая опора, каждая ответвительная опора.

Подключение заземлителя к опоре выполнить посредством закрепления горизонтального заземлителя к анкерной шпильке фундамента, выше анкерной пластины стойки, предварительно сделав отверстие в горизонтальном контуре (в полосе 40х4).

На данных опорах выполнить повторное заземление, посредством устройства подключения провода АПВ16 (РЕ проводник) линии питания, к корпусам опор в ревизии.

						01-2024-ЭН-01-008		
						Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Амир			08.24	Наружное освещение поселка Макат	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Каракулов			08.24		РП	1	1
ГИП		Айпанов			08.24	Схема заземления опор освещения и щитов освещения	ТОО "ТРИУМ" Качество, Надежность, Гарантии		

Взам.инв.N° | Подп.и дата | Инв.N°подл.

Формат А3

Пересечение с подземными инженерными коммуникациями (водопровод,канализация и др.)

Кабель проходит над подземными инженерными коммуникациями



Газопровод проходит под подземными инженерными коммуникациями



План пересечения с асфальтированной дорогой



Разрез 1-1



Примечание

1. Данный лист читать совместно с общими данными.
2. Все изделия, оборудование и материалы учтены в спецификациях.
3. При пересечении подземных кабелей с подземными инженерными коммуникациями, разработку грунта производить вручную по 2 метра в каждую сторону от этих коммуникаций.
4. При пересечении подземных кабелей с водопроводом и канализацией газопровод заключается в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от места пересечения с этими коммуникациями, если коммуникация расположена ниже кабеля.
5. Сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0.20м с несмываемой надписью укладывается на расстоянии 0.25м от верха присыпанного подземного кабеля, в местах пересечения с коммуникациями.
6. При пересечении подземных кабелей с асфальтированной дорогой, кабель заключить в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от края подошвы насыпи.
7. Работы при пересечении с автомобильными дорогами и инженерными коммуникациями производить с письменного разрешения ответственного лица и в присутствии представителей заинтересованных организаций.
8. Ф* - диаметр пересекаемой коммуникации (водопровода, канализации, газопровода).
9. H* - глубина до верха пересекаемой коммуникации (водопровода, канализации, газопровода), на пересечений с кабелем связи до верха защитного футляра.
10. H** - глубина до верха проектируемого подземного кабеля.
11. L* - ширина дорог.
12. Ф*, H*, H**, L* уточнить по месту для каждого пересечения.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Амир			08.24
Проверил		Каракулов			08.24
ГИП		Айпанов			08.24

01-2024-ЭН-01-009

Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области

Наружное освещение поселка Макат	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	1

Пересечение подземного кабеля освещения с подземными инженерными коммуникациями

ТОО "ТРИУМ"
Качество, Надежность, Гарантии

Взам.инв.N° | Подп.и дата | Инв.N°подл.

01-2024-ЭН-01-009.dwg

Формат А3



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Поз.	Наименование	Кол.-во, м	Масса ед., кг	Примечание
1	Труба прямоугольная стальная 100х50х3мм L=2200мм	1,0		
2	Полоса стальная 40х4мм L=650мм	2,0		
3	Болт М8х50мм	4,0		
4	Гайка М8	4,0		
5	Шайба ф8мм	4,0		
6	Бетон В 7.5	0,08	$м^3$	

Примечание

*- Окраску выполнить в 2 слоя

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Амир			08.24
Проверил		Каракулов			08.24
ГИП		Айпанов			08.24

01-2024-ЭН-01-010

Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области

Наружное освещение поселка Макат

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Кронштейн крепления щита

ТОО "ТРИУМ"

Качество, Надежность, Гарантии

Формат А4



Наименование линии	Фидер 1	Резерв
Номинальная мощность мощность, кВт	7,5	-
Номиналный ток, А	11,4	-
Тип и ток отключающего устройства	ВА5735, 50	ВА5735, 50

Ключ к чтению маркировки питающих линий

МАРКИРОВКА - ТИП И СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ/ПРОВОДА - ДЛИНА,М

РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА, кВт - РАСЧЕТНЫЙ ТОК, А - ПОТЕРЯ НАПРЯЖЕНИЯ, %

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	01-2024-ЭН-01-011			
						Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области			
Разраб.		Турдахунов			08.24	Наружное освещение поселка Макат	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Каракулов			08.24		РП	1	1
ГИП		Айпанов			08.24	Однолинейная схема КТПНГ 25кВА	ТОО "ТРИУМ" Качество, Надежность, Гарантии		

Взам.инв.N°

Подп.и дата

Инв.N°подл.



						01-2024-ЭН-01-012
						Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Турдахунов			08.24	Наружное освещение поселка Макат
Проверил		Каракулов			08.24	
ГИП		Айпанов			08.24	Схема электрическая принципиальная КТПНГ-6/0,4кВ 25кВА

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

ТОО "ТРИУМ"
Качество, Надежность, Гарантии

Взам.инв.N°

Подп.и дата

Инв.N°подл.

01-2024-ЭН-01-012.dwg

Формат А3

План заземления КТПН



Спецификация на заземление подстанции

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
1	ГОСТ 8509-93	Уголок стальной 50х50х5 мм	24		м
2	ГОСТ 103-2006	Полоса стальная 40х4 мм	16		м
3	ГОСТ 2590-88	Сталь круглая Ф12 мм	6		м
4	ПС-2-1	Зажим соединительный плашечный	4		шт.

Разрез А-А



Присоединение КТП к контуру заземления



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При соединении заземлителей из круглой стали длина сварного шва должна быть не менее шести диаметров.
2. Площадку обслуживания присоединить к магистрали заземления сваркой.
3. Общее сопротивление заземляющего контура в любое время года не должно превышать 4 Ом. Если контур не обеспечивает нормированное значение сопротивления, количество электродов увеличить.
4. Заземлению подлежат нейтраль, корпус трансформатора и корпус КТП.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	01-2024-ЭН-01-013			
						Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области			
Разраб.		Турдахунов			08.24	Наружное освещение поселка Макат	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Каракулов			08.24		РП	1	1
ГИП		Айпанов			08.24	Заземление КТПНГ	ТОО "ТРИУМ" Качество, Надежность, Гарантия		

Взам.инв.N° | Подп.и дата | Инв.N°подл.

01-2024-ЭН-01-013.dwg

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наружное электрическое освещение г.Актау.							
1	**Кабельно-проводниковая продукция**							
1.1	Кабель медный с ПВХ изоляцией сечением 4х1,5мм²	ГОСТ 31996-2012 ВВГ 4х1,5	243-105-0701		м.	2876		
1.2	Кабель медный с ПВХ изоляцией сечением 3х1,5мм²	ГОСТ 31996-2012 ВВГ 3х1,5	243-105-0501		м.	235		
1.3	Кабель алюминиевый в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции 2х2,5мм²	ГОСТ 31996-2012 ВВГ 2х2,5	243-105-0303		м.	884		
1.4	Провод самонесущий с изоляцией из полиэтилена с сечением 4х16мм²,	ГОСТ 31946-2012 СИП-4 4х16	243-701-0716		м.	2360		
1.5	Провод самонесущий с изоляцией из полиэтилена с сечением 4х25мм²,	ГОСТ 31946-2012 СИП-4 4х25	243-701-0717		м.	9615		
1.6	Провод самонесущий с изоляцией из полиэтилена с сечением 1х50мм²,	ГОСТ 31946-2012 СИП 1х50	243-701-0719		м.	60		
1.7	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ с заполнением, сечением 4х6 мм² на напряжение до1кВ,	ГОСТ 31996-2012 АВБбШв 4х6	243-113-0803		м.	930		
1.8	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ с заполнением, сечением 4х16 мм² на напряжение до1кВ,	ГОСТ 31996-2012 АВБбШв 4х16	243-113-0805		м.	65		
1.9	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ с заполнением, сечением 4х25 мм² на напряжение до1кВ,	ГОСТ 31996-2012 АВБбШв 4х25	243-113-0806		м.	810		
1.10	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из ПВХ с заполнением, сечением 4х35 мм² на напряжение до1кВ,	ГОСТ 31996-2012 АВБбШв 4х35	243-113-0807		м.	120		
1.11	Муфта концевая термоусаживаемая	rek-1КнТ-4х25/50-ВЛ-нб	243-903-2032		шт.	10		
2	**Оборудование на напряжение до 1000 В**							
2.1	Светильник консольный, светодиодный, димируемый по протоколу 1-10V мощностью 100Вт	BRP491 LED142/NW 100W IP66	247-103-2377	PHILIPS	шт.	442		
2.2	Модуль диммирования PLC для светодиодных светильников до 250Вт	Блок управления PLC-V	515-301-1309		шт.	442		
2.3	Светильник светодиодный торшерный, парковый, IP66, мощность 31Вт, 3550лм, 4000К	BDP260 LED50-4S/740 II	247-103-0570	PHILIPS	шт.	47		
2.4	Выключатель - разъеденитель нагрузки (в КТПНГ)	ВР32У-31А71240 100А	247-205-0306		шт.	4		
2.5	Передняя смещенная рукоятка для ВР32У 31240 MAXima EKF	uvr32-h-2	247-205-0206		шт.	4		
2.6	Распределительная коробка Т250, влагозащищенная, IP 66, 240х190х95мм	Т250, IP66			шт.	442		
2.7	Боксы модульные распределительные	STEKKER EBX50-1/02-65			шт.	489		
2.8	Автоматический выключатель	1Р 6А (В) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima	247-204-1508		шт.	489		
2.9	Щит управления наружным освещением ZEREK LED CONTROL мощность 15кВт, напряжение 380В	01-2024-ЭН-01-006	515-301-1405	Riza Global	шт.	5		
2.10	Шкаф ЯУО комплектный, с датчиком света и реле времени на 2 фидера освещения	01-2024-ЭН-01-005	247-203-0301		шт.	1		
3	**Стальные конструкции**							
3.1	Кронштейн типа "ИВА" под один консольный светильник вылет 1500мм, угол наклона 15°, ГОСТ 24198-80	КИШ 48.1,5	247-306-0905	ЭЛТО	шт.	353		
3.2	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 5 мм, высотой 5000 мм,	СТВ 5-5 68/104	247-306-0601	ЭЛТО	шт.	47		
3.3	Оцинкованная силовая металлическая опора фланцевая, граненая уличного освещения высотой 10м.	СФГ-700-10,0(250/120)		ЭЛТО	шт.	353		
3.4	Кронштейн однорожковый для крепления к бетонное опоре в комплекте с 2-мя хомутами типа ХП	К1П-700-1000+ХП-220		ЭЛТО	шт.	89		

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**Металлопрокат**							
4.1	Труба прямоугольная стальная 100х50х3мм L=2200мм		214-205-0203	ГОСТ 32931-2015	шт.	6	14.52	
4.2	Полоса стальная 40х4мм		214-208-0102	ГОСТ 103-2006	м.	12	1.26	
4.3	Болт М8х50мм		217-101-0101	ГОСТ 7798-70	шт.	24	0.026	
4.4	Гайка М8		217-101-0101	ГОСТ 5915-70	шт.	24	0.006	
4.5	Шайба ø8мм		217-101-0101	ГОСТ 6958-78	шт.	24	0.006	
4.6	Бетон В 7.5		212-101-0301		м3	20		
4.7	Полоса стальная оцинкованная, ГОСТ 103-2006	4х40	252-301-1465	ГОСТ 103-2006	м.	250		
4.8	Уголок стальной 5х50 по ГОСТ 8509-93	5х50	214-201-0102	ГОСТ 8509-93	м.	270	3.77	
4.9	Гайка М20		261-107-0984	ГОСТ 5915-70	шт.	3000	0.072	
4.10	Шайба ø20мм		261-107-0987	ГОСТ 6958-78	шт.	1500	0.077	
5	**Линейная арматура для СИП**							
5.1	Бандажный крюк SOT29.10R		252-207-2320	ENSTO	шт.	470		
5.2	Поддерживающий зажим SO130		252-202-0510	ENSTO	шт.	250		
5.3	Прокалывающий зажим SLIP 12.1		252-207-1031	ENSTO	шт.	840		
5.4	Прокалывающий зажим SLIP 12.127		252-207-1032	ENSTO	шт.	300		
5.5	Анкерный зажим SO80s		252-207-1145	ENSTO	шт.	127		
5.6	Скрепа COT36		252-207-0803	ENSTO	шт.	912		
5.7	Лента COT37 метры		252-207-1802	ENSTO	м	762		
5.8	Ремешок нейлоновый PER 15		252-207-0104	ENSTO	шт.	100		
5.9	РК 99.2595 концевой колпачок		252-207-0907	ENSTO	шт.	124		
5.10	Корпус для предохранителя SV29.253			ENSTO	шт.	419		
5.11	Плавкая вставка SVV10.25-1			ENSTO	шт.	419		
5.12	Муфта для соединения кабеля с проводами СИП SJK1C 10-50 мм		252-204-1508	ENSTO	шт.	16		
5.13	Медный провод неизолированный МГ16		243-602-0108	ENSTO	м	200		
5.14	Наконечник со срывной головкой LUG6-50/12LVTIN (SAL1.2)		252-207-0410	ENSTO	шт.	124		
5.15	SE 45.275-15 (SE 45.328-10) ОПН		252-207-1709	ENSTO	шт.	20		
5.16	Устройство для закорачивания M6D / CT202.6			ENSTO	шт.	1		
5.17	Устройство для заземления MaT/ CT202.3			ENSTO	шт.	1		
5.18	Ответ.зажим с адаптером PC481/ ST202.54		252-207-1903	ENSTO	шт.	10		
6	**Материалы**							
6.1	Фундамент закладной анкерный КМ-380-М30-1060-8	КМ-380-М30-1060-8		ЭЛТО	шт.	353		
6.2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	Щебень фр. 20-40 мм	211-201-0606		м3	15		

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.3	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)	247-306-0920	ЭЛТО	шт.	47		
6.4	Труба металлическая д50	ГОСТ 3262-75	241-101-0118		м	94		
7	**Материалы для прокладки кабеля, провода**							
7.1	Мелкопросеяный грунт для строительных работ				м3.	30		
7.2	Труба полиэтиленовая техническая, Dн=110 мм, толщ. стенки 8,1 мм, ГОСТ 18599-2001 (ГНБ)	ПЭ 80 SDR13,6-110х8,1	241-201-0512		м.	95		
7.3	Лента Сигнальная «Электро» с логотипом «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ» 250 мм, ТУ2245-002-80699681-2009	ЛСЭ 250	249-101-0502		м.	500		
7.4	Металлический лоток 50х50х3000мм		243-907-1201		шт.	32		
8	**Фундамент для оттяжек на опоры освещения**							
8.1	Бетон В 7.5		212-101-0301		м3.	240		
8.2	Болт анкерный	ГОСТ 24379.1-2012	217-101-0401		шт.	127	0,54кг	
8.3	Комплект оттяжек SHS-25P-135L	ТУ 3449-001-52819896-2017			шт.	127		
9	**Защитные сооружения**							
9.1	Лист				компл.	6		01-2024-АС-01
9.2	Ограждение опоры				шт.	20		01-2024-ЭН-02 л.11
9.3	Ограждение КТП				компл.	1		01-2024-АС-01
10	**Оборудование на напряжение выше 1000 В**							
10.1	Привод	ПРНЗ-10У1			шт.	1	3кг	
10.2	Разрядник вентильный	РВО-10	515-301-1102		шт.	1	4кг	
10.3	Разъединитель наружной установки	РЛНД1-10/400-УХЛ1	515-201-0505		шт.	1	44кг	
11	**Железобетонные элементы**							
11.1	Плита анкерная	П-3и	225-204-1001		шт.	1	110кг	
11.2	Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016	СВ105-5	225-204-0309		шт.	2	1180кг	
12	**Линейная арматура ВЛ - 10кВ**							
12.1	Наконечник	7-8 ГОСТ 7385-80	243-902-1004		шт.	1	0.004	
12.2	Зажим плашечный	CD 35	252-207-1205		шт.	1	0.13	
12.3	Анкерный клиновой зажим	DN 95-120	252-207-4802		шт.	2	0.58	
12.4	Изолятор штыревой	IF 27	252-102-0226		шт.	2	3.4	
12.5	Соединитель	UU 7-16	252-201-0237		шт.	2	0.4	
12.6	Зажим аппаратный	А1А-50	252-206-0305		шт.	3	0.083	
12.7	Зажим аппаратный	А2А	252-206-0503		шт.	3		

Взам.инв.№ | Подпись и | Инв.№ подл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.8	Зажим аппаратный	А2А-50	252-206-0505		шт.	3	0.104	
12.9	Проволочная вязка, L=2,2 м	ВШ-1	214-209-0210		шт.	3	0.121	
12.10	Колпачок ТУ 34-13-11232-87	К6	252-108-0702		шт.	3	0.02	
12.11	Колпачок	К9	252-108-0704		шт.	2	0.02	
12.12	Изолятор полимерный 10 кВ проушина-проушина	ЛК-70/10-В4 ПП УХЛ1	252-106-0202		шт.	1		
12.13	Зажим натяжной	НКК-1-1Б	252-203-0101		шт.	2	0.35	
12.14	Зажим	ПА-2	252-204-0813		шт.	2	0.35	
12.15	Зажим	ПА-2-2	252-204-0805		шт.	3	0.35	
12.16	Звено промежуточное трехлапчатое	ПРТ-7-1	252-201-0661		шт.	2	0.462	
12.17	Зажим плашечный	ПС-2	252-204-0802		шт.	3	0.42	
12.18	Изолятор подвесной	ПФ 70В	252-106-0106		шт.	3	4.5	
12.19	Вязка спиральная	СВ 70	252-207-2118		шт.	2	0.109	
12.20	Ушко однолапчатое	У1-7-16	252-201-0203		шт.	2	0.67	
12.21	Изолятор штыревой фарфоровый, ГОСТ 1232-2017	ШФ 20-В	252-102-0225		шт.	2	3.4	
13	**Строительство КТПНГ**							
13.1	Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа мощностью 25кВА с кабельным вводом и кабельными отходящими линиями.	КТП-6/0.4-25-КЛ/КЛ	515-102-0901		шт.	1	1600	
14	**Дополнительно**							
14.1	Заземление КТПНГ				компл.	1		Лист 13
15	**Металлопрокат**							
15.1	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения	3-П-2Ц-II ГОСТ 3282-74	214-209-0310		м.	5		
16	**Материалы**							
16.1	Замок винтовой для разъединителей и КТП. Красного цвета.	ВС-080			шт.	1		

Взам.инв.№

Подпись и дат

Инв.№ подл.

Рев	Кол-во	Лист	№док	Подпись	Дата	01-2024-ЭН-01.СО	Лист 5

Кабельный журнал

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв.№ подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Турдахунов			11.24
Проверил		Турдахунов			11.24
ГИП		Айпанов			11.24

01-2024-ЭН-01.КЖ

Реконструкция сетей уличного освещения поселка Макат-1, Атырауской области

Наружное освещение поселка Макат	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	3

Кабельный журнал

ТОО "ТРИУМ"
Качество, Надежность, Гарантии

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка		Длина, м	Марка	Кол-во, число и сечение жил	Длина, м
Ф22/1	ВЛ-6кВ Ф22 "Ш"	КТП 25кВА (ТП1)	Воздушная линия	СИП	3х50	10			
ШУНО-1	КТП 25кВА (ТП1)	ШУНО-1	в траншее	АВБбШв	4х35	20			
1/1	ШУНО-1	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/9)	в траншее, в ПЭ трубе L=10м	АВБбШв	4х25	70			
1/1	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/9)	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/8)	в траншее	АВБбШв	4х25	50			
1/1	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/8)	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/1)	Воздушная линия	СИП	4х25	250			
1/1	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/9)	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/11)	Воздушная линия	СИП	4х25	80			
1/1	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/11)	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/14)	в траншее	АВБбШв	4х25	130			
1/1	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/14)	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/43)	Воздушная линия	СИП	4х25	1050			
1/1	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/43)	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/44)	в траншее, в ПЭ трубе L=10м	АВБбШв	4х25	50			
1/1	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/44)	Линия фидера 1/1 (опора 1/1/50)	Воздушная линия	СИП	4х25	220			
ШУНО-2	КТП 400кВА тірек17	ШУНО-2	в траншее	АВБбШв	4х35	20			
2/1	ШУНО-2	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/1)	в траншее	АВБбШв	4х25	30			
2/1	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/1)	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/7)	Воздушная линия	СИП	4х25	220			
2/1	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/1)	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/17)	Воздушная линия	СИП	4х25	35			
2/1	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/17)	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/15)	Воздушная линия	СИП	4х25	80			
2/1	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/17)	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/24)	Воздушная линия	СИП	4х25	250			
2/1	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/17)	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/27)	в траншее, в ПЭ трубе L=20м	АВБбШв	4х25	120			
2/1	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/27)	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/25)	Воздушная линия	СИП	4х25	80			
2/1	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/27)	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/57)	Воздушная линия	СИП	4х25	1070			
2/1	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/40)	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/60)	Воздушная линия	СИП	4х25	100			
2/1	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/30)	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/63)	Воздушная линия	СИП	4х25	100			
2/1	ШУНО-2	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/8)	в траншее	АВБбШв	4х25	40			
2/1	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/8)	Линия фидера 2/1 (опора 2/1/14)	Воздушная линия	СИП	4х25	230			
2/2	ШУНО-2	Линия фидера 2/2 (опора 2/2/1)	в траншее, в ПЭ трубе L=20м	АВБбШв	4х25	150			
2/2	Линия фидера 2/2 (опора 2/2/1)	Линия фидера 2/2 (опора 2/2/15)	Воздушная линия	СИП	4х25	500			
2/2	Линия фидера 2/2 (опора 2/2/4)	Линия фидера 2/2 (опора 2/2/43)	Воздушная линия	СИП	4х25	940			
2/2	Линия фидера 2/2 (опора 2/2/7)	Линия фидера 2/2 (опора 2/2/53)	Воздушная линия	СИП	4х25	340			
2/2	Линия фидера 2/2 (опора 2/2/19)	Линия фидера 2/2 (опора 2/2/67)	Воздушная линия	СИП	4х25	490			
ШУНО-3	КТП	ШУНО-3	в траншее	АВБбШв	4х35	20			
3/1	ШУНО-3	Линия фидера 3/1 (опора 3/1/1)	в траншее	АВБбШв	4х16	25			
3/1	Линия фидера 3/1 (опора 3/1/6)	Линия фидера 3/1 (опора 3/1/23)	Воздушная линия	СИП	4х16	180			
3/1	ШУНО-3	Линия фидера 3/1 (опора 3/1/37)	в траншее, в ПЭ трубе L=5м	АВБбШв	4х16	40			
3/1	Линия фидера 3/1 (опора 3/1/37)	Линия фидера 3/1 (опора 3/1/56)	Воздушная линия	СИП	4х16	680			
ШУНО-4	КТП 100кВА тірек7	ШУНО-4	в траншее	АВБбШв	4х35	20			
4/1	ШУНО-4	Линия фидера 4/1 (опора 4/1/3)	в траншее	АВБбШв	4х25	40			
4/1	Линия фидера 4/1 (опора 4/1/3)	Линия фидера 4/1 (оп.4/1/9-4/1/16)	Воздушная линия	СИП	4х25	290			
4/1	Линия фидера 4/1 (оп.4/1/6)	Линия фидера 4/1 (оп.4/1/17)	Воздушная линия	СИП	4х25	280			
4/1	Линия фидера 4/1 (опора 4/1/34)	Линия фидера 4/1 (опора 4/1/53)	Воздушная линия	СИП	4х25	430			
ШУНО-5	КТП 100кВА тірек5	ШУНО-5	в траншее	АВБбШв	4х35	20			
5/1	ШУНО-5	Линия фидера 5/1 (опора 5/1/1)	в траншее, в ПЭ трубе L=10м	АВБбШв	4х25	50			
5/1	Линия фидера 5/1 (опора 5/1/5)	Линия фидера 5/1 (опора 5/1/42)	Воздушная линия	СИП	4х25	240			
5/1	Линия фидера 5/1 (опора 5/1/7)	Линия фидера 5/1 (опора 5/1/52)	Воздушная линия	СИП	4х25	340			
5/1	Линия фидера 5/1 (опора 5/1/10)	Линия фидера 5/1 (опора 5/1/64)	Воздушная линия	СИП	4х25	400			
5/2	ШУНО-5	Линия фидера 5/2 (опора 5/2/1)	в траншее, в ПЭ трубе L=10м	АВБбШв	4х25	80			
5/2	Линия фидера 5/2 (опора 5/2/1)	Линия фидера 5/2 (опора 5/2/19)	Воздушная линия	СИП	4х25	610			
5/2	Линия фидера 5/2 (опора 5/2/17)	Линия фидера 5/2 (опора 5/2/28)	Воздушная линия	СИП	4х25	310			
5/2	Линия фидера 5/2 (опора 5/2/3)	Линия фидера 5/2 (опора 5/2/36)	Воздушная линия	СИП	4х25	240			
5/2	Линия фидера 5/2 (опора 5/2/34)	Линия фидера 5/2 (опора 5/2/49)	Воздушная линия	СИП	4х25	460			

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Участок трассы кабеля, провода	Кабель, провод					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка		Длина, м	Марка	Кол-во, число и сечение жил	Длина, м
ЯУО-1	ЩС-1 (сцены парка победы)	ЯУО-1 (парка победы)	в траншее	АВБбШв	4х6	20			
ф1	ЯУО-1 (парка победы)	Линия фидера 1 (опоры 1/1-1/22)	в траншее	АВБбШв	4х6	460			
ф2	ЯУО-1 (парка победы)	Линия фидера 2 (опоры 2/1-2/25)	в траншее	АВБбШв	4х6	470			
12/1	Сущ. Опора 1/42 Шуно№12	Линия фидера 12/1 (опора 12/1/53)	Воздушная линия	СИП	4х16	350			
12/2	Сущ. Опора 2/12 Шуно№12	Линия фидера 12/1 (опора 12/2/19)	Воздушная линия	СИП	4х16	230			
10/2	Сущ. Опора 2/12 Шуно№10	Линия фидера 10/2 (оп.10/2/34-38)	Воздушная линия	СИП	4х16	160			
10/2	Сущ. Опора 2/29 Шуно№10	Линия фидера 10/2 (оп.10/2/30-33)	Воздушная линия	СИП	4х16	125			
10/3	Сущ. Опора 3/19 Шуно№10	Линия фидера 10/3 (оп.10/3/20-23)	Воздушная линия	СИП	4х16	135			
10/3	Сущ. Опора 3/17 Шуно№10	Линия фидера 10/3 (оп.10/3/24-27)	Воздушная линия	СИП	4х16	120			
9/1	Сущ. Опора 1/46 Шуно№9	Линия фидера 9/1 (оп.9/1/47-51)	Воздушная линия	СИП	4х16	150			

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата