"Алматы жылу жүйесі"
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алматинские тепловые сети"

Call-center: + 7 (727) 341 0700, email: info@alts.kz, URL: http:/www.alts.kz

6 ноября 2025 г.

Жылу энергиясын есепке алу торабын және жылу жеткізгішін алу АКТІСІ

АКТ изъятия допуска узла учёта тепловой энергии и теплоносителя

Абоненттің атауы:
Наименование абонента: **КГП на ПХВ "Реабилитационный центр фтизиопульмонологии "Каменское плато' г. Алматы**

"АлТС" ЖШС-мен шарт":
Договор с ТОО "АлТС": **6001473**

Есепке алу объектісі:
Объект учёта: **Санаторий "Камен. плато"**

Объектінің мекенжайы:
Адрес объект: ул.Кербулакская, д.6Г

Жылу өлшеу қондырғысын қарау нәтижесінде пломбалардың қауіпсіздігі тексеріліп, олар бөлшектеліп, келесі ақаулар анықталды/В результате обследования узла учёта тепловой энергии проверена сохранность пломб, выполнен их демонтаж, а также выявлены следующие неисправности:

ПУТЭ распломбируется на метрологическую поверку. Отопление в работе. УМС исправен. Наряд №104858.

G_1=22+/2 ; G_2=22+/2 ; t_1= 59°C ; t_2= 53°C.

Узел учета оборудован следующими средствами измерений:

Тип СИ	Заводской номер	Место установки	Диапазон измерений		Пломбасы ЖШС "АлЖЖ"	Дата очередной поверки
			Min	Max	Пломбы ТОО "АлТС"	
КМ-5-5	307320	Узел учета			АС1149618	04.11.2025
КТПТР	22613А	Отводящий трубопровод	0,00	180,0	АС0124204	02.11.2025
КТПТР	22613	Подающий трубопровод	0,00	180,0	АС0124203	02.11.2025
ППС	307319	Отводящий трубопровод	0,16	160,0	АС1149619	04.11.2025

Есептеу қондырғысын жабу кезіндегі жалпы мәндер:			*Итоговые значения на момент распломбировки узла учёта:*		
Жалпы / Общие, Гкал	**М1, тонн**	**М2, тонн**	**М3, тонн**	**Сағат/Час, Тр:**	Бекіту уақыты:\Время фиксации:
489,937	91574,977	91504,844		7364,67	*06.11.2025 0:00:00*

Байланыс параметрі:
Параметр связи: **Интернет: / 10.100.28.217:1024 / /**

Еске саламыз/Напоминаем:

Өлшеу құралдарының біреуі есепке алу қондырғысынан істен шыққан сәттен бастап және/немесе осы Актіні ресімдеген кезден бастап есептеу есептеу арқылы жүргізіледі. Өлшеу құрылғысының жұмысын отыз күн ішінде қалпына келтіру керек. Есептеу қондырғысы жұмыс істеуге қалпына келтірілгеннен кейін қабылдау туралы куәлікті беру үшін сізге «АлЖЖ» ЖШС-не мына телефон арқылы өтініш беру қажет: +7 (727) 341-0777. Рұқсат ету куәлігі есепке алу құрылғысымен жұмыс істейтін модем байланысы болған жағдайда ғана беріледі.

С момента выхода из строя одного из средств измерений из состава узла учёта и/или с момента оформления данного Акта начисление будет выполнено расчётным путём. Вам неоходимо восстановить работоспособность узла учёта в течении тридцати дней. После восстановления работоспособности узла учёта требуется подать заявку в ТОО "АлТС" по тел.:+7(727)341-0777 для оформления Акта допуска. Акт допуска оформляется только при исправной модемной связи с прибором учёта.

Представитель ТОО "АлТС": инженер СКПУТЭ **Есенбаев Г.Т.**
(должность) Ф.И.О., подпись)

Абонент өкілі:
Представитель абонента: _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Контактный телефон: +7 (_____)_____-_____-_____