Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"__11__" декабря 2023 года

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области», Руководитель Руденко Д.В., БИН 05140002454, тел. 8(71536)22537, 151000, СКО, Тайыншинский район, г. Тайынша, ул. Астана, 174**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« 11 » декабря 2023 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич, БИН 000 340 001 900, тел. 8(7242)21-60-92, город Кызылорда, поселок Тасбугет улица Мустафа Шокая 18**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «11» декабря 2023 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», Арзикулов Н.М. KZ74VWC00055620 от 04.02.2022 г., БИН 070340004739**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) надзор **от «11» декабря 2023 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», Зайцев В.Я., №16 от 15.06.2022 г., БИН: 950940000029, 87182554420**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с. Ильичевка Тайыншинского района СКО», уровень ответственности – Второй (нормальный) технический не сложный.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **СКО, Тайыншинский район, с. Ильичевка**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Амандыкский с.о. **от 29.09.2020 г. №1;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий, наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Коммунальное государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области», KZ66REA00280690 от 16.06.2022, KZ63REA00344279 от 31.07.2023, KZ44REA00352672от19.09.2023 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-**

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области», №11 от 22.01.2021 г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **« 16 »** **06** **2022 года** ;

месяц, год

окончание работ **« 11 »** **12** **2023 года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **7** месяцев;

фактически **19** месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод В					
Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 ø32*2,4мм	м	5 039,0	5 039,0		
Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 ø110*6,6мм	м	4 743,0	4 743,0		
Водопровод В9					
Труба ПЭ ø90мм	м	17 968,6	17 968,6	-	-
Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 ø90*5,4мм	м	-	-		
Водопровод В0					
Труба стальная электросварная прямошовная ø89*4,0мм	м	96,3	96,3		

Труба стальная электросварная прямошовная ø108*4,0мм	м	95,9	95,9		
Трубы полиэтиленовые PE 100 SDR 17 ø90*5,4мм	м	74,7	74,7		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрена:

Строительство площадки со станциями 1-го подъема с разворотными площадками перед каждой станцией, на площадке предусмотрена установка биотуалета и площадки для мусорных контейнеров. Для размещения установки очистки воды из комбинированной серии «ДВУ10-9» предусмотрено модульное здание. Резервуар для сбора промывных вод РПВ. Монтаж ВЛ-10кВ от существующей опоры No92; установка комплектной двухтрансформаторной подстанции наружной установки КТПН 10/0,4 63кВА; электроснабжение насосных станций скважин No1, No2.Насосная станция 2-го подъема: к монтажу приняты две многонасосные установки повышения давления. Устройство водоснабжения с разводящими сетями в с. Ильичевка. Трубопровод исходной воды из ПЭ труб SDR17 90*5,4 протяженностью – 17 940 м. Хозяйственно-питьевая и противопожарная водопроводная сеть из ПЭ труб SDR17 90*5,4 протяженностью – 96,3 м; ПЭ труб SDR17 110*6.6 – 95,9 м; и полиэтиленовых труб PE100 S10 SDR17 ø110*6,6мм – 74,7 м. Подводка водопровода непосредственно к границам участков потребителей из полиэтиленовых труб протяженностью PE100 S10 SDR17 ø32*2,4мм – 5 039,0 м; ø110*6,6мм – 4 502,0 м. Пожарный гидрант в кол-ве 19шт., колодцев круглых 98 водопроводных и канализационных -4штшт.,.

ВЛ 10кВ (от опоры №301 до КТПН №2) протяженность- 114 м (ВЛ-10кВ, Кабельная вставка 10кВ, КЛ-0,4кВ) (Опора ж/б (4 шт),Установка кабельной муфты на опоре №301 (1шт), Кабельная вставка 10кВ -(0,145км),КЛ-0,4кВ Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий -125м.п.).

ВЛ 10кВ (от ПС Ильичевка- проектируемая КТПН№1) протяженность - 9,7км (ВЛ-10кВ, Кабельная вставка 10кВ) (Опора переходная концевая (анкерная)

ПА(К)тБ10-16 (4шт), Опора переходная угловая анкерная ПУА(К)тБ10-16 (17шт), Опора переходная угловая анкерная ПУАтБ10-17(2шт),Опора ж/б монтаж (178 шт),Провода ВЛ 6-10 кВ. СИП-3 1х70-20. Подвеска. Кабельная вставка 10кВ)

ВЛ 10кВ "ПС 110/10 кВ Чкалово" яч.13-Ильичевка (ВЛ10 кВ, кабельная вставка 10кВ) (2 ВЛ 10кВ Провод самонесущий СИП-3 1х95-20 подвеска. Протяженность -13,74 км (существующие опоры, произведена замена провода по существующим опорам), Замена тарверс на опорах -154 +2опор, Опора ж/б монтаж 171 шт)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 078 764,116** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **738 217,289** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **224 964,957** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 204 825,909** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **701 306,424** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **213 716,709** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решил: **«Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с. Ильичевка Тайыншинского района СКО»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Руденко Д.В.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Эксперт технического надзора Арзикулов Н.М., KZ74VWC00055620 от 04.02.2022 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) Аккредитованная организация **ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»** генеральный директор **Рысбай Ә.С.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», директор **Яковенко К.В.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Зайцев В.Я., ТОО «Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», приказ №16 от 15.06.2022 г**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Генеральный директор «Мелиоратор» Нарбаев Е.Е.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
2	Водопроводная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб ø89*4,0мм	м		
	ø108*4,0мм	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 17 ø 32*2,4	м	2690	
	PE 100 SDR 17 ø 110*6,6	м	4502	
	PE 100 SDR 17 ø 90*5,4	м	17940	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	4	
	Водопроводной колодец	шт	98	

Заказчик _____ **Руденко Д.В.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ **Зайцев В.Я.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта)

Место печати (при наличии)