Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"05" ноября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АЛЬТАИР-ПВ», Казахстан, город Павлодар, улица Товарная, дом 25А**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Тулеутаева Каната Тулеутайулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт линий электроснабжения 10 кВ ул. Алтынсарина - Торайгырова села Жетекши**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Аппарат акима села Жетекши" в лице акима Абдрахманова Нурлыбека Маратовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Agena build company», БИН 191240013464, город Астана, пр. Кабанбай батыра, 19, лицензия №20019476 от 29.12.2020 г, директор Жумажанов А.К.;

ТОО «Винтрейд», БИН 120640016150, город Павлодар, ул. Камзина 178-31, лицензия №24005314 от 05.02.2024 г, директор Дюсембаев Б.Д.;

ТОО «тоо Строй-Инвест ПВЛ», БИН 160840017193, город Павлодар, ул. Гагарина, 44-39, лицензия №24005313 от 05.02.2024 г, директор Тарасенко К.С.;

ТОО «Темирбол», БИН 990540000567, город Караганда, ул. Нуркена Абдира, 26/6, лицензия №25026537 от 15.07.2025 г, директор Тюлюбаев Рашид Мейранбекович

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «KA Group», лицензия №25025065 от 30 июня 2025г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственным учреждением "Аппарат акима села Жетекши"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектные решения

Проект разработан в соответствии с требованиями:

ПУЭ РК;

СП РК 4.04-101-2013;

СП РК 4.04-106-2013;

СП РК 4.04-105-2014;

СП РК 4.04-107-2019;

технического обследования и задания на проектирование.

Точка присоединения — опора ВЛ-10 кВ ф.8 ПС «Красноармейка» 110/35/10 кВ.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт воздушной линии электроснабжения 10 кВ по ул. Алтынсарина–Торайгырова с. Жетекши, включая:

Устройство опор

железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143:

анкерные концевые А10-1,

угловые анкерные УА10-1,

промежуточные П10-2 для населённой местности;

подвеска проводов АС-50.

Установка линейных разъединителей

разъединитель РЛНД.1-10Б/400 — на ответвительной опоре №1 и на опоре №18 перед существующей КТП №85, для создания видимого разрыва.

Провод

на ответвлении принят сталеалюминиевый неизолированный провод марки АС-50/8,0;

выбор сечения выполнен по условиям механической прочности с проверкой по длительно допустимому току нагрузки, экономической плотности тока и потерям напряжения.

Заземление

выполняется по типовому проекту 3.407-150;

конструкция — горизонтальный заземлитель из круглой стали Ø10 мм;

общее сопротивление растеканию тока — не более 10 Ом в любое время года;

соединения — сваркой или болтовыми соединениями (в земле только сваркой).

Экология и охрана окружающей среды

Проект учитывает требования природоохранного законодательства РК и земельного законодательства РК.

ВЛ-10 кВ и КТПН предназначены для передачи и распределения электроэнергии (10/0,4 кВ).

Технологический процесс является безотходным, не сопровождается вредными выбросами в атмосферу и водные объекты.

Производственные шумы и вибрации соответствуют действующим нормам.

Дополнительные воздухо-, водоохранные и шумозащитные мероприятия проектом не предусматриваются.

Техника безопасности

Для исключения поражения электрическим током и обеспечения безопасного производства работ предусматриваются меры:

Все электромонтажные работы выполняются квалифицированным персоналом;

Соблюдаются:

а) СП РК 4.04-107-2019 «Электротехнические устройства»;

б) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

в) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

г) ПУЭ РК.

Монтаж оборудования допускается только после изучения проектной и эксплуатационной документации;

Отступления от проектных решений подлежат согласованию с Заказчиком и проектной организацией.

Все применяемое оборудование, материалы и конструкции учтены в спецификации ЭС.СО.

Работы подлежат выполнению в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2025 г**

окончание работ **октябрь 2025г**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1** ;

фактически, месяц: **1** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной

документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт линий электроснабжения 10 кВ ул.Алтынсарина-Торайгырова села Жетекши**

_____

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

Тулеутаев Канат Тулеутайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)