Магистралдық, ішкі кварталдық және жертөледегі жылу құбырларына
су қысымымен сынақ жүргізу
АКТІСІ

Жанатас қаласы «27» Сентября 2025 жыл

Біз,төмендегі қол қоюшылар, «Жанатас-Су-Жылу» КМК өкілдері
Жылу жүйесінің цех бастығы: Жөнербаев А.
Өтінім бөлімінің есепшісі: Жандильдаева А.Т.

2025 жылы «27» 09 қаладағы магистралдық,ішкі кварталдық және жертөледегі жылу құбырларына су қысымымен сынақ жүргізілді.

Нысандар „Казначейство"
Жылу құбырларына 9 кгс/см².Су қысымымен сынақ жүргізілді.
Сынақ барысында анықталған кемшіліктер:

Гидроопрессаған өтті

Жасалған актіні растаған қол қоюшылар:
Жылумен қамтамасыз ететін мекеме өкілдері
Жылу жүйесінің цех бастығы: Жөнербаев А.Т.
Өтінім бөлімінің есепшісі: Жандильдаева А.Т.

Тұтынушы Ш. Ишмухаметов