Тұрмыстық тұтынушылардың газ тұтынушы жүйелері және газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсетудің орындалған жұмыстардың актісі

Елді мекен: Т. Рысқұлов Күні: «13» 10 2025 ж.

Т.А.Ә. Тапсырыс беруші: Мейірімов

Мекен-жайы: Қуан ул Жобек жолы 78

ЖСН:

Дербес шоттың № 3400-20000021

Байл. тел: _____ / **Қос. тел:** _____

Жабдық	Қызмет көрсету бағасы	Жабдық	Қызмет көрсету бағасы	Жабдық	Қызмет көрсету бағасы
A.		B.		C.	
D.		E.		F.	

Тексерілетін параметр	Ескертулерсіз	Бұзушылық, ескерту
1. Газ жабдығын орнатудың және газ құбырларын тартудың газбен жабдықтау жобасына және абоненттік картаға сәйкестігін тексеру (визуалды түрде)	[ ] - жобаға сәйкес келеді (жоба болған жағдайда) [✓] - абоненттің карточкасына сәйкес келеді	[ ] - газбен жабдықтау жобасы ұсынылмаған [ ] - жобаға сәйкес келмейді [ ] - абоненттің карточкасына сәйкес келмейді
2. Газ құбырлары мен газ жабдығына еркін қол жеткізудің бар-жоғын тексеру (визуалды түрде)	[✓] - газ құбырын тексеру және техникалық қызмет көрсету үшін еркін қол жетімділік бар [✓] - жабдықты тексеру және техникалық қызмет көрсету үшін еркін қол жетімділік бар	[ ] - газ құбырын (тікқұбырды) тексеруге қол жетімділік ішінара/толығымен шектелген [ ] - газ жабдықтарына қол жетімділік ішінара/толығымен шектелген:
3. Газ құбырларының боялу және бекітілу жай-күйін, ғимараттың сыртқы және ішкі конструкциялары арқылы газ құбырлары тартылатын жерлерде футлярлардың болуын және тұтастығын тексеру. Бояу қажеттілігі	[ ] - газ құбыры боялуының және бекітуінің жай күйі елеулі ескертулерсіз	[✓] – тоттанудан қорғау үшін газ құбырын боялуы ұсынылады (қажет) [ ] - газ құбырының бекітпелерін қалпына келтіру қажет [ ] - газ құбыры мен бекітпелерді тексеруге қол жетімділік жоқ
	[ ] - қаптаманың жай-күйі елеулі ескертулерсіз	[ ]- қаптаманы ауыстыру, орнату қажет: [ ] - қаптаманы тексеруге қолжетімділік жоқ
4. Газ жабдығының жүктелген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігін анықтау.	[✓] - қажет емес	[ ] - жабдықты жөндеу/ ауыстыру ұсынылады
5. Газ құбырларының және арматурының, тұрмыстық газ жабдықтарының, герметикалық жалғанған жерлерін аспаптық әдіспен немесе сабынды эмульсиямен тексеру	[ ] - газ құбырлары мен арматураның, жабдықтың қосылулары тексерілді, Газ жабдықтарын қосу орындалды: [ ] - қатты қосылыс [ ] - сильфондік құбыршекпен икемді қосылыс [ ] - сары таңбалы газ құбыршығымен икемді қосылыс	[ ]- газ құбырларының ажыратылатын (бұрандалы, фланцты) қосылыстарын ажыратылмайтындарға ауыстыру қажет [ ] -қосылыстарға қол жетімділік жоқ, кедергілерді жою қажет (жиһаз және т. б.): [ ] - газ жабдығының қосылыстарының икемді құбыршекпен ауыстыру қажет (астын сызу): а)қызмет ету мерзімі белгіленбеген/ мерзімі өткен; б) газ құбыршығымен емес ____; в) жабдықты электрлік жерге тұйықтау болмаған кезде; г) диэлектрлік кірістірулерсіз; д) құбыршек материалының бұзылу іздері бар; е) визуалды түрде қарау және қызмет көрсету мүмкіндігі жоқ; ж) басқа
6. Газ жабдығының тұтастығы мен жарақталуын тексеру	[ ] - жинақталған	[ ] - жабдықты жөндеу/ ауыстыру қажет
7. Түтіндік және желдеткіш каналдардың тарту күшін, газ жабдығын түтіндік каналымен жалғастырушы құбырлардың жай-күйін, жану үшін ауа ағынының бар-жоғын тексеру.	[ ] - желдету арналары мен түтін мұржаларын зерттеп-қарау актісі бар Берілді: ____ Күні: «____» ____ 20__ ж. [ ] - түтін арнасымен жалғау құбырларының жай-күйі қанағаттанарлық [ ] - желдету арнасы бар [ ] - тексеру кезінде түтіндіктің тартымы бар [ ] - тексеру кезінде желдету арнасында тартым бар [ ] - бөлмеге кіретін есіктің төменгі жағында желдету торы немесе ауа сақылауы бар [ ] - желдету үшін бөлмеде немесе оған іргелес тұйық есікпен оқшауланбаған бөлмеде желдеткіш немесе терезе бар	[ ]- желдету арналары мен түтін мұржаларын зерттеп-қарау актісі жоқ [✓] - жалғағыш құбырлардың түтін арнасымен қосылуы тығыз емес [ ] - түтіндікте тартым жоқ [ ] - желдету арнасы жоқ (бұғатталған) [ ] - желдету арнасында тартым жоқ [ ] - бөлмеге кіретін есіктің төменгі жағында желдету торы немесе ауа сақылауының жоғы [ ] - желдету үшін бөлмеде немесе оған іргелес тұйық есікпен оқшауланбаған бөлмеде желдеткіш немесе терезе жоқ.
8. Газ құбырларында орнатылған крандардың жұмыс қабілеттілігі мен майлануын тексеру.	[ ] - өткізілді, ескертусіз	[ ] - ауыстыру қажет [ ] - қол жетімділік жоқ, кедергілерді жою қажет (жиһаз және т. б.)

9. Газ жанарғысының ластанудан тазалау, жабдықтың барлық жұмыс режимдерінде газдың жану процесін реттеу	[_ _ _ _ _ _ _] - ескертусіз	[_ _ _ _ _ _ _] - Газ жанарғысын жөндеу / ауыстыру қажет _____
10. Тұрмыстық газ жабдығының крандарын бөлшектеу және майлау	[_ _ _ _ _ _ _] - орындалды	[_ _ _ _ _ _ _] - ауыстыру қажет _____
11. Тұрмыстық газ жабдығының қауіпсіздік автоматикасының жұмыс қабілеттілігін, оның жөнделгендігін және реттелгендігін тексеру	[_ _ _ _ _ _ _] - қауіпсіздік автоматикасы қалыпты жағдайда	[_ _ _ _ _ _ _] - жабдықты жөндеу/ ауыстыру қажет_____
12. Газ жанарғысының, жабдықты жандырғанға дейін және одан кейін түтін тартқыштың болуын міндетті түрде тексеру туралы ескертетін түтіндікке жану өнімін бұратын аспаптардың қасында арнайы тақтайшалардың бар-жоғын тексеру	[ ] - бар	[ ] - жоқ
13. Тұтынушылардың тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану ережелерімен таныстыру	[ ] - өткізілді [ ] - Жадынама берілді	
14. Шкафтағы реттеуіш пункттеріне, газ құбырларын тоттанудан қорғау қондырғыларына қызмет көрсету (олар болған жағдайда)	[ ] - ескертулерсіз	[ ] - ауыстыру қажет: _____ [ ] - визуалды қолжетімділік жоқ
15. Қажет болған жағдайда газ тұтыну жүйелерін суды-мұзды бітелулерінен тазарту	[ ] - өткізілді	[ ] - талап етілмейді
16. Түзетуді қажет ететін бұзушылық/ескерту бар	[ ] - бар	[ ] - жоқ

Тапсырыс беруші газ тұтыну жүйелеріне және газ жабдығына техникалық қызмет көрсетудің орындалған жұмыстарына шағымының жоқтығын растайды, газды тұрмыста қауіпсіз пайдалану талаптарын сақтауға, барлық анықталған бұзушылықтар мен ескертулерді жоюға міндеттенеді, сонымен қатар газ жабдығының, түтін және желдету арналарының ақаулығы, сондай-ақ газ иісі пайда болған кезде Тапсырыс беруші газды пайдалануды дереу тоқтатуға және газ тарату, газ желісі ұйымының апаттық қызметіне **104 нөмірі бойынша** хабарлауға міндеттенеді.

Сонымен қатар, Тапсырыс беруші желдету арналары мен түтін мұржаларын зерттеп-қарау және тазартуды уақытылы қамтамасыз ету туралы, газ жабдығын, түтін және желдету мұржаларын өз бетінше газдандыру, қайта монтаждау, монтаждау, бөлшектеу, конструкциясын өзгерту және жөндеу (оның ішінде ауыстыру), бұзушылықтарды жою жөніндегі жұмыстарды жүргізбеу және жүргізуге жол бермеу туралы, бұзушылықтар мен ескертулерді жою туралы, сондай-ақ барлық бұзушылықтар мен ескертулер жойылғанға дейін газ тұтыну жүйесін пайдалану, сондай-ақ қауіпсіздік талаптарын бұза отырып газ тұтыну жүйелері мен газ жабдығын пайдалану қауіп төндіруі мүмкін екендігі туралы хабардар етілді. Ескертулерді, бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қолданбағаны үшін және нәтижесінде туындаған салдарлар үшін Тапсырыс беруші жауапты болады.

Тапсырыс берушінің осы актіге қол қоюы Жамбыл облыстық «AQ JOL» газетінде және aqjolgazet.kz мекен жайы бойынша жарияланған Интернет желісінде Орындаушының жария - оферта шартының акцептісі болып табылады, сонымен бірге Офертаға қоса берілген келісім-шартты (ары қарай – Шарт) жасасу фактісі деп танылады және оның барлық талаптарын толық және сөзсіз қабылдауды білдіреді.

Актіге қол қоя отырып, Тапсырыс беруші осы құжаттың және Шарттың барлық тармақтарымен танысқанын және олармен келісетінін және тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану талаптарының сақталуына толық дербес жауапты екенін растайды.

Келесі техникалық қызмет көрсету күні: орындалған жұмыстардың осы актісіне қол қойылғаннан кейін 1 (бір) жыл өткен соң.

Тапсырыс беруші өзінің келісімін білдіреді және Орындаушыға Шартта көзделген жұмыстарды ұсыну процесінде қажетті Тапсырыс берушінің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және үшінші тұлғаларға табыстауға рұқсат береді.

Тапсырыс беруші: Мейманов _____ / _____
Т.А.Ә, (қолы) Күні *(күні, айы, жылы)*

Орындаушы «Информационный Центр-Тараз» ЖШС _____ / _____ / _____
Т.А.Ә, (қолы) Күні *(күні, айы, жылы)*

Төлеуге арналған деректемелер
«Информационный Центр-Тараз» ЖШС
Мекен-жайы: Тараз қ., Қойгелді, № 177,
БСН 010940001031
ЖСК KZ2796519F0007513101
«ForteBank» АҚ-да
БСК IRTYKZKA
БеК 17
Байланыс телефоны: 8 726 2 45 53 43
Төленетін сома _____ теңге

Газ жабдығын қауіпсіз пайдалану бойынша бұзушылықтарды жою жөніндегі АКТ алдым, жоюға міндеттенемін: _____ _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы)

«____» _____ 20___ жыл.

Орындалған жұмыстар үшін төлемді уақытылы жүргізуге міндеттенемін

Таныстым: Мейманов _____
(тегі, аты, әкесінің аты) (қолы)

ЖПФ АО «Qazaqgaz Aimaq»

АКТ

О нарушении требований по безопасности объектов газоснабжения

г. Т.Рыскулов «13» 10 2025 г.

Сведения о потребителе газа

Мелишнов
(Ф.И.О.)

Адрес: Жибек Жолы 78
(Наименование проверяемого объекта)

Наличие ИТД _____ лицевой счет 20000021

Счетчик № 8030598 **марка** G6 **год выпуска** 2018

Показание счетчика 155160 **№ пломб** 82230

Газовые приборы: 1 ш BAXI
(количество, марка, тип согласно проекта)

Существо нарушения: Кубур тонган

Дата ознакомления Актом « 13 **»** 10 **20** 25 **г**

Представители ЖПФ АО «Qazaqgaz Aimaq»

1. Сугаипов И (Ф.И.О.) (роспись)
2. Алмишнов Р (Ф.И.О.) (роспись)
3. Нурамбеков Е (Ф.И.О.) (роспись)

Адрес: ЖПФ АО «Qazaqgaz Aimaq»: ул. К. Койгелды №177

Примечание: В случае невыполнения хотя бы одного из указанных пунктов к установленному сроку, подача газа будет приостановлена.