АКТ

п. Шоптыкуль **30.10.2025 г.**

Нами, председателем комиссий заведующим хозяйством С.Имашевым, членами комиссий заведующим мастерской М.Сагидуллиным, операторами котельной М. Галимовым и А. Кайыпкалиевым ГККП «Каратобинский колледж», и с согласия начальника отдела ЧС Каратобинского района подполковником гражданской защиты М. Искаковым выявили следующее:

Одна из газовых котлов типа “КВа 174 ЛЖ/Гн (BB-1535 RD/RG)” котельной ГККП «Каратобинский колледж» полностью отказала в холодное время суток и требует незамедлительную проверку специалистов. В случае непригодности нужно срочно заменить двухконтурного газового котла, так как у второго газового котла не хватает необходимой мощности для обогрева всех зданий колледжа, что припятствует полному учебному процессу и проживанию в общежитии.

Председатель комиссий: **С. Имашев**

Члены комиссий: **М.Сагидуллин**

М. Галимов

А. Кайыпкалиев

М. Искаков