Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

г.Кызылорда «14» «07» 2020 года.

Исполнитель (генеральный подрядчик) ТОО "МК –Сервис LTD" , г.Кызылорда, Ж.Берденова ,37
(наименование организации, юридический адрес)

В лице Директора Нурекешов Кайрат Сембаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: Работы по установке опор освещения по ул. 3-я Линия в п. Белкуль
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является КГУ «аппарат акима послека Белкуль города Кызылорда, и.о. акима СәдуЖасұлан Хабидуллаұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствует
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Гор Сервис Проект»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) КГУ «Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорда, распоряжение №
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Работы по установке опор освещения по ул.3-я Линия в п. Белкуль	км шт	1,196 25 опора		1,236 26 опора	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

	(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Для обеспечения нормы освещенности улицы 3-Линия в пос. Белкуль в г.Кызылорда предусмотрены светильники на металлических опорах с светодиодными лампами в количестве 26 шт, выполнены щебеночные подготовки под опоры. Сеть электроосвещения улицы 3-Линия выполнена кабелем типа АВВГ 4х16 мм2, протяженностью L-0,01 км и проводом СИП4 4-16 мм2 протяженностью 1,1 км, проводом СИП 2 А 2х16+1х25-0,6/1,0 протяженностью 0,136 км

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Оборудование отсутствует;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «03» 06 2020 года;

окончание работ «30» 06 2020 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 45 дней ;

фактически июнь месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) отсутствует:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) М.П.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); Не требуется.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты не требуется.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Работы по установке опор освещения по ул. 3-Линия в п. Белкуль»

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнитель (генеральный подрядчик) ТОО "МК-Сервис LTD"

Директор Нурекешов Кайрат Сембаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «МК-Сервис LTD» Товарищество с ограниченной ответственностью