Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16265691

Конкурстың № 15659115-3
Конкурстың атауы Кабельдік жалғастырғыш
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-11-19 16:27:22 дейін 2025-11-21 16:27:22
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	960118400807	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации по позиции «сопутствующие услуги» указано, что поставщик обязан до поставки провести обучение по эксплуатации и монтажу (теоретическая и практическая часть). Просим уточнить следующие моменты: Формат обучения: допускается ли проведение обучения на территории поставщика/онлайн, или обучение должно быть организовано исключительно на площадке заказчика? Количество сотрудников заказчика для обучения: требуется ли обучать конкретное количество специалистов, либо количество определяется заказчиком после заключения договора? Подтверждение факта обучения: какой документ будет являться подтверждением выполненной услуги — акт обучения, протокол, сертификаты? Требования к квалификации обучающего персонала: необходимо ли предоставлять документы, подтверждающие квалификацию тренера/инженера, или достаточно общего описания? Сроки проведения обучения: обучение должно быть проведено до поставки товара — просим уточнить, допускается ли проведение обучения в период подготовки товара к отгрузке? Просим дать разъяснения для корректного формирования ценового предложения и полного соблюдения требований конкурсной документации.	2025-11-21 11:17:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! 1. Формат обучения: обучение проводится в оффлайн-формате на территории заказчика. 2. Количество сотрудников заказчика: обучение необходимо провести для 2-3 бригад. 3. Подтверждение факта обучения: подтверждающим документом является сертификат о прохождении обучения. 4. Требования к квалификации обучающего персонала: поставщик обязан предоставить документ, подтверждающий квалификацию инженера, проводящего обучение. 5. Сроки проведения обучения: обучение должно быть завершено до поставки товара, в срок 1–2 рабочих дня. (теория и практика)

2	100740015093	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации указаны требования по болтовым соединителям. По итогам испытаний болтовых соединителей разных производителей лучшие результаты по переходному контактному сопротивлению мы получили у болтовых соединителей европейского производства, в том числе торговой марки GPH производства всемирно известной компании Nexans. 2-х болтовые соединители данного производителя показали наиболее низкие показатели переходного контактного сопротивления, даже по сравнению с 4-х болтовыми соединителями других производителей. Именно по этой причине мы комплектуем предлагаемые нами в конкурсе муфты повышенной надежности болтовыми соединителями GPH. Просим согласовать применение болтовых соединителей торговой марки GPH.	2025-11-21 12:15:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! GPH это торговая марка. Указание в закупочной документации продукции конкретного производителя (торговой марки) недопустимо. Основные технические требования не определяют изделие конкретного бренда, а руководствуются положениями о конкурсных закупках вне зависимости от производителя, но удовлетворяющих требования к соответствию техническому соответствию. По этой причине кол-во болтов, материал болтов, корпуса соединителя являются существенными условиями для обеспечения надлежащего контактного соединения жил кабеля, что в свою очередь является существенным фактором удовлетворяющим техническую спецификацию направленную на обеспечение качества и работоспособности кабельных линий в целом. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.
3	100740015093	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации в разделе, где указано применение пружин постоянного давления для крепления заземляющего провода к металлической оболочке кабелей, прямо говорится, что такой способ монтажа не требует использования припоя и паяльного жира, так как отсутствуют риски термического воздействия на бумажную изоляцию. То есть из текста следует, что пайка не применяется вообще. Но чуть ниже в пункте комплектации тем не менее указаны: — припой ПОС-30 (диаметр не менее 8 мм, до 100 г), — паяльный жир (до 9 г). Получается, что в описании присутствуют два взаимоисключающих требования: с одной стороны — монтаж без пайки, с другой — обязательное наличие припоя и жира в комплекте. Это противоречие. Просим внести изменения в конкурсную документацию	2025-11-21 12:13:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! В связи с тем, что кабели могут иметь как алюминиевую оболочку, так и свинцовую, в комплектации муфт должна быть предусмотрена возможность выбора способа монтажа заземления различным способов в зависимости от конкретного кабеля. Поэтому наряду с пружинами, так же должен быть припой ПОС-30 и паяльный жир. Это обеспечивает оперативность монтажа и не требует подбора муфты с конкретной системой заземления в зависимости от конкретного кабеля (металлической оболочки), что в свою очередь отвечает условиям универсальности монтажа. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

4	250740020535	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить требование предоставления авторизационного письма. Не все производители готовы предоставлять подобные письма на этапе подачи заявки, поскольку способны предоставить полный пакет документов только после изготовления товара. Указанное требование необоснованно ограничивает круг потенциальных участников и может привести к отклонению добросовестных предложений. Предлагаем заменить требование авторизационного письма на этапе подачи заявки на гарантийное письмо о том, что авторизационное письмо будет предоставлено после изготовления товара и вместе с товаром при его поставке конечному потребителю, в соответствии с абзацем 4 подпункта 7 пункта 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, который гласит: «В случае если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик должен представить гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров».	2025-11-20 09:37:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Согласно абзаца 3 пп. 7) п. 2 Конкурсной документации (приложение 4 к Правилам № 687) указано: «допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика». Таким образом, при закупках услуг конкурсная комиссия вправе требовать наличие в заявке у потенциального поставщика авторизационного письма и прочих документов, если в услуги входит приобретение товара и в технической спецификации имеется требование о предоставлении на него документов. Письмо-авторизация необходимо для подтверждения, что: • поставщик действительно обладает правом поставлять товар данного производителя; • продукция поставляется официальными каналами; • исключены подделки и неофициальные копии изделия. Это требование — общепринятая международная и казахстанская практика при закупке электротехнического оборудования.
5	990103300516	ҚҚ жобасына ескерту	1.В связи с установлением условия об обязательном согласовании образца товара перед поставкой, Просим изменить срок поставки на «15 календарных дней после утверждения образца товара», так как данное условие ущемляют возможности потенциальных поставщиков. Кроме того, не указаны контакты лица, который утверждает образец, на поиск инициатора закупки и лица принимающего решения в государственных компаниях уходит в среднем до 3 рабочих дней.	2025-11-21 12:46:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Изменение срока поставки на «15 календарных дней после утверждения образца» не представляется возможным, поскольку может: • увеличить общий период поставки и повлиять на сроки реализации проекта; • вызвать нарушения бюджета и внутренняя план-графика закупок; • повлиять на своевременное выполнение производственных задач заказчика. Контактное лицо для согласования образцов определяется заказчиком оперативно в рамках внутренних процедур, и все необходимые данные предоставляются участнику после заключения договора. Требование о согласовании образца не ущемляет права потенциальных поставщиков и является обычной практикой при закупке специализированного оборудования.

6	100740015093	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы закупки! На портале государственных закупок 7 ноября 2025 года было опубликовано объявление №15659115-1. В технической спецификации данной закупки было указано требование о наличии у потенциального поставщика сертификата происхождения формы CT-KZ. После завершения предварительного обсуждения, в результате обращения представителя ТОО «LTD Construction Plus», в объявлении от 19.11.2025 г. №15659115-3 данное требование к потенциальным поставщикам из конкурсной документации было удалено. В Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года развитие торговли и расширение экспортного потенциала страны названы одними из важнейших направлений государственной политики. В целях обеспечения равных условий участия и поддержки отечественных товаропроизводителей просим при рассмотрении данных закупок учитывать нормы Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 106-VIII, а именно: •Статья 5 «Принципы осуществления государственных закупок» — закрепляет поддержку отечественных товаропроизводителей, добросовестную конкуренцию и эффективное использование бюджетных средств. •Статья 9 «Применение национального режима при осуществлении государственных закупок» — устанавливает, что при осуществлении закупок должны учитываться интересы национальной экономики. Т •Экономическая политика и поддержка отечественных производителей — использование CT-KZ в конкурсной документации согласуется с государственной политикой по поддержке национального производства и реализации стратегических целей государства. Учитывая изложенное, просим оставить в конкурсной документации требование о предоставлении потенциальными поставщиками сертификата происхождения формы CT-KZ, поскольку это соответствует Закону «О государственных закупках», государственной политике поддержки отечественных производителей и принципам справедливой конкуренции.	2025-11-21 12:46:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! В соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 106-VIII, а также приказами уполномоченного органа в сфере государственных закупок, требование о предоставлении сертификата происхождения товара формы CT-KZ может устанавливаться только в отношении тех товаров, по которым предусмотрено изъятие из национального режима. По указанному в объявлении коду товара изъятие не установлено, и данный товар не включён в перечень продукции, в отношении которого допускается применение требований о подтверждении отечественного происхождения в форме CT-KZ. Требование об установлении в конкурсной документации предоставление сертификата CT-KZ противоречит нормам Закона о государственных закупках РК и рассмотрению не подлежит.
7	960118400807	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Уважаемые организаторы закупки! В пункте 22 технической спецификации указано следующее требование: «Соединитель болтовой — материал корпуса: специальный алюминиевый сплав. Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя, в количестве не менее 3 шт. Материал болтов — латунь, количество не менее 4 и не более 5 шт.» В связи с этим просим дать разъяснение: Возможно ли применение аналогичного болтового соединителя, полностью соответствующего техническим характеристикам и функционалу, но с болтами, изготовленными из алюминиевого сплава, а не из латуни? Просим уточнить, допускается ли данная замена изделия.	2025-11-21 11:26:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Замена болтов из латуни на болты из алюминиевого сплава не допускается. В технической спецификации установлено обязательное требование к материалу болтов — латунь, поскольку данный материал обеспечивает необходимые показатели прочности, стойкости к коррозии и стабильности контактного соединения. Использование болтов из алюминиевого сплава может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик и снижению надежности соединителя. Применение соединителей из других сплавов повлияет на ослабление технических характеристик товара в целом, а также приведет к изменению ценообразования, в этой связи, характеристики параметра товара изменению не подлежат.
8	100740015093	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы закупки! Хотели прокомментировать вопрос использования киперной ленты в составе кабельной муфты. Мы проводим комплексные испытания при подборе материалов для каждого элемента муфты, чтобы обеспечить максимально надёжную работу изделия. В рамках этих испытаний сравнивались различные комплектующие изделия, включая киперные ленты и другие материалы для стягивания жил. По итогам испытаний лучшие результаты показала специализированная лента 88 (с памятью) шириной 38 мм. Её применение позволяет полностью исключить вероятность образования воздушных пустот во внутренней полости смонтированной муфты, что напрямую влияет на долговечность и надёжность муфты. Исходя из результатов испытаний мы остановились на использовании именно специальной ленты 88 (с памятью) как наиболее эффективной для функции стягивания жил. В связи с этим просим согласования специальной ленты 88 (с памятью) шириной 38 мм в замен указанной в тех. спецификации киперной ленты.	2025-11-21 12:16:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Указание конкретной марки, присуще конкретному производителю не допустимо в конкурсных закупках. Киперная лента не определяет конкретного производителя, а указывает на требование к материалу ленты обеспечивающей надлежащие характеристики при монтаже кабельной муфты и отвечающая требованиям технической спецификации, что в свою очередь обеспечивает уверенность в качестве и надлежащем выполнении монтажа кабельной муфты. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

9	250740020535	КҚ жобасына ескерту	Просим указать тип кабеля, для которого будет использоваться данная муфта. Это необходимо для корректного подбора модели и исключения риска поставки неконкурентного либо неподходящего товара. Дополнительно просим увеличить срок поставки. Фактическое изготовление товара занимает до двух недель, что делает соблюдение текущего срока поставки невозможным без нарушения производственного цикла и потенциального ухудшения качества. Просим установить реалистичный и обоснованный срок, учитывающий технологические процессы.	2025-11-20 09:37:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Дополнительное уточнение типа кабеля не требуется, поскольку данная информация уже отражена в технической спецификации. В технической спецификации указано, что муфта предназначена для применения на кабелях типов: АСБ, АСБЛ. Указанные типы кабелей определяют конструктивные и эксплуатационные параметры, необходимые для корректного подбора модели муфты, и являются достаточными для исключения риска поставки неподходящего или неконкурентного товара. Увеличение срока поставки не представляется возможным, поскольку может: • увеличить общий период поставки и повлиять на сроки реализации проекта; • вызвать нарушения бюджета и внутренняя план-графика закупок; • повлиять на своевременное выполнение производственных задач заказчика. В связи с этим сроки поставки остаются неизменными.

10	100740015093	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации указаны требования по толщине стенки у термоусаживаемых манжет. Но толщина стенки у термоусаживаемых манжет до усадки не является основным параметром, так как манжеты могут иметь различный коэффициент усадки. Результирующим параметром является толщина стенки термоусаживаемой манжеты после усадки. В итоге ключевыми параметрами являются диаметр манжеты после усадки и толщина стенки после усадки. Комплектуемые термоусаживаемые манжеты на место соединения в предлагаемых нами комплектах муфт после усадки имеют требуемые диаметры и толщину стенки 6 мм, применение которых обеспечивает необходимый запас по диэлектрической прочности и гарантирует срок службы кабельной муфты не менее 30 лет. Просим учесть данное замечание и внести изменения в техническую спецификацию	2025-11-21 12:19:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Кабельные термоусаживаемые муфты имеют диапазонность по сечениям, а внешний диаметр контактных соединителей и жил кабеля существенно изменяется в зависимости от типа и сечения. В связи с этим после процесса усадки термоусаживаемая манжета может иметь различную толщину как по длине на одном и том же кабеле, так и в зависимости от применяемого соединителя. Параметр толщины стенки после усадки не является стабильным и не может служить объективным критерием качества, поскольку зависит от многих факторов, не одинаковых для всех комплектов муфт. Указание данного параметра в технической спецификации создаёт риск неоднозначного толкования и может вводить потенциальных поставщиков в заблуждение. Минимальная толщина стенки до усадки является стандартным, унифицированным и технологически обоснованным параметром, который применяется к термоусаживаемым материалам во всех производственных стандартах и позволяет обеспечить гарантированное соответствие требованиям по восстановлению изоляционного слоя в узле соединения кабелей. Указание минимальной толщины стенки до усадки соответствует принципам объективности, прозрачности и не противоречит нормам государственных закупок обеспечивая равные условия для всех потенциальных поставщиков. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

11	990103300516	КҚ жобасына ескерту	2.Просим исключить требование: Наличие сопроводительных документов при подаче заявки: 1. Письмо-авторизацию на фирменном бланке, датированное не ранее 2025 года, о наличии у потенциального поставщика прав (полномочий) поставлять товар, являющийся предметом проводимого конкурса. 2. Оригинал Сертификата соответствия либо нотариально засвидетельствованную копию такого Сертификата. 3. Сертификата происхождения Товара, либо нотариально засвидетельствованную копию такого Сертификата. 4.Руководство по эксплуатации от завода-изготовителя или Инструкция по монтажу от завода-изготовителя. 5.Оригиналы Протоколов испытаний на партию товара от завода-изготовителя. 6.Паспорт на партию товара. 7.Упаковочный лист товара от завода-изготовителя. Хотим, отметить то, что данное требование отсутствовало в закупках №15659115-1, №15659115-2, и добавлено по собственной инициативе Организатора. Таким образом, явно присутствует лоббирование интересов определенной компании, для сужения количества участников закупки сводя до одного единственного. Кроме того, здесь присутствует грубое нарушение абзаца 4 пп7) п.3 Приложения 4 к Правилам осуществления Правилам осуществления государственных закупок «В случае если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров». Для исключения нарушения Законодательства РК «О государственных закупках», а также недопущению Организатором по собственной инициативе лоббирования интересов определенной одной компании, просим исключить весь перечень этих документов, а также провести открытый конкурс беспристрастно, на равной конкурентной основе, с соблюдением принципов государственных закупок, подразумевающих добросовестную конкуренцию и экономию ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. В противном случае будем вынуждены обратиться в органы прокуратуры и департамент экономических расследований.	2025-11-21 12:46:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Предусмотренные в документации сопроводительные документы направлены на подтверждение соответствия предлагаемого товара заявленным характеристикам и не имеют целью ограничение участия конкретных поставщиков. При этом заказчик руководствуется принципами государственных закупок, указанными в статье 5 Закона, включая добросовестную конкуренцию, прозрачность, эффективность и рациональное использование бюджетных средств. Дополнительно разъясняем: • Установление перечня документов при подаче заявки является правом заказчика и осуществляется в пределах законодательства. • Указанные требования не ограничивают участие добросовестных поставщиков, способных подтвердить происхождение, качество и безопасность поставляемой продукции. • Факт наличия иных закупок с отличающимся набором требований не является основанием для вывода о нарушениях или чьей-либо заинтересованности. Согласно абзаца 3 пп. 7) п. 2 Конкурсной документации (приложение 4 к Правилам № 687) гласит: «допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика». Таким образом, при закупках услуг конкурсная комиссия вправе требовать наличие в заявке у потенциального поставщика авторизационного письма и прочих документов, если в услуги входит приобретение товара и в технической спецификации имеется требование о предоставлении на него документов. Согласно п 165 Правил осуществления государственных закупок, Заказчик до истечения срока представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе может по собственной инициативе внести изменения в конкурсную документацию. В таких случаях конкурсная документация подлежит предварительному обсуждению в порядке, определенном настоящими Правилами.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басқарма басшысы/Руководитель управления Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16265691

№ конкурса 15659115-3
Название конкурса Кабельная муфта соединительная
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-11-19 16:27:22 по 2025-11-21 16:27:22
Наименование организатора КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	960118400807	Замечание к КД	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации по позиции «сопутствующие услуги» указано, что поставщик обязан до поставки провести обучение по эксплуатации и монтажу (теоретическая и практическая часть). Просим уточнить следующие моменты: Формат обучения: допускается ли проведение обучения на территории поставщика/онлайн, или обучение должно быть организовано исключительно на площадке заказчика? Количество сотрудников заказчика для обучения: требуется ли обучать конкретное количество специалистов, либо количество определяется заказчиком после заключения договора? Подтверждение факта обучения: какой документ будет являться подтверждением выполненной услуги — акт обучения, протокол, сертификаты? Требования к квалификации обучающего персонала: необходимо ли предоставлять документы, подтверждающие квалификацию тренера/инженера, или достаточно общего описания? Сроки проведения обучения: обучение должно быть проведено до поставки товара — просим уточнить, допускается ли проведение обучения в период подготовки товара к отгрузке? Просим дать разъяснения для корректного формирования ценового предложения и полного соблюдения требований конкурсной документации.	2025-11-21 11:17:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! 1. Формат обучения: обучение проводится в оффлайн-формате на территории заказчика. 2. Количество сотрудников заказчика: обучение необходимо провести для 2-3 бригад. 3. Подтверждение факта обучения: подтверждающим документом является сертификат о прохождении обучения. 4. Требования к квалификации обучающего персонала: поставщик обязан предоставить документ, подтверждающий квалификацию инженера, проводящего обучение. 5. Сроки проведения обучения: обучение должно быть завершено до поставки товара, в срок 1–2 рабочих дня. (теория и практика)

2	100740015093	Замечание к КД	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации указаны требования по болтовым соединителям. По итогам испытаний болтовых соединителей разных производителей лучшие результаты по переходному контактному сопротивлению мы получили у болтовых соединителей европейского производства, в том числе торговой марки GPH производства всемирно известной компании Nexans. 2-х болтовые соединители данного производителя показали наиболее низкие показатели переходного контактного сопротивления, даже по сравнению с 4-х болтовыми соединителями других производителей. Именно по этой причине мы комплектуем предлагаемые нами в конкурсе муфты повышенной надежности болтовыми соединителями GPH. Просим согласовать применение болтовых соединителей торговой марки GPH.	2025-11-21 12:15:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! GPH это торговая марка. Указание в закупочной документации продукции конкретного производителя (торговой марки) недопустимо. Основные технические требования не определяют изделие конкретного бренда, а руководствуются положениями о конкурсных закупках вне зависимости от производителя, но удовлетворяющих требования к соответствию техническому соответствию. По этой причине кол-во болтов, материал болтов, корпуса соединителя являются существенными условиями для обеспечения надлежащего контактного соединения жил кабеля, что в свою очередь является существенным фактором удовлетворяющим техническую спецификацию направленную на обеспечение качества и работоспособности кабельных линий в целом. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.
3	100740015093	Замечание к КД	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации в разделе, где указано применение пружин постоянного давления для крепления заземляющего провода к металлической оболочке кабелей, прямо говорится, что такой способ монтажа не требует использования припоя и паяльного жира, так как отсутствуют риски термического воздействия на бумажную изоляцию. То есть из текста следует, что пайка не применяется вообще. Но чуть ниже в пункте комплектации тем не менее указаны: — припой ПОС-30 (диаметр не менее 8 мм, до 100 г), — паяльный жир (до 9 г). Получается, что в описании присутствуют два взаимоисключающих требования: с одной стороны — монтаж без пайки, с другой — обязательное наличие припоя и жира в комплекте. Это противоречие. Просим внести изменения в конкурсную документацию	2025-11-21 12:13:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! В связи с тем, что кабели могут иметь как алюминиевую оболочку, так и свинцовую, в комплектации муфт должна быть предусмотрена возможность выбора способа монтажа заземления различным способов в зависимости от конкретного кабеля. Поэтому наряду с пружинами, так же должен быть припой ПОС-30 и паяльный жир. Это обеспечивает оперативность монтажа и не требует подбора муфты с конкретной системой заземления в зависимости от конкретного кабеля (металлической оболочки), что в свою очередь отвечает условиям универсальности монтажа. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

4	250740020535	Замечание к КД	Просим исключить требование предоставления авторизационного письма. Не все производители готовы предоставлять подобные письма на этапе подачи заявки, поскольку способны предоставить полный пакет документов только после изготовления товара. Указанное требование необоснованно ограничивает круг потенциальных участников и может привести к отклонению добросовестных предложений. Предлагаем заменить требование авторизационного письма на этапе подачи заявки на гарантийное письмо о том, что авторизационное письмо будет предоставлено после изготовления товара и вместе с товаром при его поставке конечному потребителю, в соответствии с абзацем 4 подпункта 7 пункта 1 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок, который гласит: «В случае если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик должен представить гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров».	2025-11-20 09:37:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Согласно абзаца 3 пп. 7) п. 2 Конкурсной документации (приложение 4 к Правилам № 687) указано: «допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика». Таким образом, при закупках услуг конкурсная комиссия вправе требовать наличие в заявке у потенциального поставщика авторизационного письма и прочих документов, если в услуги входит приобретение товара и в технической спецификации имеется требование о предоставлении на него документов. Письмо-авторизация необходимо для подтверждения, что: • поставщик действительно обладает правом поставлять товар данного производителя; • продукция поставляется официальными каналами; • исключены подделки и неофициальные копии изделия. Это требование — общепринятая международная и казахстанская практика при закупке электротехнического оборудования.
5	990103300516	Замечание к КД	1.В связи с установлением условия об обязательном согласовании образца товара перед поставкой, Просим изменить срок поставки на «15 календарных дней после утверждения образца товара», так как данное условие ущемляют возможности потенциальных поставщиков. Кроме того, не указаны контакты лица, который утверждает образец, на поиск инициатора закупки и лица принимающего решения в государственных компаниях уходит в среднем до 3 рабочих дней.	2025-11-21 12:46:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Изменение срока поставки на «15 календарных дней после утверждения образца» не представляется возможным, поскольку может: • увеличить общий период поставки и повлиять на сроки реализации проекта; • вызвать нарушения бюджета и внутренняя план-графика закупок; • повлиять на своевременное выполнение производственных задач заказчика. Контактное лицо для согласования образцов определяется заказчиком оперативно в рамках внутренних процедур, и все необходимые данные предоставляются участнику после заключения договора. Требование о согласовании образца не ущемляет права потенциальных поставщиков и является обычной практикой при закупке специализированного оборудования.

6	100740015093	Замечание к КД	Уважаемые организаторы закупки! На портале государственных закупок 7 ноября 2025 года было опубликовано объявление №15659115-1. В технической спецификации данной закупки было указано требование о наличии у потенциального поставщика сертификата происхождения формы СТ-KZ. После завершения предварительного обсуждения, в результате обращения представителя ТОО «LTD Construction Plus», в объявлении от 19.11.2025 г. №15659115-3 данное требование к потенциальным поставщикам из конкурсной документации было удалено. В Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года развитие торговли и расширение экспортного потенциала страны названы одними из важнейших направлений государственной политики. В целях обеспечения равных условий участия и поддержки отечественных товаропроизводителей просим при рассмотрении данных закупок учитывать нормы Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 106-VIII, а именно: •Статья 5 «Принципы осуществления государственных закупок» — закрепляет поддержку отечественных товаропроизводителей, добросовестную конкуренцию и эффективное использование бюджетных средств. •Статья 9 «Применение национального режима при осуществлении государственных закупок» — устанавливает, что при осуществлении закупок должны учитываться интересы национальной экономики. Т •Экономическая политика и поддержка отечественных производителей — использование СТ-KZ в конкурсной документации согласуется с государственной политикой по поддержке национального производства и реализации стратегических целей государства. Учитывая изложенное, просим оставить в конкурсной документации требование о предоставлении потенциальными поставщиками сертификата происхождения формы СТ-KZ, поскольку это соответствует Закону «О государственных закупках», государственной политике поддержки отечественных производителей и принципам справедливой конкуренции.	2025-11-21 12:46:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! В соответствии с положениями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 106-VIII, а также приказами уполномоченного органа в сфере государственных закупок, требование о предоставлении сертификата происхождения товара формы СТ-KZ может устанавливаться только в отношении тех товаров, по которым предусмотрено изъятие из национального режима. По указанному в объявлении коду товара изъятие не установлено, и данный товар не включён в перечень продукции, в отношении которого допускается применение требований о подтверждении отечественного происхождения в форме СТ-KZ. Требование об установлении в конкурсной документации предоставление сертификата СТ-KZ противоречит нормам Закона о государственных закупках РК и рассмотрению не подлежит.
7	960118400807	Запрос о разъяснении КД	Уважаемые организаторы закупки! В пункте 22 технической спецификации указано следующее требование: «Соединитель болтовой — материал корпуса: специальный алюминиевый сплав. Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя, в количестве не менее 3 шт. Материал болтов — латунь, количество не менее 4 и не более 5 шт.» В связи с этим просим дать разъяснение: Возможно ли применение аналогичного болтового соединителя, полностью соответствующего техническим характеристикам и функционалу, но с болтами, изготовленными из алюминиевого сплава, а не из латуни? Просим уточнить, допускается ли данная замена изделия.	2025-11-21 11:26:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Замена болтов из латуни на болты из алюминиевого сплава не допускается. В технической спецификации установлено обязательное требование к материалу болтов — латунь, поскольку данный материал обеспечивает необходимые показатели прочности, стойкости к коррозии и стабильности контактного соединения. Использование болтов из алюминиевого сплава может привести к ухудшению эксплуатационных характеристик и снижению надежности соединителя. Применение соединителей из других сплавов повлияет на ослабление технических характеристик товара в целом, а также приведет к изменению ценообразования, в этой связи, характеристики параметра товара изменению не подлежат.
8	100740015093	Замечание к КД	Уважаемые организаторы закупки! Хотели прокомментировать вопрос использования киперной ленты в составе кабельной муфты. Мы проводим комплексные испытания при подборе материалов для каждого элемента муфты, чтобы обеспечить максимально надёжную работу изделия. В рамках этих испытаний сравнивались различные комплектующие изделия, включая киперные ленты и другие материалы для стягивания жил. По итогам испытаний лучшие результаты показала специализированная лента 88 (с памятью) шириной 38 мм. Её применение позволяет полностью исключить вероятность образования воздушных пустот во внутренней полости смонтированной муфты, что напрямую влияет на долговечность и надёжность муфты. Исходя из результатов испытаний мы остановились на использовании именно специальной ленты 88 (с памятью) как наиболее эффективной для функции стягивания жил. В связи с этим просим согласования специальной ленты 88 (с памятью) шириной 38 мм в замен указанной в тех. спецификации киперной ленты.	2025-11-21 12:16:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Указание конкретной марки, присуще конкретному производителю не допустимо в конкурсных закупках. Киперная лента не определяет конкретного производителя, а указывает на требование к материалу ленты обеспечивающей надлежащие характеристики при монтаже кабельной муфты и отвечающая требованиям технической спецификации, что в свою очередь обеспечивает уверенность в качестве и надлежащем выполнении монтажа кабельной муфты. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

9	250740020535	Замечание к КД	Просим указать тип кабеля, для которого будет использоваться данная муфта. Это необходимо для корректного подбора модели и исключения риска поставки неконкурентного либо неподходящего товара. Дополнительно просим увеличить срок поставки. Фактическое изготовление товара занимает до двух недель, что делает соблюдение текущего срока поставки невозможным без нарушения производственного цикла и потенциального ухудшения качества. Просим установить реалистичный и обоснованный срок, учитывающий технологические процессы.	2025-11-20 09:37:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Дополнительное уточнение типа кабеля не требуется, поскольку данная информация уже отражена в технической спецификации. В технической спецификации указано, что муфта предназначена для применения на кабелях типов: АСБ, АСБЛ. Указанные типы кабелей определяют конструктивные и эксплуатационные параметры, необходимые для корректного подбора модели муфты, и являются достаточными для исключения риска поставки неподходящего или неконкурентного товара. Увеличение срока поставки не представляется возможным, поскольку может: • увеличить общий период поставки и повлиять на сроки реализации проекта; • вызвать нарушения бюджета и внутренняя план-графика закупок; • повлиять на своевременное выполнение производственных задач заказчика. В связи с этим сроки поставки остаются неизменными.

10	100740015093	Замечание к КД	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации указаны требования по толщине стенки у термоусаживаемых манжет. Но толщина стенки у термоусаживаемых манжет до усадки не является основным параметром, так как манжеты могут иметь различный коэффициент усадки. Результирующим параметром является толщина стенки термоусаживаемой манжеты после усадки. В итоге ключевыми параметрами являются диаметр манжеты после усадки и толщина стенки после усадки. Комплектуемые термоусаживаемые манжеты на место соединения в предлагаемых нами комплектах муфт после усадки имеют требуемые диаметры и толщину стенки 6 мм, применение которых обеспечивает необходимый запас по диэлектрической прочности и гарантирует срок службы кабельной муфты не менее 30 лет. Просим учесть данное замечание и внести изменения в техническую спецификацию	2025-11-21 12:19:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Кабельные термоусаживаемые муфты имеют диапазонность по сечениям, а внешний диаметр контактных соединителей и жил кабеля существенно изменяется в зависимости от типа и сечения. В связи с этим после процесса усадки термоусаживаемая манжета может иметь различную толщину как по длине на одном и том же кабеле, так и в зависимости от применяемого соединителя. Параметр толщины стенки после усадки не является стабильным и не может служить объективным критерием качества, поскольку зависит от многих факторов, не одинаковых для всех комплектов муфт. Указание данного параметра в технической спецификации создаёт риск неоднозначного толкования и может вводить потенциальных поставщиков в заблуждение. Минимальная толщина стенки до усадки является стандартным, унифицированным и технологически обоснованным параметром, который применяется к термоусаживаемым материалам во всех производственных стандартах и позволяет обеспечить гарантированное соответствие требованиям по восстановлению изоляционного слоя в узле соединения кабелей. Указание минимальной толщины стенки до усадки соответствует принципам объективности, прозрачности и не противоречит нормам государственных закупок обеспечивая равные условия для всех потенциальных поставщиков. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

11	990103300516	Замечание к КД	2.Просим исключить требование: Наличие сопроводительных документов при подаче заявки: 1. Письмо-авторизацию на фирменном бланке, датированное не ранее 2025 года, о наличии у потенциального поставщика прав (полномочий) поставлять товар, являющийся предметом проводимого конкурса. 2. Оригинал Сертификата соответствия либо нотариально засвидетельствованную копию такого Сертификата. 3. Сертификата происхождения Товара, либо нотариально засвидетельствованную копию такого Сертификата. 4.Руководство по эксплуатации от завода-изготовителя или Инструкция по монтажу от завода-изготовителя. 5.Оригиналы Протоколов испытаний на партию товара от завода-изготовителя. 6.Паспорт на партию товара. 7.Упаковочный лист товара от завода-изготовителя. Хотим, отметить то, что данное требование отсутствовало в закупках №15659115-1, №15659115-2, и добавлено по собственной инициативе Организатора. Таким образом, явно присутствует лоббирование интересов определенной компании, для сужения количества участников закупки сводя до одного единственного. Кроме того, здесь присутствует грубое нарушение абзаца 4 пп7) п.3 Приложения 4 к Правилам осуществления Правилам осуществления государственных закупок «В случае если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров». Для исключения нарушения Законодательства РК «О государственных закупках», а также недопущению Организатором по собственной инициативе лоббирования интересов определенной одной компании, просим исключить весь перечень этих документов, а также провести открытый конкурс беспристрастно, на равной конкурентной основе, с соблюдением принципов государственных закупок, подразумевающих добросовестную конкуренцию и экономию ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. В противном случае будем вынуждены обратиться в органы прокуратуры и департамент экономических расследований.	2025-11-21 12:46:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Предусмотренные в документации сопроводительные документы направлены на подтверждение соответствия предлагаемого товара заявленным характеристикам и не имеют целью ограничение участия конкретных поставщиков. При этом заказчик руководствуется принципами государственных закупок, указанными в статье 5 Закона, включая добросовестную конкуренцию, прозрачность, эффективность и рациональное использование бюджетных средств. Дополнительно разъясняем: • Установление перечня документов при подаче заявки является правом заказчика и осуществляется в пределах законодательства. • Указанные требования не ограничивают участие добросовестных поставщиков, способных подтвердить происхождение, качество и безопасность поставляемой продукции. • Факт наличия иных закупок с отличающимся набором требований не является основанием для вывода о нарушениях или чьей-либо заинтересованности. Согласно абзаца 3 пп. 7) п. 2 Конкурсной документации (приложение 4 к Правилам № 687) гласит: «допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика». Таким образом, при закупках услуг конкурсная комиссия вправе требовать наличие в заявке у потенциального поставщика авторизационного письма и прочих документов, если в услуги входит приобретение товара и в технической спецификации имеется требование о предоставлении на него документов. Согласно п 165 Правил осуществления государственных закупок, Заказчик до истечения срока представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе может по собственной инициативе внести изменения в конкурсную документацию. В таких случаях конкурсная документация подлежит предварительному обсуждению в порядке, определенном настоящими Правилами.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басқарма басшысы/Руководитель управления Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).