Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16269821

Конкурстың № 15726238-1
Конкурстың атауы Кабельдік жалғастырғыш
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-11-19 18:06:32 дейін 2025-11-24 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	100740015093	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации указано: Контактная пластина не менее 2 шт, размер (ШхД, размер не менее 3 см х 12 см). Соединение шины заземления с металлической оболочкой кабеля с использованием контактной пластины (тёрки) позволяет компенсировать неокруглость оболочки кабеля. Однако при таком соединении контактное сопротивление между шиной заземления и металлической оболочкой кабеля складывается из двух последовательно соединенных сопротивлений: первое – между шиной и тёркой, второе – между тёркой и оболочкой. По причине того, что контакт между тёркой и оболочкой кабеля происходит лишь на заостренных выступах контактной пластины (контактируемая площадь соединения уменьшается) следует, что контактное сопротивление такого вида соединения соразмерно с контактным сопротивлением при соединении шины с оболочкой пружинным кольцом без тёрки. Контактируемая площадь в случае применения контактной пластины уменьшается за счет формирования площади только на заостренных выступах, а при соединении шины заземления с металлической оболочкой кабеля без применения контактной пластины контактируемая площадь может уменьшиться за счет овальности оболочки кабеля в месте соединения с шиной заземления. Из всего следует, что применение контактной пластины позволяет лишь компенсировать неокруглость оболочки кабеля, без увеличения площади контакта и улучшения контактного сопротивления. В предлагаемых нами в конкурсе муфтах использована усиленная шина заземления с дополнительным перпендикулярным боковым отводом, который оборачивается вокруг металлической оболочки кабеля и соединяется с помощью 6-ти пружинных колец. Данный способ соединения позволил нам увеличить площадь контакта шины заземления с металлической оболочкой кабеля и максимально приблизиться к показателям контактного сопротивления при соединении шины с оболочкой методом пайки. При необходимости отправим Презентацию «Повышение надежности кабельных муфт за счет применения усиленной шины заземления». Просим согласовать применение усиленной шины заземления.	2025-11-21 17:25:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! В связи с тем, что кабели могут иметь как алюминиевую оболочку, так и свинцовую, в комплектации муфт должна быть предусмотрена возможность обеспечения качественного пятна контакта узла заземления на металлической оболочке вне зависимости от материала из которого эта оболочка выполнена. По этой причине наличие в комплектации кабельной муфты такого элемента как контактная пластина (терка) обеспечивает возможность монтажа муфты на кабель с любой оболочкой. Что в свою очередь удовлетворяет требованиям оперативности и универсальности выполнения соединения кабельной линии без необходимости использования дополнительных средств. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

2	100740015093	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации указаны требования по болтовым соединителям. По итогам испытаний болтовых соединителей разных производителей лучшие результаты по переходному контактному сопротивлению мы получили у болтовых соединителей европейского производства, в том числе торговой марки GPH производства всемирно известной компании Nexans. 2-х болтовые соединители данного производителя показали наиболее низкие показатели переходного контактного сопротивления, даже по сравнению с 4-х болтовыми соединителями других производителей. Именно по этой причине мы комплектуем предлагаемые нами в конкурсе муфты повышенной надежности болтовыми соединителями GPH. Просим согласовать применение болтовых соединителей торговой марки GPH.	2025-11-21 17:10:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! GPH это торговая марка. Указание в закупочной документации продукции конкретного производителя (торговой марки) недопустимо. Основные технические требования не определяют изделие конкретного бренда, а руководствуются положениями о конкурсных закупках вне зависимости от производителя, но удовлетворяющих требования к соответствию техническому соответствию. По этой причине кол-во болтов, материал болтов, корпуса соединителя являются существенными условиями для обеспечения надлежащего контактного соединения жил кабеля, что в свою очередь является существенным фактором удовлетворяющим техническую спецификацию направленную на обеспечение качества и работоспособности кабельных линий в целом. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

3	990103300516	ҚҚ жобасына ескерту	1.В связи с установлением условия об обязательном согласовании образца товара перед поставкой, Просим изменить срок поставки на «15 календарных дней после утверждения образца товара», так как данное условие ущемляют возможности потенциальных поставщиков. Кроме того, не указаны контакты лица, который утверждает образец, на поиск инициатора закупки и лица принимающего решения в государственных компаниях уходит в среднем до 3 рабочих дней.	2025-11-21 12:49:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Изменение срока поставки на «15 календарных дней после утверждения образца» не представляется возможным, поскольку может: • увеличить общий период поставки и повлиять на сроки реализации проекта; • вызвать нарушения бюджета и внутренняя план-графика закупок; • повлиять на своевременное выполнение производственных задач заказчика. Контактное лицо для согласования образцов определяется заказчиком оперативно в рамках внутренних процедур, и все необходимые данные предоставляются участнику после заключения договора. Требование о согласовании образца не ущемляет права потенциальных поставщиков и является обычной практикой при закупке специализированного оборудования.

4	100740015093	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации указано предоставление сертификата о происхождении товара. Просим указать требование о наличии именно сертификата казахстанского происхождения формы СТ-KZ,в целях поддержания отечественного производителя. В Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года развитие торговли и расширение экспортного потенциала страны названы одними из важнейших направлений государственной политики. В целях обеспечения равных условий участия и поддержки отечественных товаропроизводителей просим при рассмотрении данных закупок учитывать нормы Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» №106-VIII, а именно: •Статья 5 «Принципы осуществления государственных закупок» — закрепляет поддержку отечественных товаропроизводителей, добросовестную конкуренцию и эффективное использование бюджетных средств. •Статья 9 «Применение национального режима при осуществлении государственных закупок» — устанавливает, что при осуществлении закупок должны учитываться интересы национальной экономики. Т •Экономическая политика и поддержка отечественных производителей — использование СТ-KZ в конкурсной документации согласуется с государственной политикой по поддержке национального производства и реализации стратегических целей государства. Учитывая изложенное, просим оставить в конкурсной документации требование о предоставлении потенциальными поставщиками сертификата происхождения формы СТ-KZ, поскольку это соответствует Закону «О государственных закупках», государственной политике поддержки отечественных производителей и принципам справедливой конкуренции.	2025-11-21 17:18:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» № 106-VIII от 1 июля 2024 года, а также приказами уполномоченного органа в сфере государственных закупок, требование о предоставлении сертификата происхождения товара формы СТ-KZ может устанавливаться только в отношении тех товаров, по которым предусмотрено изъятие из национального режима. По указанному в объявлении коду товара изъятие не установлено, и данный товар не включён в перечень продукции, в отношении которого допускается применение требований о подтверждении отечественного происхождения в форме СТ-KZ. Требование об установлении в конкурсной документации предоставление сертификата СТ-KZ противоречит нормам Закона о государственных закупках РК и рассмотрению не подлежит.
5	100740015093	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы закупки! Хотели прокомментировать вопрос использования киперной ленты в составе кабельной муфты. Мы проводим комплексные испытания при подборе материалов для каждого элемента муфты, чтобы обеспечить максимально надёжную работу изделия. В рамках этих испытаний сравнивались различные комплектующие изделия, включая киперные ленты и другие материалы для стягивания жил. По итогам испытаний лучшие результаты показала специализированная лента 88 (с памятью) шириной 38 мм. Её применение позволяет полностью исключить вероятность образования воздушных пустот во внутренней полости смонтированной муфты, что напрямую влияет на долговечность и надёжность муфты. Исходя из результатов испытаний мы остановились на использовании именно специальной ленты 88 (с памятью) как наиболее эффективной для функции стягивания жил. В связи с этим просим согласования специальной ленты 88 (с памятью) шириной 38 мм в замен указанной в тех. спецификации киперной ленты.	2025-11-21 17:09:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Указание конкретной марки не допустимо. Киперная лента не определяет конкретного производителя, а указывает на требование к материалу ленты обеспечивающей надлежащие характеристики при монтаже кабельной муфты и отвечающая требованиям технической спецификации, что в свою очередь обеспечивает уверенность в качестве и надлежащем выполнении монтажа кабельной муфты. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

6	100740015093	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации указаны требования по толщине стенки у термоусаживаемых манжет. Но толщина стенки у термоусаживаемых манжет до усадки не является основным параметром, так как манжеты могут иметь различный коэффициент усадки. Результирующим параметром является толщина стенки термоусаживаемой манжеты после усадки. В итоге ключевыми параметрами являются диаметр манжеты после усадки и толщина стенки после усадки. Комплектуемые термоусаживаемые манжеты на место соединения в предлагаемых нами комплектах муфт после усадки имеют требуемые диаметры и толщину стенки 6 мм, применение которых обеспечивает необходимый запас по диэлектрической прочности и гарантирует срок службы кабельной муфты не менее 30 лет. Просим учесть данное замечание и внести изменения в техническую спецификацию	2025-11-21 17:08:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Кабельные термоусаживаемые муфты имеют диапазонность по сечениям, а внешний диаметр контактных соединителей и жил кабеля существенно изменяется в зависимости от типа и сечения. В связи с этим после процесса усадки термоусаживаемая манжета может иметь различную толщину как по длине на одном и том же кабеле, так и в зависимости от применяемого соединителя. Параметр толщины стенки после усадки не является стабильным и не может служить объективным критерием качества, поскольку зависит от многих факторов, не одинаковых для всех комплектов муфт. Указание данного параметра в технической спецификации создаёт риск неоднозначного толкования и может вводить потенциальных поставщиков в заблуждение. Минимальная толщина стенки до усадки является стандартным, унифицированным и технологически обоснованным параметром, который применяется к термоусаживаемым материалам во всех производственных стандартах и позволяет обеспечить гарантированное соответствие требованиям по восстановлению изоляционного слоя в узле соединения кабелей. Указание минимальной толщины стенки до усадки соответствует принципам объективности, прозрачности и не противоречит нормам государственных закупок обеспечивая равные условия для всех потенциальных поставщиков. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

7	100740015093	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации в разделе, где указано применение пружин постоянного давления для крепления заземляющего провода к металлической оболочке кабелей, прямо говорится, что такой способ монтажа не требует использования припоя и паяльного жира, так как отсутствуют риски термического воздействия на бумажную изоляцию. То есть из текста следует, что пайка не применяется вообще. Но чуть ниже в пункте комплектации тем не менее указаны: — припой ПОС-30 (диаметр не менее 8 мм, до 100 г), — паяльный жир (до 9 г). Получается, что в описании присутствуют два взаимоисключающих требования: с одной стороны — монтаж без пайки, с другой — обязательное наличие припоя и жира в комплекте. Это противоречие. Просим внести изменения в конкурсную документацию	2025-11-21 17:11:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! В связи с тем, что кабели могут иметь как алюминиевую оболочку, так и свинцовую, в комплектации муфт должна быть предусмотрена возможность выбора способа монтажа заземления различным способов в зависимости от конкретного кабеля. Поэтому наряду с пружинами, так же должен быть припой ПОС-30 и паяльный жир. Это обеспечивает оперативность монтажа и не требует подбора муфты с конкретной системой заземления в зависимости от конкретного кабеля (металлической оболочки), что в свою очередь отвечает условиям универсальности монтажа. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

8	990103300516	ҚҚ жобасына ескерту	2.Просим исключить требование: Наличие сопроводительных документов при подаче заявки: 1. Письмо-авторизацию на фирменном бланке, датированное не ранее 2025 года, о наличии у потенциального поставщика прав (полномочий) поставлять товар, являющийся предметом проводимого конкурса. 2. Оригинал Сертификата соответствия либо нотариально засвидетельствованную копию такого Сертификата. 3. Сертификата происхождения Товара, либо нотариально засвидетельствованную копию такого Сертификата. 4.Руководство по эксплуатации от завода-изготовителя или Инструкция по монтажу от завода-изготовителя. 5.Оригиналы Протоколов испытаний на партию товара от завода-изготовителя. 6.Паспорт на партию товара. 7.Упаковочный лист товара от завода-изготовителя. Кроме того, здесь присутствует грубое нарушение абзаца 4 пп7) п.3 Приложения 4 к Правилам осуществления Правилам осуществления государственных закупок «В случае если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров». Для исключения нарушения Законодательства РК «О государственных закупках», а также недопущению Организатором по собственной инициативе лоббирования интересов определенной одной компании, просим исключить весь перечень этих документов, а также провести открытый конкурс беспристрастно, на равной конкурентной основе, с соблюдением принципов государственных закупок, подразумевающих добросовестную конкуренцию и экономию ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. В противном случае будем вынуждены обратиться в органы прокуратуры и департамент экономических расследований.	2025-11-21 12:49:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Предусмотренные в документации сопроводительные документы направлены на подтверждение соответствия предлагаемого товара заявленным характеристикам и не имеют целью ограничение участия конкретных поставщиков. При этом заказчик руководствуется принципами государственных закупок, указанными в статье 5 Закона "О государственных закупках", включая добросовестную конкуренцию, прозрачность, эффективность и рациональное использование бюджетных средств. Согласно абзаца 3 пп. 7) п. 2 Конкурсной документации (Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок № 687) гласит: «допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика». Таким образом, при закупках товаров конкурсная комиссия вправе требовать наличие в заявке у потенциального поставщика авторизационного письма и прочих документов, если в технической спецификации имеется требование о предоставлении на него документов. В связи с изложенным, ваше требование по исключению сопроводительной документации не рассматривается.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басқарма басшысы/Руководитель управления Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16269821

№ конкурса 15726238-1
Название конкурса Кабельная муфта соединительная
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-11-19 18:06:32 по 2025-11-24 09:00:00
Наименование организатора КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	100740015093	Замечание к КД	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации указано: Контактная пластина не менее 2 шт, размер (ШхД, размер не менее 3 см х 12 см). Соединение шины заземления с металлической оболочкой кабеля с использованием контактной пластины (тёрки) позволяет компенсировать неокруглость оболочки кабеля. Однако при таком соединении контактное сопротивление между шиной заземления и металлической оболочкой кабеля складывается из двух последовательно соединенных сопротивлений: первое – между шиной и тёркой, второе – между тёркой и оболочкой. По причине того, что контакт между тёркой и оболочкой кабеля происходит лишь на заостренных выступах контактной пластины (контактируемая площадь соединения уменьшается) следует, что контактное сопротивление такого вида соединения соразмерно с контактным сопротивлением при соединении шины с оболочкой пружинным кольцом без тёрки. Контактируемая площадь в случае применения контактной пластины уменьшается за счет формирования площади только на заостренных выступах, а при соединении шины заземления с металлической оболочкой кабеля без применения контактной пластины контактируемая площадь может уменьшиться за счет овальности оболочки кабеля в месте соединения с шиной заземления. Из всего следует, что применение контактной пластины позволяет лишь компенсировать неокруглость оболочки кабеля, без увеличения площади контакта и улучшения контактного сопротивления. В предлагаемых нами в конкурсе муфтах использована усиленная шина заземления с дополнительным перпендикулярным боковым отводом, который оборачивается вокруг металлической оболочки кабеля и соединяется с помощью 6-ти пружинных колец. Данный способ соединения позволил нам увеличить площадь контакта шины заземления с металлической оболочкой кабеля и максимально приблизиться к показателям контактного сопротивления при соединении шины с оболочкой методом пайки. При необходимости отправим Презентацию «Повышение надежности кабельных муфт за счет применения усиленной шины заземления». Просим согласовать применение усиленной шины заземления.	2025-11-21 17:25:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! В связи с тем, что кабели могут иметь как алюминиевую оболочку, так и свинцовую, в комплектации муфт должна быть предусмотрена возможность обеспечения качественного пятна контакта узла заземления на металлической оболочке вне зависимости от материала из которого эта оболочка выполнена. По этой причине наличие в комплектации кабельной муфты такого элемента как контактная пластина (терка) обеспечивает возможность монтажа муфты на кабель с любой оболочкой. Что в свою очередь удовлетворяет требованиям оперативности и универсальности выполнения соединения кабельной линии без необходимости использования дополнительных средств. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

2	100740015093	Замечание к КД	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации указаны требования по болтовым соединителям. По итогам испытаний болтовых соединителей разных производителей лучшие результаты по переходному контактному сопротивлению мы получили у болтовых соединителей европейского производства, в том числе торговой марки GPH производства всемирно известной компании Nexans. 2-х болтовые соединители данного производителя показали наиболее низкие показатели переходного контактного сопротивления, даже по сравнению с 4-х болтовыми соединителями других производителей. Именно по этой причине мы комплектуем предлагаемые нами в конкурсе муфты повышенной надежности болтовыми соединителями GPH. Просим согласовать применение болтовых соединителей торговой марки GPH.	2025-11-21 17:10:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! GPH это торговая марка. Указание в закупочной документации продукции конкретного производителя (торговой марки) недопустимо. Основные технические требования не определяют изделие конкретного бренда, а руководствуются положениями о конкурсных закупках вне зависимости от производителя, но удовлетворяющих требования к соответствию техническому соответствию. По этой причине кол-во болтов, материал болтов, корпуса соединителя являются существенными условиями для обеспечения надлежащего контактного соединения жил кабеля, что в свою очередь является существенным фактором удовлетворяющим техническую спецификацию направленную на обеспечение качества и работоспособности кабельных линий в целом. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

3	990103300516	Замечание к КД	1.В связи с установлением условия об обязательном согласовании образца товара перед поставкой, Просим изменить срок поставки на «15 календарных дней после утверждения образца товара», так как данное условие ущемляют возможности потенциальных поставщиков. Кроме того, не указаны контакты лица, который утверждает образец, на поиск инициатора закупки и лица принимающего решения в государственных компаниях уходит в среднем до 3 рабочих дней.	2025-11-21 12:49:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Изменение срока поставки на «15 календарных дней после утверждения образца» не представляется возможным, поскольку может: • увеличить общий период поставки и повлиять на сроки реализации проекта; • вызвать нарушения бюджета и внутренняя план-графика закупок; • повлиять на своевременное выполнение производственных задач заказчика. Контактное лицо для согласования образцов определяется заказчиком оперативно в рамках внутренних процедур, и все необходимые данные предоставляются участнику после заключения договора. Требование о согласовании образца не ущемляет права потенциальных поставщиков и является обычной практикой при закупке специализированного оборудования.

4	100740015093	Замечание к КД	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации указано предоставление сертификата о происхождении товара. Просим указать требование о наличии именно сертификата казахстанского происхождения формы СТ-KZ,в целях поддержания отечественного производителя. В Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года развитие торговли и расширение экспортного потенциала страны названы одними из важнейших направлений государственной политики. В целях обеспечения равных условий участия и поддержки отечественных товаропроизводителей просим при рассмотрении данных закупок учитывать нормы Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» №106-VIII, а именно: •Статья 5 «Принципы осуществления государственных закупок» — закрепляет поддержку отечественных товаропроизводителей, добросовестную конкуренцию и эффективное использование бюджетных средств. •Статья 9 «Применение национального режима при осуществлении государственных закупок» — устанавливает, что при осуществлении закупок должны учитываться интересы национальной экономики. Т •Экономическая политика и поддержка отечественных производителей — использование СТ-KZ в конкурсной документации согласуется с государственной политикой по поддержке национального производства и реализации стратегических целей государства. Учитывая изложенное, просим оставить в конкурсной документации требование о предоставлении потенциальными поставщиками сертификата происхождения формы СТ-KZ, поскольку это соответствует Закону «О государственных закупках», государственной политике поддержки отечественных производителей и принципам справедливой конкуренции.	2025-11-21 17:18:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» № 106-VIII от 1 июля 2024 года, а также приказами уполномоченного органа в сфере государственных закупок, требование о предоставлении сертификата происхождения товара формы СТ-KZ может устанавливаться только в отношении тех товаров, по которым предусмотрено изъятие из национального режима. По указанному в объявлении коду товара изъятие не установлено, и данный товар не включён в перечень продукции, в отношении которого допускается применение требований о подтверждении отечественного происхождения в форме СТ-KZ. Требование об установлении в конкурсной документации предоставление сертификата СТ-KZ противоречит нормам Закона о государственных закупках РК и рассмотрению не подлежит.
5	100740015093	Замечание к КД	Уважаемые организаторы закупки! Хотели прокомментировать вопрос использования киперной ленты в составе кабельной муфты. Мы проводим комплексные испытания при подборе материалов для каждого элемента муфты, чтобы обеспечить максимально надёжную работу изделия. В рамках этих испытаний сравнивались различные комплектующие изделия, включая киперные ленты и другие материалы для стягивания жил. По итогам испытаний лучшие результаты показала специализированная лента 88 (с памятью) шириной 38 мм. Её применение позволяет полностью исключить вероятность образования воздушных пустот во внутренней полости смонтированной муфты, что напрямую влияет на долговечность и надёжность муфты. Исходя из результатов испытаний мы остановились на использовании именно специальной ленты 88 (с памятью) как наиболее эффективной для функции стягивания жил. В связи с этим просим согласования специальной ленты 88 (с памятью) шириной 38 мм в замен указанной в тех. спецификации киперной ленты.	2025-11-21 17:09:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Указание конкретной марки не допустимо. Киперная лента не определяет конкретного производителя, а указывает на требование к материалу ленты обеспечивающей надлежащие характеристики при монтаже кабельной муфты и отвечающая требованиям технической спецификации, что в свою очередь обеспечивает уверенность в качестве и надлежащем выполнении монтажа кабельной муфты. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

6	100740015093	Замечание к КД	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации указаны требования по толщине стенки у термоусаживаемых манжет. Но толщина стенки у термоусаживаемых манжет до усадки не является основным параметром, так как манжеты могут иметь различный коэффициент усадки. Результирующим параметром является толщина стенки термоусаживаемой манжеты после усадки. В итоге ключевыми параметрами являются диаметр манжеты после усадки и толщина стенки после усадки. Комплектуемые термоусаживаемые манжеты на место соединения в предлагаемых нами комплектах муфт после усадки имеют требуемые диаметры и толщину стенки 6 мм, применение которых обеспечивает необходимый запас по диэлектрической прочности и гарантирует срок службы кабельной муфты не менее 30 лет. Просим учесть данное замечание и внести изменения в техническую спецификацию	2025-11-21 17:08:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Кабельные термоусаживаемые муфты имеют диапазонность по сечениям, а внешний диаметр контактных соединителей и жил кабеля существенно изменяется в зависимости от типа и сечения. В связи с этим после процесса усадки термоусаживаемая манжета может иметь различную толщину как по длине на одном и том же кабеле, так и в зависимости от применяемого соединителя. Параметр толщины стенки после усадки не является стабильным и не может служить объективным критерием качества, поскольку зависит от многих факторов, не одинаковых для всех комплектов муфт. Указание данного параметра в технической спецификации создаёт риск неоднозначного толкования и может вводить потенциальных поставщиков в заблуждение. Минимальная толщина стенки до усадки является стандартным, унифицированным и технологически обоснованным параметром, который применяется к термоусаживаемым материалам во всех производственных стандартах и позволяет обеспечить гарантированное соответствие требованиям по восстановлению изоляционного слоя в узле соединения кабелей. Указание минимальной толщины стенки до усадки соответствует принципам объективности, прозрачности и не противоречит нормам государственных закупок обеспечивая равные условия для всех потенциальных поставщиков. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

7	100740015093	Замечание к КД	Уважаемые организаторы закупки! В технической спецификации в разделе, где указано применение пружин постоянного давления для крепления заземляющего провода к металлической оболочке кабелей, прямо говорится, что такой способ монтажа не требует использования припоя и паяльного жира, так как отсутствуют риски термического воздействия на бумажную изоляцию. То есть из текста следует, что пайка не применяется вообще. Но чуть ниже в пункте комплектации тем не менее указаны: — припой ПОС-30 (диаметр не менее 8 мм, до 100 г), — паяльный жир (до 9 г). Получается, что в описании присутствуют два взаимоисключающих требования: с одной стороны — монтаж без пайки, с другой — обязательное наличие припоя и жира в комплекте. Это противоречие. Просим внести изменения в конкурсную документацию	2025-11-21 17:11:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! В связи с тем, что кабели могут иметь как алюминиевую оболочку, так и свинцовую, в комплектации муфт должна быть предусмотрена возможность выбора способа монтажа заземления различным способов в зависимости от конкретного кабеля. Поэтому наряду с пружинами, так же должен быть припой ПОС-30 и паяльный жир. Это обеспечивает оперативность монтажа и не требует подбора муфты с конкретной системой заземления в зависимости от конкретного кабеля (металлической оболочки), что в свою очередь отвечает условиям универсальности монтажа. В связи с изложенным, характеристики параметра товара изменению не подлежат.

8	990103300516	Замечание к КД	2.Просим исключить требование: Наличие сопроводительных документов при подаче заявки: 1. Письмо-авторизацию на фирменном бланке, датированное не ранее 2025 года, о наличии у потенциального поставщика прав (полномочий) поставлять товар, являющийся предметом проводимого конкурса. 2. Оригинал Сертификата соответствия либо нотариально засвидетельствованную копию такого Сертификата. 3. Сертификата происхождения Товара, либо нотариально засвидетельствованную копию такого Сертификата. 4.Руководство по эксплуатации от завода-изготовителя или Инструкция по монтажу от завода-изготовителя. 5.Оригиналы Протоколов испытаний на партию товара от завода-изготовителя. 6.Паспорт на партию товара. 7.Упаковочный лист товара от завода-изготовителя. Кроме того, здесь присутствует грубое нарушение абзаца 4 пп7) п.3 Приложения 4 к Правилам осуществления Правилам осуществления государственных закупок «В случае если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при приобретении товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо о представлении таких документов при поставке товаров». Для исключения нарушения Законодательства РК «О государственных закупках», а также недопущению Организатором по собственной инициативе лоббирования интересов определенной одной компании, просим исключить весь перечень этих документов, а также провести открытый конкурс беспристрастно, на равной конкурентной основе, с соблюдением принципов государственных закупок, подразумевающих добросовестную конкуренцию и экономию ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. В противном случае будем вынуждены обратиться в органы прокуратуры и департамент экономических расследований.	2025-11-21 12:49:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемые участники закупки! Предусмотренные в документации сопроводительные документы направлены на подтверждение соответствия предлагаемого товара заявленным характеристикам и не имеют целью ограничение участия конкретных поставщиков. При этом заказчик руководствуется принципами государственных закупок, указанными в статье 5 Закона "О государственных закупках", включая добросовестную конкуренцию, прозрачность, эффективность и рациональное использование бюджетных средств. Согласно абзаца 3 пп. 7) п. 2 Конкурсной документации (Приложение 4 к Правилам осуществления государственных закупок № 687) гласит: «допускается указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предлагаемые товары, указанные в технической спецификации потенциального поставщика». Таким образом, при закупках товаров конкурсная комиссия вправе требовать наличие в заявке у потенциального поставщика авторизационного письма и прочих документов, если в технической спецификации имеется требование о предоставлении на него документов. В связи с изложенным, ваше требование по исключению сопроводительной документации не рассматривается.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басқарма басшысы/Руководитель управления Серікбай Нұрбақыт Қуанәліұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).