Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» 03 **2025 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "РЕМСТРОЙ", РК, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, улица Кажымукан, дом 137**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Миркамалов Бауыржан;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство газоснабжения н.п. Ердаут, 51 разъезд с/о Дарбаза Сарыагашского района, Туркестанской области (корректировка)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района". - Құрбанов Ә.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены по проекту с согласованными изменениями в пределах утвержденной сметной стоимости, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации:

1. **ТОО "ОрдаСтройПроект KZ", ГСЛ №06573 от 29.05.2023 года, директор Рахымжан С.К.,**
2. **ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ", ГСЛ №09845 от 14.09.2023 года, директор Суранчиев А.И.,**
3. **ТОО "АРАНШЫ-К", ГСЛ №0001765 от 02.08.2019 года, директор Садуакас Д.Ш.,**
4. **ТОО "Мурагер казына", ГСЛ 23026879 от 08.12.2023 года, директор Немерехан Н.Н.,**
5. **ТОО "Nur Qaz Stroy", ГСЛ №23026895 от 08.12.2023 года, директор Яхияева А.А.**

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО “Авангард-ОК”

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ “Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района”, № 63 от 04.01.2023 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п.п	Наименование показателей	Ед. изм	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2020 года в том числе: СМР оборудование прочие	млн.тенге	313,834 234,985 13,218 65,631	333,125 245,255 19,121 68,749
2	Продолжительность строительства	месяцев		6,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точке подключения согласно технических условий №12-СшГХ-2022-0002172 и №12-СшГХ-2022-0002169 от 16.08.2022г., выданных "КазТрансГаз Аймак", от существующего подземного газопровода среднего давления (ниже уровня земли) от ПГБ-10 с.Дарбаза, АГРС Таскескен Диаметр газопровода в точке подключения заглушка Ду110мм ПЭ после задвижки Ду100мм в газовом колодце. Давление газа в точках подключения, согласно техническим условиям Р = 0,2 МПа. Схемы газоснабжения решены из условия двухступенчатой системы газоснабжения. С учетом модернизации системы газоснабжения, предусматривается подключение потребителя непосредственно со среднего давления.
На распределительных газопроводах предусматриваются выходы из земли на границе участков с установкой индивидуальных ГРПШ для каждого дома или один на 2 дома вне территории частных владений. Распределительные сети приняты тупиковые в поземном исполнении из труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR11 по СТ РК ГОСТ 50838-2011 (подземная часть) и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (надземная часть). Диаметры распределительных газопроводов определены гидравлическим расчетом из условия обеспечения нормального и экономичного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления при максимально допустимых перепадах давления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования-не предусмотрено;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2024 г.**
месяц, год

окончание работ **март 2025 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **7 (семь) месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства **7 (семь) месяцев;**
фактически **7 (семь) месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); не предусмотрено

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ
Түркістан өңірістік филиалы
Сарыағаш газ шаруашылығы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **“Строительство газоснабжения н.п. Ердаут, 51 разъезд с/о Дарбаза Сарыагашского района, Туркестанской области (корректировка)»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО “РЕМСТРОЙ” - Миркамалов Бауыржан;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати