Индивидуальный предприниматель «ИСКАКОВА ГУЛСИМ» БИН/ИИН: 510621400019 | Тел.: +7 778 405 22 61 | Email: daryndurmu@gmail.com Юридический адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Кайыргали Смагулов, дом 56, кв. 52

Исх. № 30 от 28.11.2025 г.

Для: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

ИП "Искакова Гулсим" участвовало в государственных закупках по закупке № 80962615-ОК1, проводимой государственным учреждением "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" (далее – Заказчик), по лоту на закупку частотного преобразователя для насосного оборудования.

Согласно технической спецификации Заказчика по указанной закупке, к предмету закупки предъявлено, в том числе, следующее обязательное требование:

– степень защиты корпуса частотного преобразователя – не ниже IP21.

Вместе с тем при рассмотрении заявок Заказчиком были допущены следующие потенциальные поставщики, указавшие в своих технических спецификациях заведомо неверные сведения о степени защиты предлагаемых моделей частотных преобразователей.

1. Индивидуальный предприниматель Еркінғали Нұрлан Ерболұлы
   В технической части заявки указан товар:
   – Частотный преобразователь ESQ-770-4T3150G/3550P 315/355 кВт, 380 В,
   при этом в техспецификации заявлена степень защиты корпуса IP21.

В то же время согласно официальной технической документации и каталогам производителя серии ESQ-770 степень защиты корпуса данной модели составляет IP20. Исполнения ESQ-770-4T3150G/3550P с IP21 в обозначении модели и в технических данных не предусмотрено. Таким образом, фактическая степень защиты корпуса предложенного частотного преобразователя – IP20, что ниже установленного Заказчиком требования «не ниже IP21».

2. Индивидуальный предприниматель "Лидер Прайс"
   В технической части заявки указан товар:
   – Частотный преобразователь LC 410-355G/400P-4T,
   также с заявленной степенью защиты корпуса IP21.

Согласно технической документации производителя серии LC410 (мощность до 500 кВт), к которой относится модель LC 410-355G/400P-4T, для данной серии установлена степень защиты корпуса IP20. Других исполнений по этой серии с классом защиты IP21 в обозначении модели не предусмотрено. Следовательно, фактическая степень защиты корпуса указанного частотного преобразователя также соответствует IP20, а не IP21, как заявлено в техспецификации участника.

Таким образом, по двум допущенным Заказчиком заявкам:

– предложенные модели частотных преобразователей не соответствуют обязательному требованию технической спецификации Заказчика «степень защиты не ниже IP21»;
– в технических предложениях потенциальных поставщиков содержатся недостоверные сведения, непосредственно относящиеся к предмету закупки (степень защиты корпуса оборудования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и Правилами осуществления государственных закупок:

– заявка потенциального поставщика подлежит отклонению в случае несоответствия технической спецификации требованиям Заказчика;
– предоставление недостоверной информации по условиям, относящимся к предмету закупки, является основанием для отклонения заявки и применения последствий, предусмотренных законодательством о государственных закупках.

Несмотря на это, указанные заявки ИП Еркінғали Нұрлан Ерболұлы и ИП "Лидер Прайс" были допущены к участию (и/или по итогам рассмотрения признаны надлежащими/победителями), что нарушает принципы законности, добросовестной конкуренции и равного доступа участников к государственным закупкам.

На основании изложенного

ПРОШУ:

1. Провести проверку закупки № 80962615-ОК1, проводимой ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", в части правомерности допуска и рассмотрения заявок:

   – ИП Еркінғали Нұрлан Ерболұлы (модель ESQ-770-4T3150G/3550P 315/355 кВт, 380 В);
   – ИП "Лидер Прайс" (модель LC 410-355G/400P-4T),

   с учетом фактической степени защиты корпуса IP20 при заявленном в техспецификациях значении IP21.

2. В случае подтверждения изложенных фактов:

   – признать технические предложения указанных потенциальных поставщиков несоответствующими требованиям технической спецификации Заказчика (в части степени защиты не ниже IP21);
   – квалифицировать сведения о степени защиты IP21 как недостоверную информацию по предмету закупки и применить последствия, предусмотренные законодательством о государственных закупках.

3. Отменить решения Заказчика о допуске и (при наличии) признании победителем по лоту заявки поставщика, предложившего частотный преобразователь с фактической степенью защиты IP20 при требовании «не ниже IP21», и обязать Заказчика произвести повторное рассмотрение и оценку заявок в строгом соответствии с требованиями технической спецификации и законодательства о государственных закупках.

Основные параметры	
Модель	ESQ-770-4T3150G/3550P
Мощность, кВт	315
Напряжение, В	380
Ток, Iн, А	600/660
Тип нагрузки	насосы/вентиляторы/общепром
Исполнение и возможные модификации	
Степень защиты от влаги и пыли	IP20
Съемный пульт	есть
Дискретный вход, кол-во	6
Интерфейс RS485 (Modbus RTU)	есть
Габаритные размеры	
Габариты (ШхВхГ), мм	725x1045x390

– ИП Еркінғали Нұрлан Ерболұлы (модель ESQ-770-4T3150G/3550P 315/355 кВт, 380 В);

Basic Info.

Principle of Work	Vector Control Transducer	Switch Mode	High Carrier Frequency PWM Control
Main Circuit Type	Current	Voltage of Power Supply	Low Voltage Variable-Frequency Drive
ink of Transformation	AC-DC-AC Variable-Frequency Drive	Nature of DC Power	Current Variable-Frequency Drive
unction	Simple Type, Textile Special	Brand	Lcgk
nput Voltage	3AC 380~460V±15%	Output Voltage	0~Rated Input Voltage
Control Mode	V/F,SVC,Fvc	Language	Chinese/English
Frequency	0-500Hz	OEM/ODM	Yes(Logo,Label,Mold and More)
Communication	RS485/Modbus	Protection Class	IP20
Transport Package	1.5~37kw: Carton 45kw-500kw: Wooden	Specification	1.5KW-500KW
Trademark	LCGK	Origin	Shandong, China
HS Code	8504409999	Production Capacity	200000PCS/Years

– ИП "Лидер Прайс" (модель LC 410-355G/400P-4T),

Гарантийный срок (в месяцах)	24
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Частотный преобразователь предназначен для плавного регулирования частоты вращения электродвигателей насосного оборудования. Устройство должно иметь встроенный ПИ-контроллер и обеспечивать управление в автоматическом и ручном режимах. Конструкция предусматривает напольное исполнение, естественное охлаждение и встроенные защитные функции электродвигателя. Электротехнические параметры должны быть: Номинальная мощность: не менее 355 кВт Номинальное напряжение питания: 3 × 380–500 В Частота питающей сети: 50/60 Гц Номинальный ток: не более 658 А Степень защиты корпуса: не ниже IP21 Класс покрытия печатных плат: не ниже 3C3 (IEC 721-3-3) Наличие встроенной защиты электродвигателя Тип охлаждения: естественное (воздушное) Наличие фильтра электромагнитных помех: не ниже (класс C3, EN 61800-3) Подключение: кабельный ввод стандартного типа Условия эксплуатации: Температура окружающей среды: от 0 до +45 °C Относительная влажность: от 5 – 95 % (без конденсации) Установка: на полу (напольное исполнение) Масса не более: 295 кг Необходимые интерфейсы и функции управления: Интерфейс связи должен быть не ниже RS-485 (эквивалентный промышленный протокол) Аналоговые входы: от 0–10 В и 0/4–20 мА Цифровые входы: не менее 4 шт Релейные выходы: не менее 2 шт (C/NO/NC) Требования к комплекту поставки: Частотный преобразователь в сборе Паспорт изделия и руководство по эксплуатации Гарантийный талон Оборудование должно соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 "Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" и иметь декларации о соответствии ЕАС. Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации. Гарантия – 24 месяца

Техническая характеристика заказчика