СЫНАҚ ЗЕРТХАНАСЫ
Қазақстан Республикасының Көлік министрлігі
Автомобиль жолдары комитетінің «Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК Павлодар облысы бойынша филиалы
Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 180/25 құрылыс,
эл.пошта: pvd.info@sapaortalygy.kz 8 (7182) 731-301

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан по Павлодарской области
город Павлодар, улица Ломова, строение 180/25,
эл.почта: pvd.info@sapaortalygy.kz 8 (7182) 731-301

СЫНАҚ ХАТТАМАСЫ №1826

Протокол испытаний №1826
02.10.2025 ж/г.

Тапсырыс берушінің атауы және мекенжайы*/ Наименование и адрес Заказчика*:	КГУ "Аппарат акима Шарбактинского сельского округа Щербактинского района", Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, ТАУЕЛСИЗДИК, 57
Мердігердің атауы және мекен-жайы*/ Наименование и адрес Подрядчика*:	ТОО "ИНЭК Казахстан", РК, г. Павлодар, ул. Камзина, 12/4
Объект, учаске атауы (автомобиль жолы)*/ Наименование объекта, участка (автомобильная дорога)*:	Внутрипоселковые дороги (ул.Новоселова, Энтузиастов,Лесная, Горького , переулок) села Шарбакты Щербактинского района, Улично-дорожная сеть
Жөндеу түрі*/ Вид ремонта*:	Капитальный ремонт
Сынаманың атауы/ Наименование пробы:	Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марка II
Өндіруші (фирма/кен орны, тау жынысы)* / Изготовитель (фирма/месторождение, порода)*	ТОО "ИНЭК Казахстан"
Сынаманы іріктеу орны*/ Место отбора пробы*:	керн #9 с.Шарбакты ул.Горького 6 Н-6,2см
Сынама саны / Количество пробы:	1 шт из общего объема* 11 шт
Сынаманың іріктеу актісі / Акт отбора пробы:	№1826 от 11.09.2025 года
Тексеру актісі және сараптама жүргізу* / Акт осмотра и проведения экспертизы*:	№607 от11.09.2025 года
Үлгінің тіркеу нөмірі* / Регистрационный номер образца*:	№1826
Үлгі код* / Код пробы*:	482653
Зертханаға үлгіні алған кезде / Акт поступления пробы в лабораторию:	№1826 от 11.09.2025 года
Үлгінің сынаққа қабылданған күні / Дата поступления проб на испытание:	29.09.2025 года

Сынақ жүргізілген күні / Дата проведения испытаний	начало 29.09.2025 года окончание 01.10.2025 года
Қандай жұмыс түрлері үшін / Для каких видов работ*	устройство асфальтобетонного покрытия Н-5 см
Өнімге арналған НҚ белгісі* / Обозначение НД на продукцию*:	СТ РК 1225-2019 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
Зертханалық қызметті жүзеге асыру орны / Место осуществления лабораторной деятельности:	Испытательная лаборатория
Сынақ кезіндегі қоршаған орта жағдайлары / Условия окружающей среды при проведении испытания	Лаборатория асфальтная (помещение 1) температура, °С: от 20.50 до 21.50; влажность, %: от 58.00 до 64.00; Лаборатория асфальтная (помещение 2) температура, °С: от 20.50 до 21.50; влажность, %: от 58.00 до 64.00;
Сынақ түрі / Вид испытания:	Контрольный

Ескерту: * - берілген ақпарат
Примечание: * - предоставляемая информация

Сынақ қорытындылары
Результаты испытаний:

№ р/с	Көрсеткіштердің атауы, өлшем бірлігі Наименование показателей, единицы измерения	Сынақ әдісіне нормативтік құжаттар Нормативные документы на методы испытаний	Нормативтік құжат бойынша талаптар Норма по нормативному документу	Нақты нәтижелер Фактические результаты
1	2	3	4	5
1	**Орташа тығыздығы, г/см³** Средняя плотность керна, г/см³	СТ РК 1218-2024	не нормируется	2,510
2	**Сумен қанықтыру, %** Водонасыщение, %	СТ РК 1218-2024	не более 5,0	2,9
3	**Қайта қалыптандырылған үлгінің орташа тығыздығы, г/см³** Средняя плотность переформованного образца, г/см³	СТ РК 1218-2024	не нормируется	2,526
4	**Тығыздалу коэффициенті** Коэффициент уплотнения	СТ РК 1218-2024	не менее 0,99	0,99

Сынақты орындаған / Испытание выполнил: Эксперт Ковтарева Людмила
Бекіткен / Утвердил: Заведующий Лабораторией Виктория Бойко

Хаттама тек сынауға алынған үлгіге (сынамаға) таралады. Хаттаманы СЗ рұқсатынсыз жартылай және толық қайта басуға тыйым салынады
Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутую (-ый) испытаниям.

Частичная и полная перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещена.

Документ подписан электронной подписью в системе KazRoadLab	
Сведения о сертификате ЭЦП	
Кому выдан: **КОВТАРЕВА ЛЮДМИЛА** Серийный №: **2cb49a831a6fa9b519b277ba75bec21fa70c002f** Кем выдан: **ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022** Срок действия: **17.02.2025 - 17.02.2026**	

Документ подписан электронной подписью в системе KazRoadLab	
Сведения о сертификате ЭЦП	
Кому выдан: **БОЙКО ВИКТОРИЯ** Серийный №: **7ca2796a97c06ed04f5263709a8bf62eaa541b1b** Кем выдан: **ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022** Срок действия: **08.11.2024 - 08.11.2025**	