Ведомость учета параметров потребления тепла

с 01.11.2025 по 30.11.2025

Потребитель:

Наименование объекта: Баймагамбетова 150. Военкомат.

Адрес:

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: № 122668 ВКТ-7 Тхв=5 ºС

Дата	Температура (ºС)			Масса/Объем					Энергия (ГКал)		Время раб.(ч)	Время ост.(ч)	НС
	T1	T2	dT	V1 (м3)	M1 (т)	V2 (м3)	M2 (т)	Mr (т)	Qo	Qr			
01.11.25	63,22	56,56	6,66	331,300	325,300	0,000	0,000	325,300	18,955	16,793	24,00	0,00	
02.11.25	63,21	56,52	6,69	331,650	325,650	0,000	0,000	325,650	18,974	16,795	24,00	0,00	
03.11.25	63,46	56,38	7,08	342,050	335,820	0,000	0,000	335,820	19,648	17,276	24,00	0,00	
04.11.25	66,32	58,55	7,77	350,770	343,820	0,000	0,000	343,820	21,102	18,433	24,00	0,00	
05.11.25	66,23	58,43	7,80	349,400	342,450	0,000	0,000	342,450	20,987	18,316	24,00	0,00	
06.11.25	65,13	57,68	7,45	346,740	340,100	0,000	0,000	340,100	20,470	17,940	24,00	0,00	
07.11.25	63,13	56,12	7,01	346,510	340,240	0,000	0,000	340,240	19,797	17,411	24,00	0,00	
08.11.25	63,54	56,61	6,93	346,130	339,800	0,000	0,000	339,800	19,911	17,560	24,00	0,00	
09.11.25	63,22	56,41	6,81	346,020	339,760	0,000	0,000	339,760	19,801	17,487	24,00	0,00	
10.11.25	63,62	56,61	7,01	346,080	339,730	0,000	0,000	339,730	19,935	17,552	24,00	0,00	
11.11.25	62,21	54,89	7,32	322,890	317,180	0,000	0,000	317,180	18,166	15,958	24,00	0,00	
12.11.25	63,41	56,47	6,94	345,780	339,490	0,000	0,000	339,490	19,848	17,494	24,00	0,00	
13.11.25	63,14	56,15	6,99	344,200	337,970	0,000	0,000	337,970	19,669	17,307	24,00	0,00	
14.11.25	63,44	56,44	7,00	347,600	341,210	0,000	0,000	341,210	19,957	17,572	24,00	0,00	
15.11.25	63,32	56,51	6,81	349,140	342,780	0,000	0,000	342,780	20,011	17,678	24,00	0,00	
16.11.25	63,44	56,68	6,76	349,230	342,760	0,000	0,000	342,760	20,053	17,733	24,00	0,00	
17.11.25	63,20	56,30	6,90	348,020	341,740	0,000	0,000	341,740	19,906	17,551	24,00	0,00	
18.11.25	63,77	56,71	7,06	349,130	342,730	0,000	0,000	342,730	20,161	17,745	24,00	0,00	
19.11.25	63,81	56,71	7,10	348,810	342,330	0,000	0,000	342,330	20,149	17,723	24,00	0,00	
20.11.25	63,92	56,89	7,03	348,110	341,630	0,000	0,000	341,630	20,147	17,748	24,00	0,00	
21.11.25	63,18	56,23	6,95	348,540	342,230	0,000	0,000	342,230	19,928	17,555	24,00	0,00	
22.11.25	63,61	56,56	7,05	349,620	343,180	0,000	0,000	343,180	20,132	17,717	24,00	0,00	
23.11.25	63,64	56,77	6,87	348,800	342,420	0,000	0,000	342,420	20,094	17,745	24,00	0,00	
24.11.25	63,80	56,78	7,02	347,090	340,610	0,000	0,000	340,610	20,048	17,656	24,00	0,00	
25.11.25	63,48	56,52	6,96	342,940	336,630	0,000	0,000	336,630	19,704	17,365	24,00	0,00	
26.11.25	63,86	56,80	7,06	339,310	333,070	0,000	0,000	333,070	19,624	17,273	24,00	0,00	
27.11.25	63,49	56,40	7,09	339,220	332,980	0,000	0,000	332,980	19,493	17,139	24,00	0,00	
28.11.25	63,69	56,37	7,32	338,440	332,240	0,000	0,000	332,240	19,516	17,090	24,00	0,00	
29.11.25	63,47	56,22	7,25	339,930	333,700	0,000	0,000	333,700	19,528	17,113	24,00	0,00	
30.11.25	63,92	56,75	7,17	343,620	337,210	0,000	0,000	337,210	19,887	17,472	24,00	0,00	
Итого	63,70	56,63	7,06	10327,07	10136,76	0,00	0,00	10136,76	595,601	524,197	720,00	0,00	

Показания интеграторов

Дата Время	V1, м3	M1, тн.	V2, м3	M2, тн.	Qo, Гкал	Qr, Гкал	Вр. нар. (ч)
01.11.2025 00:00	209700,483	208137,943	202557,466	196280,768	2361,412	623,852	31476,00
01.12.2025 00:00	220027,567	218274,700	202557,484	196280,766	2957,013	1148,049	32196,00
	10327,084	10136,757	0,019	-0,003	595,601	524,197	720,00

Представитель теплоснабжающей организации: _____

Представитель абонента: _____