Отчет

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/11/25г.-30/11/25г.

Абонент:Маяковского 107 Горвоенкомат №дог.(2,00340 к-3)
Адрес:_____
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-01 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 0.03 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°С

Серийный номер 14014314, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0x54D1

Дата/время	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
01.11.25 23	59.54	51.97	7.57	241.362	235.016	237.431	232.085	5.346	2.049	24	0	
02.11.25 23	59.21	51.70	7.51	240.178	233.825	236.302	230.947	5.354	2.026	24	0	
03.11.25 23	59.52	51.47	8.05	252.206	245.486	248.107	242.469	5.638	2.260	24	0	
04.11.25 23	63.91	54.25	9.66	260.211	253.272	255.363	249.823	5.541	2.741	24	0	
05.11.25 23	65.08	54.97	10.12	259.679	252.681	254.682	249.157	5.525	2.853	24	0	
06.11.25 23	63.06	53.94	9.13	261.359	254.285	256.616	250.860	5.756	2.624	24	0	
07.11.25 23	60.35	52.12	8.23	261.224	254.364	256.851	251.170	5.680	2.382	24	0	
08.11.25 23	60.35	52.27	8.08	261.311	254.459	256.922	251.252	5.670	2.345	24	0	
09.11.25 23	60.33	52.43	7.89	261.975	255.196	257.595	251.949	5.646	2.302	24	0	
10.11.25 23	60.48	52.33	8.14	262.482	255.558	258.079	252.316	5.763	2.375	24	0	
11.11.25 23	60.49	52.40	8.09	262.671	255.805	258.272	252.559	5.713	2.360	24	0	
12.11.25 23	60.47	52.45	8.01	262.807	255.972	258.392	252.712	5.680	2.341	24	0	
13.11.25 23	60.06	52.04	8.02	262.947	256.095	258.597	252.893	5.704	2.343	24	0	
14.11.25 23	59.87	51.86	8.01	262.696	255.731	258.386	252.548	5.838	2.344	24	0	
15.11.25 23	59.81	51.94	7.87	262.397	255.517	258.086	252.323	5.763	2.302	24	0	
16.11.25 23	60.17	52.27	7.90	262.182	255.370	257.829	252.143	5.686	2.305	24	0	
17.11.25 23	60.87	52.68	8.19	262.607	255.666	258.150	252.394	5.756	2.389	24	0	
18.11.25 23	60.82	52.54	8.28	262.789	255.892	258.326	252.621	5.705	2.410	24	0	
19.11.25 23	60.93	52.64	8.29	262.781	256.009	258.305	252.742	5.564	2.406	24	0	
20.11.25 23	59.63	51.79	7.84	262.384	255.747	258.101	252.578	5.523	2.283	24	0	
21.11.25 23	60.04	52.06	7.98	263.562	256.824	259.195	253.599	5.596	2.333	24	0	
22.11.25 23	59.85	51.80	8.05	262.006	255.332	257.707	252.157	5.550	2.334	24	0	
23.11.25 23	59.84	51.92	7.91	262.098	255.519	257.794	252.336	5.459	2.296	24	0	
24.11.25 23	60.15	52.18	7.97	230:328 !	224.504 !	226.499 !	221.679 !	4.820	2.033	21	3	*
25.11.25 23	60.15	52.24	7.91	263.083	256.412	258.711	253.177	5.533	2.308	24	0	
26.11.25 23	60.63	52.64	7.99	263.256	256.646	258.815	253.346	5.469	2.329	24	0	
27.11.25 23	60.85	52.78	8.06	263.115	256.504	258.654	253.189	5.465	2.348	24	0	
28.11.25 23	60.64	52.52	8.12	262.891	256.267	258.458	253.002	5.456	2.358	24	0	
29.11.25 23	60.28	52.26	8.02	262.741	256.174	258.354	252.930	5.424	2.329	24	0	
30.11.25 23	60.64	52.57	8.07	262.491	255.933	258.052	252.674	5.378	2.339	24	0	
Итого/Средн	**60.61**	**52.44**	**8.17**	**7783.819**	**7582.061**	**7652.630**	**7485.629**	**167.001**	**70.447**	**717**	**3**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
31.10.25 23	102749.085	99426.951	100730.441	97982.075	2748.366	1109.190	9643	8343
30.11.25 23	110532.904	107009.012	108383.070	105467.703	2915.367	1179.637	10360	8346
Итого	**7783.819**	**7582.061**	**7652.630**	**7485.629**	**167.001**	**70.447**	**717**	**3**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____