«Алматы жылу жүйесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі		Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети»

050026, Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 221; тел: 8(727) 341-07-77 факс: 8(727) 378-06-73, эл.пошта: info@alts.kz
Пайдалану аудандарының телефондары / телефоны Эксплуатационных районов: ШПА / ВЭР 2711558, 2711469, СШПА / СВЭР 2528370, 2527815, ОПА / ЦЭР 2740447, 2756279, Оңт / ЮЭР 3022705, 3022739, БПА / ЗЭР 2430056, 2430049, СПА / СЭР 3973824, 3973823 СБПА / СЗЭР 3934145
Телефондар / Телефоны: Абоненттік қызмет, Бас бөлім / Абонентская служба, Главный отдел 3410777 ішкі нөмір / внутренний номер 2142, 2145, 2116, 2124, 2101, 2104, 2163, 2160, 2162, 2115.
СШПА Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы / ЦОП СВЭР 2515112, ШПА Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы / ЦОП ВЭР 3388853, 3388843, 3388854, Келісімшарт бөлімі / Отдел договоров 3410777, ішкі нөмір / внутренний номер, 2133, 2134, 2135, 2136.
Жылу энергиясын есепке алу приборларын бақылау бөлімі / Служба контроля приборов учёта тепловой энергии, 3410777, ішкі нөмір / внутренний номер, 2125, 2140, 2144
E-mail: info@alts.kz, http://www.alts.kz

Тексеру актісі, нұсқаулық/ Акт обследования, предписания

күні/дата 04 **айы/месяц** 12. **20** 25 **ж/г.**

№ келісімшарт / Договор № 2070, л/счет

Абоненттің атауы/Наименование абонента КГУ „Гимназия N 147"

Нысанның міндеті/Назначение объекта(квартира,офис,магазин и т.д.) школа.

Мекен-жайы/Адрес Абылай хана. 90.

Орган управления кондаминиума

Сервисная служба выполняющая технической обслуживание,

Ыстық су/Горячая вода _____ Жылыту\Отопление _____ Желдеткіш/\Вентиляция _____

Наличие приборов учета тепловой энергии (ОПУ/ИПУ) _____
_____(марка), _____(пломба №)

t_1- _____ ^{0}C, t_2- _____ ^{0}C, t_3- _____ ^{0}C. P_1- _____ атм., P_2- _____ атм, P_3- _____ атм,

Год ввода в эксплуатацию

Капитальный ремонт системы отопления производился

Тексеру мақсаты және негізі/Цель и основание обследования (Ведомства) плановый

ТОО «Алматинские тепловые сети провело комиссионное обследование в составе:

Комиссия құрамы/Состав комиссии: ТОО „АЛматы". Чоздон К.
зам. АТЦ мр. Ахмуханова А.

Представитель ТОО АлТС»: Наименование ЭР 320, эксплуатационный участок№ 16, инженер ЭР

В результате обследования было выявлено система отопления отключена. В ходе обследования было выявлено циркуляционный насос на работе в связи с этим система отопления отключена. Для подключения ц/о необходимо заменить циркуляционный насос.

04053

Қорытынды/Выводы/рекомендации:

Нұсқаулық/Предписание: Необходимо для повышения эффективности отопления (не менее чем) установить задвижку до насосов. В случае невыполнения данного предписания к вам будут приняты меры согласно ППТЭ. срок: Исполнено.

Комиссия мүшелері/Члены комиссии (ТАӘ/қолы/ФИО/подпись):

АлЖЖ» ЖШС өкілі (аты-жөні, лауазымы)\ Представитель ТОО «АлТС» (должность,ФИО)

Абоненттің өкілі (аты-жөні, лауазымы)/Представитель Абонента (ФИО, должность)

Зам. рук. АХЧ Аширошенко М.Н.

Тексеру актін алдым /Акт обследования получил «04» 12 20 23 ж.\г.

Тел. e-mail:

04053