Дефектный акт

с.Шынгырлау «03» декабря 2025 г.

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Заведующая ГККП Ясли-сад: «Болашақ» - Л.Жулдыбаева.
Члены комиссии:
Завхоз ГККП Ясли-сад: «Болашақ» - А.Курметова
Сантехник ГККП Ясли-сад: «Болашақ» - М.Даутов
Оператор Котельной ГККП Ясли-сад: «Болашақ» - Т.Утенов
В присутствии членов комиссии произвели, осмотр катальной установили, что насос пришел в неисправное состояние, а именно проржавел начал протекать и перестал циркулировать напор воды. Приняли меры по устранению неполадки, безуспешно. Тем самым пришли к выводу что надо заменить насос, так как второй насос тоже на грани поломки.

Председатель комиссии:

Заведующая
ГККП Ясли-сад: «Болашақ» Жулдыбаева Л.Х

Завхоз
ГККП Ясли-сад: «Болашақ» Курметова А.М
Сантехник

ГККП Ясли-сад: «Болашақ» Даутов М.К

Оператор Котельной Утенов Т.