Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16323539

Конкурстың № 15779302-1
Конкурстың атауы "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" ЖШС үшін электрқозғалтқыш сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-12-01 17:52:34 дейін 2025-12-03 17:52:34
Ұйымдастырушының атауы "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	230440045328	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, просим в тз указать - 1. 3000 об/мин это номинальная скорость вращения. 2982 об/мин это синхронная скорость вращения. В документах указывается номинальная. 2. Степень защиты IP44 (сейчас у вас указано Степень защиты (IP): IP00)	2025-12-03 13:45:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Частота вращения, согласно заводской табличке технических параметров на электродвигатель 4АЗМ-5000/6000, является 2982 об/мин.
2	200440006490	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим уточнить требуемую фактическую степень защиты электродвигателя. В ТЗ указаны одновременно IP54/IP55 и IP00, что соответствует разным конструктивным исполнениям. Какая степень защиты является обязательной для предложения?	2025-12-02 14:53:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Степень защиты (корпуса и коробки выводов/кожуха наружного вентилятора) должна быть IP54/IP55 соответственно.

3	230440045328	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, просим дать пояснение касательно китайских аналогов двигателя 4А3М-5000/6000 - будут ли приниматься двигатели с другой маркировкой?	2025-12-03 16:45:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Китайские аналоги электродвигателя 4А3М-5000/6000 не рассматриваются, так как установка аналога китайского производителя возможно потребует переустройство фундамента, изменение подвода коммуникаций по маслу, охлаждающей воде и питающей сети 6 кВ, а также возникнут сложности по взаимозаменяемости с аналогичным электродвигателем установленном на ТЭС.
4	200440006490	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим уточнить требуемое климатическое исполнение электродвигателя: УХЛ4 или У3? Данные исполнения различаются условиями эксплуатации, что влияет на выбор производителя и конструкцию мотора.	2025-12-02 14:54:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Климатическое исполнение электродвигателя должно быть УХЛ4.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Танирбердиев Даурен Бауыржанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16323539

№ конкурса 15779302-1
Название конкурса Приобретение электродвигателя для ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-12-01 17:52:34 по 2025-12-03 17:52:34
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Мангистауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	230440045328	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, просим в тз указать - 1. 3000 об/мин это номинальная скорость вращения. 2982 об/мин это синхронная скорость вращения. В документах указывается номинальная. 2. Степень защиты IP44 (сейчас у вас указано Степень защиты (IP): IP00)	2025-12-03 13:45:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Частота вращения, согласно заводской табличке технических параметров на электродвигатель 4А3М-5000/6000, является 2982 об/мин.
2	200440006490	Запрос о разъяснении КД	Просим уточнить требуемую фактическую степень защиты электродвигателя. В ТЗ указаны одновременно IP54/IP55 и IP00, что соответствует разным конструктивным исполнениям. Какая степень защиты является обязательной для предложения?	2025-12-02 14:53:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Степень защиты (корпуса и коробки выводов/кожуха наружного вентилятора) должна быть IP54/IP55 соответственно.

3	230440045328	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, просим дать пояснение касательно китайских аналогов двигателя 4А3М-5000/6000 - будут ли приниматься двигатели с другой маркировкой?	2025-12-03 16:45:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Китайские аналоги электродвигателя 4А3М-5000/6000 не рассматриваются, так как установка аналога китайского производителя возможно потребует переустройство фундамента, изменение подвода коммуникаций по маслу, охлаждающей воде и питающей сети 6 кВ, а также возникнут сложности по взаимозаменяемости с аналогичным электродвигателем установленном на ТЭС.
4	200440006490	Запрос о разъяснении КД	Просим уточнить требуемое климатическое исполнение электродвигателя: УХЛ4 или У3? Данные исполнения различаются условиями эксплуатации, что влияет на выбор производителя и конструкцию мотора.	2025-12-02 14:54:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Климатическое исполнение электродвигателя должно быть УХЛ4.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Танирбердиев Даурен Бауыржанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).