Товарищество с ограниченной ответственностью
«Тараз Гео проект Люкс»
Государственная лицензия № 21034267

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сарысу сулары" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"

Рабочий проект

«Реконструкция водопроводных сетей а. Жайылма и Маятас Сарысуского района»

Пожарная безопасность

2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Тараз Гео проект Люкс»
Государственная лицензия № 21034267

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сарысу сулары" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Сарысуского района"

Рабочий проект

«Реконструкция водопроводных сетей а. Жайылма и Маятас Сарысуского района»

Пожарная безопасность

И.о. директора **Оразбаева С.**

ГИП **Абдикеримов С.Т.**

2024 г.

Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности начинаются с того, что человек, ответственный за безопасность всего объекта, утверждает специальные приказы. Их дальнейшее выполнение и гарантирует противопожарную безопасность. Создается специализированная служба, которая и занимается реализацией поставленных перед ней задач.

Какие мероприятия проводятся по обеспечению пожарной безопасности:

- Инструктаж с работниками и сотрудниками объекта.
- Утверждение правил и контроль их соблюдения.
- Разделение обязанностей между сотрудниками относительно пожарной безопасности.
- Наличие знаков и табличек, которые помогают при эвакуации и тушении пожара.
- Создание системы автоматического пожаротушения и оповещения.

Обеспечение пожарной безопасности требует постоянного строгого контроля. А разработка систем оповещения и тушения пожаров – обращения к специализированным службам. Только профессиональное создание системы пожаротушения и оповещения об опасности позволит свести к минимуму последствия возгорания.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Благодаря комплексу мероприятий пожарной безопасности удастся избежать потенциально опасных ситуаций, а в случае их возникновения – свести к минимуму негативные последствия:

- Указание уровня пожарной категории на отдельных помещениях объекта – это облегчит работу пожарных.
- Наличие табличек с телефонами экстренных служб.
- План эвакуации в каждом из помещений.
- Противопожарные установки, а именно – система оповещения, автоматическая система пожаротушения.
- Доступ к эвакуационным выходам.
- Защитные ограждения, которые не дадут огню распространяться.
- Регулярное обучение сотрудников мерам противопожарной безопасности.

Все это в комплексе позволит предотвратить и свести к минимуму последствия возгорания. Каждый элемент, описанный выше, важен для сохранения здоровья и жизни сотрудников.

Противопожарные мероприятия выполнены в соответствии с требованиями СП РК 2.02-101-2014«Пожарная безопасность зданий и сооружений». В проекте применяются не горючие материалы, деревянные конструкции обрабатываются антисептиками и антиперенами.

Все огнетушители, размещённые на объекте, должны иметь паспорта установленной формы. Размещение огнетушителей осуществляется на видных местах и у эвакуационных выходов из помещения на высоте не более 1,5 м от пола и не должно препятствовать безопасной эвакуации людей из здания при пожаре.

Согласно таблице 1 Приложения 18 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности», категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности - Д (пониженная пожароопасность) (Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии).

Указания по эксплуатации пожарных подземных гидрантов

1. Воду из гидрантов отбирают только на пожарные нужды, а также при проведении технического обслуживания.

2. Техническое состояние всех гидрантов проверяют два раза в год: весной и осенью.

3. Техническое обслуживание гидрантов включает проверку: - исправности люка и крышки водопроводного колодца, крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта; - наличия воды в корпусе гидранта и в колодце; - герметичности клапана; - работы гидранта с установкой пожарной колонки и определения пропускной способности (расхода воды) гидранта; - легкости открывания и закрывания клапана