««Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мыңарал станциясы және Құмөзек, Шығанақ ауылдарындағы су құбыры мен су жинау құрылыстарын қайта жаңарту (сумен жабдықтау)» (Мыңарал)»
жұмыс жобасы бойынша

28.12.2024 ж. № ZHSAR-0167/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Мойынқұм ауданы әкімдігінің тұрғын үй-комуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ТаразТауЖоба" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жезқазған қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

««Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мыңарал станциясы және Құмөзек, Шығанақ ауылдарындағы су құбыры мен су жинау құрылыстарын қайта жаңарту (сумен жабдықтау)» (Мыңарал)» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Жезқазған Сарапшы» ЖШС берді.

«Жезқазған Сарапшы» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ZHSAR-0167/24 от 28.12.2024 г.

по рабочему проекту
««Реконструкция водопроводных и водозаборных сооружений (водоснабжение) станции Мынарал и Кумозек, Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области» (ст.Мынарал)»

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно- комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразТауЖоба"

г. Жезказган

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту ««Реконструкция водопроводных и водозаборных сооружений (водоснабжение) станции Мынарал и Кумозек, Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области» (ст.Мынарал)» выдано ТОО «Жезқазған Сарапшы».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Жезқазған Сарапшы».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мыңарал станциясы және Құмөзек, Шығанақ ауылдарындағы су құбыры мен су жинау құрылыстарын қайта жаңарту (сумен жабдықтау)» (Мыңарал), «Реконструкция водопроводных и водозаборных сооружений (водоснабжение) станции Мынарал и Кумозек, Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области» (ст.Мынарал)

Дополнительные сведения: ZHSAR-0138-03, 02.12.2024, заявления 03.12.2024

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=04ffab60-6e39-4bd4-a6a3-13e87b09661a

2. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразТауЖоба" Лицензия № 18006170 от 28.03.2028 года

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: ЖС-03/00166 от 03.12.2024

задание на проектирование, утвержденное Заказчиком от 07.10.2024 года;
архитектурно планировочное задание (АПЗ) Номер: KZ40VUA01237370 Дата выдачи: 26.09.2024 г.
письмо заказчика от 02 декабря 2024 года № 477 о начале строительства;
справка о численности населения №302 от 13.08.2024 года;
отчет по топографическим съемкам объекта
отчет по инженерно-геологическим изысканиям объекта
Экспертное заключение по техническому обследованию надежности и устойчивости водозаборного сооружения и сетей водоснабжения;
Госакт №0503650;

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: ст.Мынарал, Мойынкумского района Жамбылской области

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

6.2 Проектные решения

Разделы проекта строительства соответствуют требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утверждёнными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, заказчиком рабочего проекта установлен - II (технически не сложный) уровень ответственности,

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту приведены в таблице 7.1.

6.

Таблица № 7.1

7.1 Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь участка	Га	0,8500	0,8500
2	Расчетная производительность	$м^3$/сут $м^3$ /час л/с	142,560 16,402 4,555	142,560 16,402 4,555
3	Протяженность водопровода	м	14 774	15 476
4	**Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен на 2024,2025 годы** в том числе: строительно-монтажные работы оборудование прочие	млн.тг.	**1683,830** 1374,499 68,228 241,103	**1683,830** 1374,499 68,228 241,103
5	Продолжительность строительства	мес	8,5	8,5

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Реконструкция водопроводных и водозаборных сооружений (водоснабжение) станции Мынарал и Кумозек, Шыганак Мойынкумского района Жамбылской области» (ст.Мынарал)»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

9. ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мыңарал станциясы және Құмөзек, Шығанақ ауылдарындағы су құбыры мен су жинау құрылыстарын қайта жаңарту (сумен жабдықтау)» (Мыңарал)»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.
Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Сметная документация	Ермаганбетова Сандугаш	791105401249	KZ53VJE00074612, KZ61VJE00060985, KZ34VJE00060986	Соответствует
2	Технологическая часть	Муханов Ержан Жаксымович	601008301218	KZ53VJE00049392, KZ48VJE00049385, KZ91VJE00049387, KZ21VJE00049386, KZ80VJE00049391	Соответствует
3	Генеральный план	Сариев Аскар Балхияевич	540218399046	KZ76VJE00021624	Соответствует
4	Наружные сети водопровода	Ермаганбетова Сандугаш	791105401249	KZ53VJE00074612, KZ61VJE00060985, KZ34VJE00060986	Соответствует
5	Архитектурно-строительная часть	Кауланов Айтбай Кауланович	601029350101	KZ06VJE00021623	Соответствует
6	Ведущий эксперт	Муханов Ержан Жаксымович	601008301218	KZ53VJE00049392, KZ48VJE00049385, KZ91VJE00049387, KZ21VJE00049386,	Соответствует

				KZ80VJE00049391	
7	Водоснабжение, канализация, автоматическое пожаротушение	Муханов Ержан Жаксымович	601008301218	KZ53VJE00049392, KZ48VJE00049385, KZ91VJE00049387, KZ21VJE00049386, KZ80VJE00049391	Соответствует
8	Электротехническая часть	Муханов Ержан Жаксымович	601008301218	KZ53VJE00049392, KZ48VJE00049385, KZ91VJE00049387, KZ21VJE00049386, KZ80VJE00049391	Соответствует
9	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Ермаганбетова Сандугаш	791105401249	KZ53VJE00074612, KZ61VJE00060985, KZ34VJE00060986	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Муханов Е.Ж. (Директор)

Муханов Е.Ж. (Директор)

Ермаганбетова С. (Эксперт)

Кауланов А.К. (Эксперт)

Сариев А.Б. (Эксперт)

Документ Id	843c44ab-7713-4458-b3cf-6912f6f602db
Номер и дата документа	ZHSAR-0167/24 от 28.12.2024
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** МУХАНОВ ЕРЖАН ЖАКСЫМОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.12.28 13:22:41 4979DF37458E2D95D6AC05A4FD94910EC17C96AA ЕРМАГАНБЕТОВА САНДУГАШ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.12.28 13:26:52 4644978FFDA19E35530691807E80D73AF6B75B8D КАУЛАНОВ АЙТБАЙ КАУЛАНОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.12.28 13:29:31 553EC04A49D990A65265FEBFA467409740D73849 САРИЕВ АСКАР БАЛХИЯЕВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.12.28 13:31:44 7DEA1A6FAC1E0A05095F4A0DF509433530F665EF **Подписано:** МУХАНОВ ЕРЖАН ЖАКСЫМОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.12.28 13:35:18 4979DF37458E2D95D6AC05A4FD94910EC17C96AA

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.