Қазақстан Республикасы / Республика Казахстан
АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»
г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева 144.

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

от 21.08.2025 бастап № ***ТУ-08-2025-01462***

өтінішке / на заявку ***08-2025-01462 от 13.08.2025***

Электр желілеріне қосылуға

ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ / ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение к электрическим сетям

универсального спортивного комплекса ангарно-тентового типа для игровых видов спорта размером 24х55 м.

(объекттің атауы, ведомстволық тиістілігі / наименование объекта, его ведомственная принадлежность)

СКО, г. Петропавловск, в границах улиц Потанина-ул. Малышева-ул. Коминтерна-ул. 5-й Армии

(орнатылған жері / месторасположение объекта)

Техникалық шарттарын беру себебі / Причина выдачи технических условий: ***жаңа енгізіліп жатқан электрқондырғыларды энергия тарататын ұйымның электр желілеріне қосу / подключение вновь вводимых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей организации***

(жаңа енгізіліп жатқан электрқондырғыларды энергия тарататын ұйымның электр желілеріне қосу, реконструкцияланатын электрқондырғыларды энергия тарататын ұйымның электр желілеріне қосу, тұтынатын электр қуатты бұрын берілген техникалық шарттарында көрсетілген қуатынан жоғары көтеру, электрмен жабдықтаудың сыртқы сұлбасын өзгерту, тұтынушының электр энергия қабылдағыштарының электрмен жабдықтау сенімділігінің санатын өзгерту / подключение вновь вводимых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей организации, подключение реконструируемых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей организации, увеличение потребляемой электрической мощности от мощности, указанной в ранее выданных технических условиях, изменение схемы внешнего электроснабжения, изменение категории надежности электроснабжения приемников электрической энергии потребителя)

Қосымша тұтынушыларды есепке алып, электр тұтынудың рұқсат етілген қуаты / Разрешенная мощность с учетом субпотребителей ***11*** кВт ***одиннадцать***

Қосылу нүктесіндегі кернеу / Напряжение в точке присоединения ***0,4*** кВ

Бұрын берілген ТШ орнына / взамен ранее выданных ТУ _____ кВт

Эл.энергияны тұтыну түрі / Характер потребления эл.энергии ***Постоянный***

(тұрақты / постоянный, кезекті / временный, маусымдық / сезонный)

1. Электржабдықтаудың көрсетіп, өтінген қуат бойынша беріктілігі электр қабылдағыштарға жатады / По надёжности электроснабжения из указанной заявленной мощности относятся к электроприёмникам:

2. Рұқсат етілген қуат коэффициенті / Разрешенный коэффициент мощности

I санаттың / категории	_____ кВт	_____
II санаттың / категории	_____ кВт	_____
III санаттың / категории	***11*** кВт	***U = 0,23 - 0,4 кВ cos ф ≥ 0,93***

3. Электр жабдықтаудың көзі / Источник электроснабжения:

1. КТПМ-10/0,4 кВ №164 п. Фидер №17 ПС 110/10 кВ №1

4. Қосылу орны / Точка подключения:

1. ЩР-0,4 кВ №4 п. КТПМ-10/0,4 кВ №164 п.

5. Алдын ала ескеру / Предусмотреть:

проектом электроснабжения:
1. в ЩР-0,4 кВ №4 п:
1.1. замену существующего вводного автоматического выключателя на автоматический выключатель ВА-47-100А;
1.2. установку линейного автоматического выключателя ВА-47 на расчетную нагрузку;
2. ввод КЛ-0,4 кВ в нижней части ЩР;
3. строительство ЛЭП-0,4 кВ до объекта.

(жаңа енгізіліп жатқан электрқондырғыларды энергия тарататын ұйымның электр желілеріне қосу, реконструкцияланатын электрқондырғыларды энергия

тарататын ұйымның электр желілеріне қосу, тұтынатын электр қуатты бұрын берілген техникалық шарттарында көрсетілген қуатынан жоғары көтеру, тұтынатын электр қуатты бұрын берілген техникалық шарттарында көрсетілген қуатынан төмендету, электрмен жабдықтаудың сыртқы сұлбасын өзгерту, тұтынушының электр энергия қабылдағыштарының электрмен жабдықтау сенімділігінің санатын өзгерту / подключение вновь вводимых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей организации, подключение реконструируемых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей организации, увеличение потребляемой электрической мощности от мощности, указанной в ранее выданных технических условиях, уменьшение потребляемой электрической мощности от мощности, указанной в ранее выданных технических условиях, изменение схемы внешнего электроснабжения, изменение категории надежности электроснабжения приемников электрической энергии потребителя)

6. Тұтынушының жүйесіне қосылатын қосымша тұтынушылардың тізімі / Список субпотребителей, подключаемых к сети потребителя:

7. 6-110 кВ шиналарында үш фазалық қысқа тұйықталудың тогы / Ток трёхфазного короткого замыкания на шинах 6-110 кВ ПС :

8. Электр энергияның есепке алуы орындалсын / Учёт электроэнергии выполнить:
счетчиком активной энергии, с полным соответствием к рабочим параметрам АСКУЭ, ранее установленного и настроенного на удаленную связь оборудования ЭПО, на границе раздела балансовой принадлежности или в сетях потребителя при условии заключения договора на оплату потерь электроэнергии от границы раздела до места установки прибора учета в соответствии с расчетом выполненным энергопередающей организацией. Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения "Матрица NP73E.2-12-1 (1-2Rs-T-Y)(2-29-1)" версия ПО 7.5.35 и выше, Модуляция S-FSK.

электр энергияны тұтыну ережелерінің 6 параграфындағы талаптарына сәйкес / в соответсвии с требованиями параграфа 6 Правил пользования электрической энергии

9. Нысанды кернеу астына қою үшін осы ТШ талаптарын орындау және энергиямен жабдықтау шартын жасасу қажет. / Для постановки объекта под напряжение необходимо выполнить требования данных ТУ и заключить договор энергоснабжения.

10. ТШ қолдану мерзімі / Срок действия ТУ: ***21.08.2028***

Техникалық шарттарының қолдану мерзімі ҚР 1.03-101-2013 КК "Құрылыстың ұзақтығы мен кәсіпорындар, ғимараттар мен ғимараттардың құрылысын бастау. I бөлігі" талаптарына сәйкес анықталады, бірақ 3 (үш) жылдан аспайды. / Срок действия технических условий определяется в соответствии с требованиями СП РК 1.03-101-2013 "Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I", но не более 3 (трех) лет.

Ведущий инженер _____ Айтмухамбетов Т. Б.

Владелец сетей: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"

В случае требования какого-либо вознаграждения за выдачу Технических условий и/или Заключения, или лоббирования определенных компаний на производство работ для выполнения требований Технических условий /Проекта, а также о фактах проявления иных противоправных действий в отношении потребителя, просим Вас незамедлительно сообщить по телефону доверия: +7(7172)64-57-73 или на электронную почту: deb@energy.kz

Техникалық шарттарын бергені және/немесе Жасасқаны үшін қандай да бір сыйақы талап еткен жағдайда, әлде Техникалық шарттарды/Жоба талаптарын орындау үшін жұмыс жасауға кейбір компанияларға лобби жасалса, және де тұтынушыға қатысты басқа да заңсыз әрекеттер көрсету жағдайлары туралы +7(7172)64-57-73 сенім телефон нөміріне, немесе, deb@energy.kz электронды пошта мекенжайына дереу хабарлауға өтінеміз.

Орындаушы/Исполнитель Барданова А. С.
Тел. вн. 32-55