«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ» КММ
«ҰАЛИХАНОВ АУДАНЫНЫҢ
БІЛІМ БӨЛІМІ» КММ

151200, Кішкенекөл а.,
Жамбыл көшесі, 76 үй
тел.2-14-03, факс 2-14-37

КГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
УАЛИХАНОВСКОГО РАЙОНА»
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

151200, с.Кишкенеколь
улица Джамбула, 76
e-mail: ualiroo@mail.ru

**Технические условия на подключение к тепловой сети котельной Жамбылской средней школы с прокладкой теплотрасс протяженностью 40 метров до спорт зала.**

Диаметр трубы 100 мм Прокладка теплотрассы планируется воздушная на эстакадах и опорах.

Параметры теплоносителя и гидравлический режим в точках присоединения основного и резервного вводов с учетом нагрузок других потребителей: расчетный температурный график сети 79-90 градусов.

Нагрузка основного потребителя с учетом перспективы присоединения других потребителей разрешенный максимум теплопотребления на теплоснабжение всего Q-0.7 Ккал/час.

**Директор Жамбылской средней школы Адыкенов К.М.**