Приложение № 12

К ДОГОВОРУ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

№ 112 от 04/01/2023 г.

Абонент **РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК "Востказнедра"** Код суб.абонента **500112001**

Адрес абонента **Абая 99 (код дома - 00138)**

1. ГКП "Теплокоммунэнерго" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай " на праве хозяйственного ведения отпускает "Абоненту" тепловую энергию в горячей воде в период с 04/01/2023 по 31/12/9999 г.

с максимумом тепловой энергии **0.0210** Гкал/час, из них:

1) на отопление	**0.021**	Гкал/час;
2) на горячее водоснабжение	**0.000**	Гкал/час;
3) на вентиляцию	**0.000**	Гкал/час;
4) на технологические нужды	**0.000**	Гкал/час;

Договорное количество тепловой энергии для отопления и вентиляции определено из расчета среднемесячной температуры отопительного периода, а для нужд горячего водоснабжения и технологических целей по заявленной часовой нагрузке, согласованной с ГКП "Теплокоммунэнерго" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай " на праве хозяйственного ведения со следующей разбивкой по кварталам:

Январь	Отопление	9.572	Гкал
Февраль	Отопление	8.356	Гкал
Март	Отопление	7.157	Гкал
	Всего в 1 квартале	***25.086***	***Гкал***
Апрель	Отопление	2.849	Гкал
Май	Отопление	0.000	Гкал
Июнь	Отопление	0.000	Гкал
	Всего в 2 квартале	***2.849***	***Гкал***
Июль	Отопление	0.000	Гкал
Август	Отопление	0.000	Гкал
Сентябрь	Отопление	0.000	Гкал
	Всего в 3 квартале	***0.000***	***Гкал***
Октябрь	Отопление	3.904	Гкал
Ноябрь	Отопление	6.278	Гкал
Декабрь	Отопление	8.583	Гкал
	Всего в 4 квартале	***18.766***	***Гкал***
	Всего за отчетный период	**46.702**	**Гкал**

А также "Абонент" обязуется соблюдать:

1. Расход теплофикационной (циркуляционной) воды в точке присоединения не более расчетной величины **1.0500** т/час.
2. Максимальный водоразбор из тепловой сети **0.0000** т/час.
3. Норму утечки сетевой воды не более **0.0026** т/час.

Поставщик: **Потребитель:**

Директор Туленбергенов С.Т.