«БҚО, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, Нысанов көшесі мекенжайы бойынша көшіруге байланысты МС электрмен жабдықтауға ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар»

жұмыс жобасы бойынша

10.11.2023 ж. № ECom-0082/23жұмыс жобасы бойынша

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

Тапсырыс беруші:
«ҚР Экологиягеология және табиғи ресурстарды пайдалану министрлігі "Қазгидромет" шаруашылықжүргізу құқығындағы республикалық мемелекеттік кәсіпорнының Батыс Қазақстан облысыбойынша филиалы»

Бас жобалаушы:
«Инженер+» ЖШС

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

Орал қаласы

«БҚО, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, Нысанов көшесі мекенжайы бойынша көшіруге байланысты МС электрмен жабдықтауға ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар»

жұмыс жобасы бойынша осы сараптама қорытындысы

«ExpertiseCom» ЖШС-мен берілді.

«ExpertiseCom» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамақорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

жобаларға ведомстводан тыс
кешенді сараптама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ECom-0082/23 от 10.11.2023 г.

(положительное)

по рабочему проекту

«Работы по разработке ПСД на электроснабжение МС в связи с переносом по адресу: ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Нысанова»

жобаларға ведомстводан тыс
кешенді сараптама

Заказчик:

«Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства Экологии геологии и природных ресурсов РК по ЗКО»
Ген проектировщик:
ТОО «Инженер+»

город Уральск

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение на рабочий проект «Работы по разработке ПСД на электроснабжение МС в связи с переносом по адресу: ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Нысанова»выдано ТОО «ExpertiseCom».

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ExpertiseCom».

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

1. ҚҰЖАТТАМА ТҮРІ: Жұмыс жобасы.
2. АТАУЫ: «БҚО, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, Нысанов көшесі мекенжайы бойынша көшіруге байланысты МС электрмен жабдықтауға ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар».
3. НЕГІЗДЕМЕ: Осы қорытынды «ExpertiseCom» ЖШС мен «ҚР Экологиягеология және табиғи ресурстарды пайдалану министрлігі "Қазгидромет" шаруашылықжүргізу құқығындағы республикалық мемелекеттік кәсіпорнының Батыс Қазақстан облысыбойынша филиалы» және «Инженер+» ЖШС арасындағы 02.10.2023 ж. № ECom-0073 үш жақты шартқа сәйкес орындалды.
4. ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: «ҚР Экологиягеология және табиғи ресурстарды пайдалану министрлігі "Қазгидромет" шаруашылықжүргізу құқығындағы республикалық мемелекеттік кәсіпорнының Батыс Қазақстан облысыбойынша филиалы».
5. БАС ЖОБАЛАУШЫ: «Инженер+» ЖШС 08.02.2019 ж. мемлекеттік лицензия, ГСЛ № 19002971, I - санат, «Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі. Батыс Қазақстан облысының әкімдігі.
6. ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗІ: мемлекеттік инвестициялар.
7. НЕГІЗГІ БАСТАПҚЫ ДЕРЕКТЕР
7.1 Даму үшін негіз:
1. 28.09.2023 жылғы тапсырыс беруші бекіткен жобалау тапсырмасы;
2. Жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасы № KZ15VUA00871257, 10.04.2023 ж;
3. Жер учаскелері бойынша актілер, кадастрлық нөмірі №08-120-037-468, ауданы-0,3200 га;
4. Комиссия қортындысы 29.05.2023 ж., №34;
5. Электр желісіне қажетті жер аумағын анықтау туралы акт 12.05.2023 ж., №13;
6. Шаруашылық жүргізу құқындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жер учаскесін беру туралы шешім 19.11.2021 ж., №61;
7. Тапсырыс берушіден хат өтінім 28.09.2023 ж., 25-1-2-1 №307;
8. 2021 ж., ЖШС «Комплексный Испытательный Центр» орындаған Инженерлік-геологиялық ізденістер туралы есеп;
9. 2023 ж., ЖШС «Инженер+» орындалған Инженерлік-геодезиялық ізденістер туралы есеп. Топографиялық түсірілім М1: 1000.

Техникалық шарттар:
1. Электрмен жабдықтаудың техникалық шарттары 12.09.2022 ж. № 7-32-5/39

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

8. ОБЪЕКТІНІҢ НЕГІЗГІ ДЕРЕКТЕРІ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАНҒАН ЖОБАЛЫҚ ШЕШІМДЕР

8.1 Объектіні орналастыру орны және құрылыс учаскесінің сипаттамасы

Орналасқан жері: БҚО, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, Нысанов көшесі.
Ауданның сейсмикасы: 6 балл.
Алаңның сейсмикалығы: сейсмикалық қасиеттері бойынша құрылыс алаңының топырақ жағдайлары II және III.

8.2 Жобалық шешімдер

Жоба бөлімдерінің Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкестігі 8-кестеде келтірілген.

Кесте 8

№ п/п	Бөлім	Сарапшы	Аттестат нөмірі	Нәтижесі
1.	Жалпы түсіндірме жазба (ЖТЖ)	Жаксылыков Ж.И	№KZ47VJE00050567	сәйкес келеді
2.	Жобаның паспорты (ЖП)	Жаксылыков Ж.И	№KZ47VJE00050567	сәйкес келеді
3.	Құрылысты ұйымдастыру жобасы (ҚҰЖ)	Жаксылыков Ж.И	№KZ47VJE00050567	сәйкес келеді
4.	Электрмен жабдықтау (ЭЖ)	Баетов К.А.	№KZ52VJE00064736	сәйкес келеді
5.	Қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ)	Кудабаева.С.С	№KZ66VJE00049837	сәйкес келеді
6.	Санитарлық-эпидемиологиялық бөлім (СЭБ)	Новокрещенова Т.М.	№KZ93VJE00040136	сәйкес келеді
7.	Сметалық бөлім	Мерекеев Б.У.	№KZ60VJE00056250	сәйкес келеді
8.	Негізгі материалдардың, бұйымдардың, конструкциялар мен жабдықтардың қажеттілігінің жиынтық ведомосы	Мерекеев Б.У.	№KZ60VJE00056250	сәйкес келеді
9.	Материалдық ресурстар мен жабдықтардың жиынтық ведомосы	Мерекеев Б.У.	№KZ60VJE00056250	сәйкес келеді

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

9. САРАПТАМА НӘТИЖЕЛЕРІ

9.1 Қабылданған шешімдерді бағалау: «БҚО, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, Нысанов көшесі мекенжайы бойынша көшіруге байланысты МС электрмен жабдықтауға ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар» жобалау тапсырмасына, бастапқы деректерге, техникалық шарттар мен талаптарға сәйкес қажетті көлемде әзірленген.

Қабылданған жобалық шешімдер мемлекеттік нормативтік талаптарға және объектінің функционалдық мақсатына сәйкес келеді.

Объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық жағынан күрделілерге жатпайтын II (қалыпты).

Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер

Кесте 9

№ п/п	Атауы көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Көрсеткіштер	
			мәлімделген	бекітуге ұсынылатын
1	Құрылыстың жалпы сметалық құны ағымдағы және болжамды бағаларда 2023-2024 жж., барлығы оның ішінде: ҚМЖ құрал-жабдықтар басқа шығындар	млн. тенге	 7,328 2,061 3,415 1,852	 7,748 2,413 3,430 1,906
2	Учаске алаңы	га	0,3200	0,3200
3	Электр энергиясының санаты		III	III
4	Номиналды қуат КТПН	кВА	25	25
5	Тұтынушылар үшін желілік кернеу	В	380/220	380/220
6	Жобаланатын ӘЖ-10кВ трассасының ұзындығы	км	0,018	0,018
7	Жобаланатын ӘЖ трассасының ұзындығы-0,4 кВ	км	0,007	0,007
8	Құрылыс мерзімі	ай	1,0	1,0

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

10. ТҰЖЫРЫМДАР:

10.1.Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, «БҚО, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылы, Нысанов көшесі мекенжайы бойынша көшіруге байланысты МС электрмен жабдықтауға ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте келесідей негізігі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады.

10.2. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жоба бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы жиынтық қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

Құрылыстың жалпы сметалық құны ағымдағы және болжамды бағаларда 2023-2024 жж.,		
барлығы		7,748
оның ішінде: ҚМЖ	млн.	2,413
құрал-жабдықтар	тенге	3,430
басқа шығындар		1,906
Учаске алаңы	га	0,3200
Электр энергиясының санаты		III
Номиналды қуат КТПН	кВА	25
Тұтынушылар үшін желілік кернеу	В	380/220
Жобаланатын ӘЖ-10кВ трассасының ұзындығы	км	0,018
Жобаланатын ӘЖ трассасының ұзындығы-0,4 кВ	км	0,007
Құрылыс мерзімі	ай	1,0

10.3. ҚР Үкімет отырысының 2010 жылғы 02 ақпандағы № 15-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағына сәйкес Тапсырыс беруші жобаны іске асыру кезінде, қазақстандық тауар өндірушілерінің жабдықтарын, материалдар мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

10.4. Осы жиынтық қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығы «ҚР Экологиягеология және табиғи ресурстарды пайдалану министрлігі "Қазгидромет" шаруашылықжүргізу құқығындағы республикалық мемелекеттік кәсіпорнының Батыс Қазақстан облысыбойынша филиалы» мен 2023 жылғы 02 қазан, №ECom-0073 шарттың талаптарына сәйкес кепілдік етеді.

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.
2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Работы по разработке ПСД на электроснабжение МС в связи с переносом по адресу: ЗКО, Каратобинский район, с. Каратобе, ул. Нысанова».
3. ОСНОВАНИЕ: Настоящее заключение выполнено в соответствии с трехсторонним договором от 02.10.2023 г., № ECom-0073 между ТОО «ExpertiseCom», «Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства Экологии геологии и природных ресурсов РК по ЗКО» и «Инженер+».
4. ЗАКАЗЧИК: «Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства Экологии геологии и природных ресурсов РК по ЗКО».
5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Инженер+» государственная лицензия от 08.02.2019 г., ГСЛ № 19002971, I -категория, выданная Государственным учреждением "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области". Акимат Западно-Казахстанской области.
6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции
7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
1. Задание на проектирование утвержденный заказчиком от 28.09.2023 г;
2. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ15VUA00871257, от 10.04.2023 г;
3. Акт на земельные участки кадастровый номер №08-120-037-468, площадью - 0,3200 га;
4. Итоги комиссии №34 от 29.05.2023 г;
5. Акт об определении площади земли, необходимой для электрической сети №13 от 12.05.2023 г;
6. Решение о предоставлении земельного участка республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения №61 от 19.11.2021 г;
7. Письмо заявка от заказчика 25-1-2-1 №307 от 28.09.2023 г;
8. Отчет об инженерно - геологических изысканиях выполненные ТОО «Комплексный испытательный центр» в 2021 г;
9. Отчет об инженерно - геодезических изысканиях выполненный ТОО «Инженер+» в 2023 г. Топографическая съемка выполнена в М1:1000.

Технические условия:

1. Технические условия на электроснабжение № 7/32-5/39 от 12.09.2022 г., ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания городские электрические сети».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: ЗКО, Каратобинский район, с. Каратобе, ул. Нысанова.
Сейсмичность района: 6 баллов.
Сейсмичность площадки: Грунтовые условия площадки строительства по сейсмическим свойствам II и III.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1.	Общая пояснительная записка (ОПЗ)	Жаксылыков Ж.И	№KZ47VJE00050567	соответствует
2.	Паспорт Проекта (ПП)	Жаксылыков Ж.И	№KZ47VJE00050567	соответствует
3.	Проект организации строительства (ПОС)	Жаксылыков Ж.И	№KZ47VJE00050567	соответствует
4.	Электроснабжения (ЭС)	Баетов К.А.	№KZ52VJE00064736	соотвествует
5.	Охрана окружающей среды (ОВОС)	Кудабаева.С.С	№KZ66VJE00049837	соответствует
6.	Санитарно-эпидемиологический раздел	Новокрещенова Т.М.	№KZ93VJE00040136	соответствует
7.	Сметный раздел	Мерекеев Б.У.	№KZ60VJE00056250	соответствует
8.	Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования	Мерекеев Б.У.	№KZ60VJE00056250	соответствует
9.	Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования	Мерекеев Б.У.	№KZ60VJE00056250	соответствует

жобаларға ведомствودан тыс кешенді сараптама

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

9.1 Оценка принятых решений: «Работы по разработке ПСД на электроснабжение МС в связи с переносом по адресу: ЗКО, Каратобинский район, с. Каратобе, ул. Нысанова» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта –II (нормальный), технически несложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2024 г.г. всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	7,328 2,061 3,415 1,852	7,748 2,413 3,430 1,906
2	Площадь участка	га	0,3200	0,3200
3	Категория электроснабжения		III	III
4	Номинальная мощность КТПН	кВА	25	25
5	Напряжение сети для потребителей	В	380/220	380/220
6	Протяженность проектируемой трассы ВЛ-10кВ	км	0,018	0,018
7	Протяженность проектируемой трассы ВЛ-0,4кВ	км	0,07	0,07
8	Срок строительства	мес.	1,0	1,0

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

10. ВЫВОДЫ.

10.1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Работы по разработке ПСД на электроснабжение МС в связи с переносом по адресу: ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Нысанова» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2024 г.г.		
всего		7,748
в том числе: СМР	млн.	2,413
оборудование	тенге	3,430
прочие затраты		1,906
Площадь участка	га	0,3200
Категория электроснабжения		III
Номинальная мощность КТПН	кВА	25
Напряжение сети для потребителей	В	380/220
Протяженность проектируемой трассы ВЛ-10кВ	км	0,018
Протяженность проектируемой трассы ВЛ-0,4кВ	км	0,007
Срок строительства	мес.	1,0

10.2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

10.3 В соответствии с пунктом 5 протокольного решения заседания Правительства РК от 02 февраля 2010 года № 15-56/005-1689, 05-12 заказчику при реализации проекта максимально использовать оборудование, материалы и конструкции Казахстанских товаропроизводителей.

10.4. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых потверждается «Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства Экологии геологии и природных ресурсов РК по ЗКО» в соответствии с условиями договора от 02.10.2023 г., № ECom-0073.

Гайнуллиев М.И.

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

Директор

ТОО «ExpertiseCom»

Баетов К.А.

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

Новокрещенова Т.М.

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

жобаларға ведомстводан тыс
аптама
ствода тыс
аптама

Мерекеев Б.У.

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

Кудабаева С.С.

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

Жаксылыков Ж.И.

Эксперт

ТОО «ExpertiseCom»

жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама

жобаларға ведомстводан тыс
кешенді сараптама

жобаларға ведомстводан тыс
кешенді сараптама

Заключение № ECom-0082/23 от 10.11.2023 г. по рабочему проекту «Работы по разработке ПСД на электроснабжение МС в связи с переносом по адресу: ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе, ул.Нысанова»