Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
19-қосымша

Аукциондық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16379828

Аукционның № 15820513-1

Аукционның атауы Коагулянт алюминий оксихлориді

Аукциондық құжаттаманың жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-12-11 10:57:13 дейін 2025-12-15 10:57:13

Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Аукциондық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140240006678	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации установлен гарантийный срок не менее 24 месяцев, при том что для химических реагентов (коагулянтов) гарантийный срок определяется: • условиями хранения, • химической стабильностью Просим разъяснить по какой причине запрашивается гарантийный срок в 24?	2025-12-14 22:24:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Добрый день! Будут внесены изменения в техническую спецификацию.

2	140240006678	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить, на основании продукции какого именно казахстанского товаропроизводителя сформированы и включены в техническую спецификацию (Приложение 7) требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам закупаемого реагента, с учётом применения признака «Изъятие из национального режима».	2025-12-14 22:24:57	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

3	090740002136	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	С чем связано столь существенное увеличение требования к сроку годности продукции? Ранее он составлял всего 12 месяцев	2025-12-12 14:35:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Добрый день! Будут внесены изменения в техническую спецификацию.
4	140240006678	АҚ жобасына ескерту	Просим учесть следующее замечание к аукционной документации. Согласно п. 6.3 проекта типового договора о государственных закупках товаров, гарантийный период для поставляемого товара установлен в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика. Вместе с тем, в технической спецификации по лоту № 80853261 на реагент (коагулянт «оксихлорид алюминия») по данному лоту указан гарантийный срок 24 месяца. Указанное расхождение означает фактическое ужесточение условий исполнения договора через техническую спецификацию по сравнению с типовым приложенным договором, размещённым в составе аукционной документации, что является незаконным требованием к потенциальным поставщикам и нарушает требования законодательства о государственных закупках. Согласно закона «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК и действующих Правил осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, техническая спецификация и проект договора являются неотъемлемыми частями единой аукционной документации и формируются как приложения к стандартной форме аукционной документации (Приложение 7 – «Техническая спецификация закупаемых товаров»). Такие приложения не могут изменять содержание и условия типового договора, а тем более противоречить ему и усиливать ответственность поставщика сверх условий, изложенных в проекте договора. На основании изложенного просим устранить незаконные требования, приведя техническую спецификацию в полное соответствие с п. 6.3 проекта договора и установить гарантийный срок 12 месяцев, как в договоре.	2025-12-14 22:18:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Добрый день! Будут внесены изменения в техническую спецификацию.

5	140240006678	АҚ жобасына ескерту	В текущей редакции Приложение 7 Техническая спецификация закупаемых товаров содержатся требования, противоречащие Закону РК «О государственных закупках» и Правилам осуществления государственных закупок. Закупка объявлена с признаком «изъятие из национального режима», то есть проводится среди отечественных товаропроизводителей/поставщиков по Перечню, утверждённому приказом и.о. Министра промышленности и строительства №114 от 29.03.2024 (с последующими дополнениями, в т.ч. №454 от 27.12.2024 и опубликованными изменениями от 04.08.2025). Статья 5. Принципы осуществления государственных закупок (Закон Республики Казахстан О государственных закупках от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК.) п.1 Осуществление государственных закупок основывается на принципах: пп 5) оказания поддержки казахстанским товаропроизводителям, производителям работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан; При этом Приложение 7 Техническая спецификация закупаемых товаров копирует/воспроизводит параметры, характерные для конкретного иностранного бренда, что фактически ориентирует закупку на импортный аналог, противоречит смыслу режима изъятия и является не законным. Просим изменить раздел «описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара». И изложить ее в следующей редакции: «Полиоксихлорид алюминия жидкий по СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) сорт и категория — согласно СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) (указать требуемую классификацию, например: высший сорт, II категория).	2025-12-14 22:19:15	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

6	140240006678	АҚ жобасына ескерту	Замечание 2. Часть 3 Обязательность описания через национальные стандарты. Следовательно, в разделе технической спецификации «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» должен быть указан СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) с конкретизацией сорта и категории приобретаемого товара. Просим исключить из раздела технической спецификации «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» узкие диапазоны, а именно: 1. Внешний вид: прозрачная, серовато-желтоватая жидкость, допускается опалесценция, подвижная взвесь. 2. Массовая доля основного вещества в пересчете на оксид алюминия (Al2O3) – 20 ±1% 3. Массовая доля нерастворимого в воде остатка – не более 0,1% 4. Концентрация ионов водорода (pH) при 20 ◦C - не менее 2,5 5. Массовая доля хлорид ионов, - 6,0-11,5 % 6. Плотность - 1,24-1,32 г/см3 7. Степень основности - 75-83 % 8. Массовая доля железа - не более 0,2 % 9. Наиболее важным параметром, характеризующим качество оксихлорида алюминия, является его основность, которая определяется степенью основности, то есть величиной атомного отношения Al/Cl. Основность оксихлорида алюминия, выраженная в % от 33 до 85, соответствует величине отношения Al/Cl от 0,5 до 2,2. Тем самым мы запрашиваем соотношение основности 75-83 % которое является высокоосновный. И указать в новой редакции технической спецификации в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» : «Полиоксихлорид алюминия жидкий по СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) сорт и категория — согласно СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) (указать требуемую классификацию, например: высший сорт, II категория).	2025-12-14 22:17:26	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

7	140240006678	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим сообщить, по какой причине в текущей редакции Приложения 7 «Техническая спецификация закупаемых товаров» в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара» установлены узкие и конкретизированные технические параметры товара, которые не предусмотрены обязательными национальными или межгосударственными стандартами, не имеют нормативного обоснования и фактически ограничивают круг потенциальных поставщиков, что противоречит принципам недискриминации и добросовестной конкуренции, установленным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок.	2025-12-14 22:21:33	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

8	140240006678	АҚ жобасына ескерту	Замечание 2. Часть 2 Обязательность описания через национальные стандарты. Исходя из требований Ст. 12 п.3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указывается: В первую очередь – национальный стандарты, В случае отсутствия национального стандарта - межгосударственный стандарт И только при отсутствии первого (национального стандарта) и второго (межгосударственного стандарта) указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. По сути в данной технической спецификации игнорируются требования Ст. 12 п.3 Закона РК «О государственных закупках» и приведен «свободный перечень» показателей Для полиоксихлорида алюминия действует национальный стандарт СТ РК 3761-2022 «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия» (Изм. № 1).	2025-12-14 22:16:31	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

9	140240006678	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим сообщить какой сорт и какая категория Полиоксихлорида алюминия вам необходима согласно СТ РК 3761-2022 (включая Изм. № 1)	2025-12-14 22:22:22	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! Технические и химические характеристики закупаемого товара указаны в технической спецификации.

10	140240006678	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим сообщить почему в технической спецификации приложение 7 к Аукционной документации по лоту № 80853261 разделе «Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» НЕ УКАЗАН СТ-РК?	2025-12-14 22:20:22	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

11	140240006678	АҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить, по какой причине в Приложении 7 «Техническая спецификация закупаемых товаров» установлен гарантийный срок 24 месяца, тогда как типовой договор о государственных закупках предусматривает иной (меньший) гарантийный срок.	2025-12-14 22:23:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Добрый день! Будут внесены изменения в техническую спецификацию.

12	140240006678	АҚ жобасына ескерту	Замечание 2. Часть 1 Обязательность описания через национальные стандарты. В текущей редакции Приложение 7 Техническая спецификация закупаемых товаров» в разделе «описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара», содержатся требования игнорирующие Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, а именно: По физико-химическим характеристикам должен соответствовать требованиям: 1. Внешний вид: прозрачная, серовато-желтоватая жидкость, допускается опалесценция, подвижная взвесь. 2. Массовая доля основного вещества в пересчете на оксид алюминия (Al2O3) – 20 ±1% 3. Массовая доля нерастворимого в воде остатка – не более 0,1% 4. Концентрация ионов водорода (pH) при 20 ◦C - не менее 2,5 5. Массовая доля хлорид ионов, - 6,0-11,5 % 6. Плотность - 1,24-1,32 г/см3 7. Степень основности - 75-83 % 8. Массовая доля железа - не более 0,2 % 9. Наиболее важным параметром, характеризующим качество оксихлорида алюминия, является его основность, которая определяется степенью основности, то есть величиной атомного отношения Al/Cl. Основность оксихлорида алюминия, выраженная в % от 33 до 85, соответствует величине отношения Al/Cl от 0,5 до 2,2. Тем самым мы запрашиваем соотношение основности 75-83 % которое является высокоосновный. Согласно ст. 12 п.3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» прямо предписывает: Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.	2025-12-14 22:15:11	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

13	140240006678	АҚ жобасына ескерту	В технической спецификации приложение 7 к Аукционной документации по лоту № 80853261 разделе «Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» указано: 1. ГОСТ не предусмотрен. Для полиоксихлорида алюминия действует национальный стандарт СТ РК 3761-2022 «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия» (Изм. № 1). Согласно ст. 12 п.3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» прямо предписывает: Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Исходя из требований Ст. 12 п.3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» просим изменить раздел «Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» и изложить ее в следующей редакции: «Полиоксихлорид алюминия жидкий по СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1)	2025-12-14 22:13:39	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

Осы аукционға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген аукциондық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Приложение 19
к Правилам осуществления
государственных закупок

Протокол предварительного обсуждения проекта аукционной документации №16379828

№ аукциона 15820513-1

Название аукциона Коагулянт оксихлорид алюминия

Срок приема замечаний к проекту аукционной документации, а также запросов о разъяснении положений аукционной документации с 2025-12-11 10:57:13 по 2025-12-15 10:57:13

Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту аукционной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений аукционной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	140240006678	Запрос о разъяснении АД	В технической спецификации установлен гарантийный срок не менее 24 месяцев, при том что для химических реагентов (коагулянтов) гарантийный срок определяется: • условиями хранения, • химической стабильностью Просим разъяснить по какой причине запрашивается гарантийный срок в 24?	2025-12-14 22:24:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Добрый день! Будут внесены изменения в техническую спецификацию.

2	140240006678	Запрос о разъяснении АД	Просим разъяснить, на основании продукции какого именно казахстанского товаропроизводителя сформированы и включены в техническую спецификацию (Приложение 7) требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам закупаемого реагента, с учётом применения признака «Изъятие из национального режима».	2025-12-14 22:24:57	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

3	090740002136	Запрос о разъяснении АД	С чем связано столь существенное увеличение требования к сроку годности продукции? Ранее он составлял всего 12 месяцев	2025-12-12 14:35:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Добрый день! Будут внесены изменения в техническую спецификацию.
4	140240006678	Замечание к АД	Просим учесть следующее замечание к аукционной документации. Согласно п. 6.3 проекта типового договора о государственных закупках товаров, гарантийный период для поставляемого товара установлен в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика. Вместе с тем, в технической спецификации по лоту № 80853261 на реагент (коагулянт «оксихлорид алюминия») по данному лоту указан гарантийный срок 24 месяца. Указанное расхождение означает фактическое ужесточение условий исполнения договора через техническую спецификацию по сравнению с типовым приложенным договором, размещённым в составе аукционной документации, что является незаконным требованием к потенциальным поставщикам и нарушает требования законодательства о государственных закупках. Согласно закона «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК и действующих Правил осуществления государственных закупок, утверждённых приказом Министра финансов РК от 09.10.2024 № 687, техническая спецификация и проект договора являются неотъемлемыми частями единой аукционной документации и формируются как приложения к стандартной форме аукционной документации (Приложение 7 – «Техническая спецификация закупаемых товаров»). Такие приложения не могут изменять содержание и условия типового договора, а тем более противоречить ему и усиливать ответственность поставщика сверх условий, изложенных в проекте договора. На основании изложенного просим устранить незаконные требования, приведя техническую спецификацию в полное соответствие с п. 6.3 проекта договора и установить гарантийный срок 12 месяцев, как в договоре.	2025-12-14 22:18:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Добрый день! Будут внесены изменения в техническую спецификацию.

5	140240006678	Замечание к АД	В текущей редакции Приложение 7 Техническая спецификация закупаемых товаров содержатся требования, противоречащие Закону РК «О государственных закупках» и Правилам осуществления государственных закупок. Закупка объявлена с признаком «изъятие из национального режима», то есть проводится среди отечественных товаропроизводителей/поставщиков по Перечню, утверждённому приказом и.о. Министра промышленности и строительства №114 от 29.03.2024 (с последующими дополнениями, в т.ч. №454 от 27.12.2024 и опубликованными изменениями от 04.08.2025). Статья 5. Принципы осуществления государственных закупок (Закон Республики Казахстан О государственных закупках от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК.) п.1 Осуществление государственных закупок основывается на принципах: пп 5) оказания поддержки казахстанским товаропроизводителям, производителям работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан; При этом Приложение 7 Техническая спецификация закупаемых товаров копирует/воспроизводит параметры, характерные для конкретного иностранного бренда, что фактически ориентирует закупку на импортный аналог, противоречит смыслу режима изъятия и является не законным. Просим изменить раздел «описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара». И изложить ее в следующей редакции: «Полиоксихлорид алюминия жидкий по СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) сорт и категория — согласно СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) (указать требуемую классификацию, например: высший сорт, II категория).	2025-12-14 22:19:15	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

6	140240006678	Замечание к АД	Замечание 2. Часть 3 Обязательность описания через национальные стандарты. Следовательно, в разделе технической спецификации «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» должен быть указан СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) с конкретизацией сорта и категории приобретаемого товара. Просим исключить из раздела технической спецификации «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» узкие диапазоны, а именно: 1. Внешний вид: прозрачная, серовато-желтоватая жидкость, допускается опалесценция, подвижная взвесь. 2. Массовая доля основного вещества в пересчете на оксид алюминия (Al2O3) – 20 ±1% 3. Массовая доля нерастворимого в воде остатка – не более 0,1% 4. Концентрация ионов водорода (pH) при 20 ◦C - не менее 2,5 5. Массовая доля хлорид ионов, - 6,0-11,5 % 6. Плотность - 1,24-1,32 г/см3 7. Степень основности - 75-83 % 8. Массовая доля железа - не более 0,2 % 9. Наиболее важным параметром, характеризующим качество оксихлорида алюминия, является его основность, которая определяется степенью основности, то есть величиной атомного отношения Al/Cl. Основность оксихлорида алюминия, выраженная в % от 33 до 85, соответствует величине отношения Al/Cl от 0,5 до 2,2. Тем самым мы запрашиваем соотношение основности 75-83 % которое является высокоосновный. И указать в новой редакции технической спецификации в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» : «Полиоксихлорид алюминия жидкий по СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) сорт и категория — согласно СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1) (указать требуемую классификацию, например: высший сорт, II категория).	2025-12-14 22:17:26	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

7	140240006678	Запрос о разъяснении АД	Просим сообщить, по какой причине в текущей редакции Приложения 7 «Техническая спецификация закупаемых товаров» в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара» установлены узкие и конкретизированные технические параметры товара, которые не предусмотрены обязательными национальными или межгосударственными стандартами, не имеют нормативного обоснования и фактически ограничивают круг потенциальных поставщиков, что противоречит принципам недискриминации и добросовестной конкуренции, установленным Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок.	2025-12-14 22:21:33	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

8	140240006678	Замечание к АД	Замечание 2. Часть 2 Обязательность описания через национальные стандарты. Исходя из требований Ст. 12 п.3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» указывается: В первую очередь – национальный стандарты, В случае отсутствия национального стандарта - межгосударственный стандарт И только при отсутствии первого (национального стандарта) и второго (межгосударственного стандарта) указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. По сути в данной технической спецификации игнорируются требования Ст. 12 п.3 Закона РК «О государственных закупках» и приведен «свободный перечень» показателей Для полиоксихлорида алюминия действует национальный стандарт СТ РК 3761-2022 «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия» (Изм. № 1).	2025-12-14 22:16:31	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

9	140240006678	Запрос о разъяснении АД	Просим сообщить какой сорт и какая категория Полиоксихлорида алюминия вам необходима согласно СТ РК 3761-2022 (включая Изм. № 1)	2025-12-14 22:22:22	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! Технические и химические характеристики закупаемого товара указаны в технической спецификации.

10	140240006678	Запрос о разъяснении АД	Просим сообщить почему в технической спецификации приложение 7 к Аукционной документации по лоту № 80853261 разделе «Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» НЕ УКАЗАН СТ-РК?	2025-12-14 22:20:22	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

11	140240006678	Запрос о разъяснении АД	Просим разъяснить, по какой причине в Приложении 7 «Техническая спецификация закупаемых товаров» установлен гарантийный срок 24 месяца, тогда как типовой договор о государственных закупках предусматривает иной (меньший) гарантийный срок.	2025-12-14 22:23:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект аукционной документации	Добрый день! Будут внесены изменения в техническую спецификацию.

12	140240006678	Замечание к АД	Замечание 2. Часть 1 Обязательность описания через национальные стандарты. В текущей редакции Приложение 7 Техническая спецификация закупаемых товаров» в разделе «описание требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемого товара», содержатся требования игнорирующие Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок, а именно: По физико-химическим характеристикам должен соответствовать требованиям: 1. Внешний вид: прозрачная, серовато-желтоватая жидкость, допускается опалесценция, подвижная взвесь. 2. Массовая доля основного вещества в пересчете на оксид алюминия (Al2O3) – 20 ±1% 3. Массовая доля нерастворимого в воде остатка – не более 0,1% 4. Концентрация ионов водорода (pH) при 20 ◦С - не менее 2,5 5. Массовая доля хлорид ионов, - 6,0-11,5 % 6. Плотность - 1,24-1,32 г/см3 7. Степень основности - 75-83 % 8. Массовая доля железа - не более 0,2 % 9. Наиболее важным параметром, характеризующим качество оксихлорида алюминия, является его основность, которая определяется степенью основности, то есть величиной атомного отношения Al/Cl. Основность оксихлорида алюминия, выраженная в % от 33 до 85, соответствует величине отношения Al/Cl от 0,5 до 2,2. Тем самым мы запрашиваем соотношение основности 75-83 % которое является высокоосновный. Согласно ст. 12 п.3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» прямо предписывает: Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.	2025-12-14 22:15:11	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

13	140240006678	Замечание к АД	В технической спецификации приложение 7 к Аукционной документации по лоту № 80853261 разделе «Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» указано: 1. ГОСТ не предусмотрен. Для полиоксихлорида алюминия действует национальный стандарт СТ РК 3761-2022 «Полиоксихлорид алюминия жидкий. Технические условия» (Изм. № 1). Согласно ст. 12 п.3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» прямо предписывает: Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. Исходя из требований Ст. 12 п.3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» просим изменить раздел «Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» и изложить ее в следующей редакции: «Полиоксихлорид алюминия жидкий по СТ РК 3761-2022 (Изм. № 1)	2025-12-14 22:13:39	Представить разъяснение положений аукционной документации	Добрый день! В СТ РК 3761-2022 пункте 4. Технические требования, в п/п 4.1.2 по Физико-химическим показателям полиоксихлорид алюминия жидкий должен соответствовать требованиям и нормам, указанный таблице №1 и санитарно-гигиеническим требованиям. В таблице №1 физико-химические показатели полиоксихлорида алюминия жидкий, норма для сорта делиться на три (высший, первый, второй), где наименование показателя имеет большой диапазон между максимальными и минимальными значениями. Тем самым стандарт не позволяет чётко нормировать массовые доли оксида алюминия и степень основности в готовом продукте, что в свою очередь отразиться на технологический процесс отчистки воды и соответственно на качестве воды. Многолетний опыт использования полиоксихлорида алюминия показал на нашем производстве и с учетом использования поверхностной воды (открытый водоем), что продукция с основностью в интервале 75-83% обладает более быстрым хлопьеобразованием, наилучшим эффектом при при более низких дозах коагулянта.

Заявки на участие в данном аукционе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной аукционной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы