«Алматы жылу жүйесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі		Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети»

050026, Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 221; тел: 8(727) 341-07-77 факс: 8(727) 378-06-73, эл.пошта: info@alts.kz
Пайдалану аудандарының телефондары / телефоны Эксплуатационных районов: ШПА / ВЭР 2711558, 2711469, СШПА / СВЭР 2528370, 2527815, ОПА / ЦЭР 2740447, 2756279, Оңт / ЮЭР 3022705, 3022739, БПА / ЗЭР 2430056, 2430049, СПА / СЭР 3973824, 3973823 СБПА / СЗЭР 3934145
Телефондар / Телефоны: Абоненттік қызмет, Бас бөлім / Абонентская служба, Главный отдел 3410777 ішкі нөмір / внутренний номер 2142, 2145, 2116, 2124, 2101, 2104, 2163, 2160, 2162, 2115.
СШПА Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы / ЦОП СВЭР 2515112, ШПА Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығы / ЦОП ВЭР 3388853, 3388843, 3388854, Келісімшарт бөлімі / Отдел договоров 3410777, ішкі нөмір / внутренний номер, 2133, 2134, 2135, 2136.
Жылу энергиясын есепке алу приборларын бақылау бөлімі / Служба контроля приборов учёта тепловой энергии, 3410777, ішкі нөмір / внутренний номер, 2125, 2140, 2144
E-mail: info@alts.kz, http://www.alts.kz

Тексеру актісі, нұсқаулық/ Акт обследования, предписания
күні/дата 18 айы/месяц 12. 2025 ж/г.

№ келісімшарт / Договор № 2020, л/счет

Абоненттің атауы/Наименование абонента КГУ „Гимназия №147"

Нысанның міндеті/Назначение объекта(квартира,офис,магазин и т.д.) школа

Мекен-жайы/Адрес Бондаї Хана. 20.

Орган управления кондаминиума

Сервисная служба выполняющая технической обслуживание, —

Ыстық су/Горячая вода _____ Жылыту\Отопление _____ Желдеткіш/\Вентиляция _____

Наличие приборов учета тепловой энергии (ОПУ/ИПУ) _____ (марка), визуальном осмотре (пломба №) в наличии

t_1- _____ ^{0}C, t_2- _____ ^{0}C, t_3- _____ ^{0}C. P_1- _____ атм., P_2- _____ атм, P_3- _____ атм,

Год ввода в эксплуатацию

Капитальный ремонт системы отопления производился

Тексеру мақсаты және негізі/Цель и основание обследования Перерасход теплоносителя

ТОО «Алматинские тепловые сети провело комиссионное обследование в составе:

Комиссия құрамы/Состав комиссии:

Представитель ТОО АлТС»: Наименование ЭР ВЭР, эксплуатационный участок№ 16., инженер ЭР ВЭР.

В результате обследования Объект 2х этажный общей площадью по визуальном осмотре $S_{общ}$ = 5250м², назначение школа.

Система теплоснабжения подключена через ЦТП (теплообменник)

Система отопления выполнена из стальных и ПВХ труб, отопительный прибор „РД-90", вмонтированный по ПВС установлен: умывальник-30 шт, мойка - 4 шт, ванна - 1 шт.

0425