Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16393216

Конкурстың № 15843517-1
Конкурстың атауы 2026 жылға арналған" Астана-Энергия " АҚ үшін №1,2,3 ЖЭО-2 салқындату мұнарасын жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-12-19 09:47:00 дейін 2025-12-23 09:47:00
Ұйымдастырушының атауы "Астана-Энергия" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	070540000034	КҚ жобасына ескерту	Просим обосновать необходимость в "Специалистах, прошедших обучение по программе «Промышленный альпинизм» на 3 квалификационный разряд" в количестве 3-х специалистов учитывая отсутствие проекта организации строительства (ремонта), проекта производства работ (ППР) технологической карты работ. При этом в квалификационных требованиях уже имеются требования к потенциальным поставщикам по наличию "Лебедки электрические тяговым усилием не менее 5,79кН и Автогидроподъемник, не более 22 метров высоты подъема", что предполагает механизированные работы при помощи автогидроподъемника и исключает необходимость в альпинистах. Считаем что данное требование к потенциальным поставщикам о наличии "Специалистов, прошедших обучение по программе «Промышленный альпинизм» на 3 квалификационный разряд" в количестве 3-х ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, а также непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, установленных в п.3 ст.11 ЗРК "О государственных закупках"	2025-12-20 05:02:12	Отклонить замечания	Добрый день! В ответ на Ваше запрос № 571157 от 20.12.2025г. сообщаем в связи с высотой градирен -53.663 метра сложной конфигурацией сооружения, работы имеют повышенный уровень опасности, отсутствие возможности применения стационарных лесов и подъемных механизмов обуславливает необходимость привлечения специалистов выполняющих работы методом промышленного альпинизма. Данный способ является технический обоснованным, безопасным. Автогидроподъемник предназначен для подъема материалов (профлиста) на второй ярус градирни между отметками +11.390 и +21.980м.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Председатель Правления Кажкенов Казбек Алимсуринович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16393216

№ конкурса 15843517-1
Название конкурса Ремонт градирни №1,2,3 ТЭЦ-2 для АО «Астана-Энергия» на 2026 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-12-19 09:47:00 по 2025-12-23 09:47:00
Наименование организатора АО "Астана-Энергия"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	070540000034	Замечание к КД	Просим обосновать необходимость в "Специалистах, прошедших обучение по программе «Промышленный альпинизм» на 3 квалификационный разряд" в количестве 3-х специалистов учитывая отсутствие проекта организации строительства (ремонта), проекта производства работ (ППР) технологической карты работ. При этом в квалификационных требованиях уже имеются требования к потенциальным поставщикам по наличию "Лебедки электрические тяговым усилием не менее 5,79кН и Автогидроподъемник, не более 22 метров высоты подъема", что предполагает механизированные работы при помощи автогидроподъемника и исключает необходимость в альпинистах. Считаем что данное требование к потенциальным поставщикам о наличии "Специалистов, прошедших обучение по программе «Промышленный альпинизм» на 3 квалификационный разряд" в количестве 3-х ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, а также непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, установленных в п.3 ст.11 ЗРК "О государственных закупках"	2025-12-20 05:02:12	Отклонить замечания	Добрый день! В ответ на Ваше запрос № 571157 от 20.12.2025г. сообщаем в связи с высотой градирен -53.663 метра сложной конфигурацией сооружения, работы имеют повышенный уровень опасности, отсутствие возможности применения стационарных лесов и подъемных механизмов обуславливает необходимость привлечения специалистов выполняющих работы методом промышленного альпинизма. Данный способ является технический обоснованным, безопасным. Автогидроподъемник предназначен для подъема материалов (профлиста) на второй ярус градирни между отметками +11.390 и +21.980м.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Кажкенов Казбек Алимсуринович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).