A11IN

+1 довольный заказчик

ИП «A11iN»
ИИН: 931115301377
г. Алматы ул. Жунисова 12\7
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ418562204143464628
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87079931511
Директор: Юлдашева А.А

Заказчик: **РГП на пхв "Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий (ГИСХАГИ)"**

Дата: 23.12.2025 г.

ОТЧЁТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

1. **Чистка воздушных фильтров**
o Выполнена очистка всех установленных фильтров для обеспечения свободной циркуляции воздуха и снижения сопротивления воздушного потока.
o Загрязнённые элементы подвергнуты чистке, при необходимости произведена их замена.
2. **Проверка состояния фильтров**
o Проведён визуальный осмотр фильтрующих элементов на предмет повреждений и критической изношенности.
o Результаты проверки показали, что фильтры находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.
3. **Проверка электрических цепей и замер напряжения**
o Выполнена диагностика питающих линий и контактных соединений.
o Замеры напряжения показали соответствие рабочим нормам, отклонений не выявлено.
4. **Проверка движения механических частей**
o Проведена проверка подвижных узлов системы вентиляции (крыльчатки вентиляторов, приводных элементов).
o Нарушений в работе механизмов не зафиксировано, шумность и вибрация в норме.
5. **Герметизация швов**
o Выполнена проверка герметичности воздуховодов.
o Проведены работы по восстановлению герметичности в местах соединений и швов с использованием специализированных материалов.

Заключение

Система вентиляции находится в исправном состоянии, функционирует в штатном режиме. Проведённые мероприятия способствуют повышению энергоэффективности и надёжности работы оборудования. Рекомендовано проведение следующего планового обслуживания в установленные регламентом сроки.

С уважением,
ИП «A11iN»
Юлдашева А.А.