Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Газопровод подземный полиэтиленовый высокого давления							
1	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 - Ø160х14,6	СТ РК ГОСТ Р50838-2011	241-202-0217		п.м.	37385		
2	Полиэтиленовая лента желтого цвета "Осторожно! ГАЗ!"	ГОСТ 10354-82	249-101-0201		п.м.	37385		
3	Алюминиевый провод Ø2,5мм²	ГОСТ 31947-2012	243-141-0102		п.м.	37385		
4	Футляр труба полиэтилен.ПЭ100 SDR11 - Ø250х22,7 L=12.0м	СТ РК ГОСТ Р50838-2011	241-202-0221		шт.	5		
5	Опознавательные столбики (ОС)				шт.	187		см. лист 0249/2024-ГСН-28, 29
6	Отвод 90° пэ литой Ø160		241-208-0312		шт.	6		
7	Муфта пэ э.с. Ø160				шт.	4		
8	Переход пэ/сталь SDR11 Ø225/219		241-210-0635		шт.	1		
9	Переход пэ э.с. Ø225/160		241-210-0532		шт.	1		
	Переход через автомобильную дорогу методом ГНБ L=20м							
10	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 - Ø160х14,6	СТ РК ГОСТ Р50838-2011	241-202-0217		п.м.	20		
11	Футляр труба полиэтилен.ПЭ100 SDR11 - Ø250х22,7 L=20м	СТ РК ГОСТ Р50838-2011	241-202-0221		шт.	1		
12	Муфта пэ э.с. Ø160				шт	2		
	Переход через водную преграду методом ГНБ L=195м							
13	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 - Ø160х14,6	СТ РК ГОСТ Р50838-2011	241-202-0217		п.м.	195		
14	Футляр труба полиэтилен.ПЭ100 SDR11 - Ø250х22,7 L=195м	СТ РК ГОСТ Р50838-2011	241-202-0221		шт.	1		
15	Муфта пэ э.с. Ø160				шт	2		
16	Рабочий котлован 5х3м Н=2.0				шт.	1		
17	Приемный котлован 5х3м Н=2.0				шт.	1		
18	Контрольная трубка для футляра под автодорогой							
19	Накладной уход ПЭ100 э.с. Ø250/63	ГОСТ Р 52779-2007	241-215-0311		шт.	2		
20	Переход пэ э.с. Ø63х32		241-210-0511		шт.	2		
21	Муфта пэ э.с. Ø63				шт.	2		

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись.	Дата	0249/2024-ГСН-1.СО		
						"Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Жабасак Айтекебийского района Актюбинской области"		
ГИП:		Казанбаев М.С.				Подводящие сети газоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Разработал:		Дауенов А.Т.					РП	1и	2
Проверил:		Казанбаев М.С.				Спецификация материалов и оборудования	ТОО “Актам-инжиниринг”		
Норм.контр.:		Саги А.							