оригинал

Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 27 » 03 2025 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана», БИН 131040000187, Тел.:87757434436, область Ұлытау, г.Жезказган, Площадь АЛАША, 1,** в лице руководителя Келмаганбетова М. К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

Декларации о соответствии Дата декларации « 28 » 10 2024 г.
ТОО «Рубин и К», г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В, 85, БИН 170340008257, Тел.: +77789268329, в лице руководителя Жанбаев Д. Т.
(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ Дата заключения « 28 » 10 2024 г. **ТОО «Консорциум-СтройПроект»** эксперты: Каиргельдинов К. Ж., Аттестат эксперта №KZ60VJE 00047423; №KZ66VJE00066424 от 13.06.2019 г., БИН 081040013424, Тел.: +7 776 122 9156
(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту Дата заключения « 28 » 10 2024 г. **ТОО «Отырар Жоба»** эксперт авторского надзора Саулембаев К. Б., № от « ». .20 г., БИН 131040023681, Тел.: 87052076665
(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилому дому по улице Алашахана, 34М, города Жезказган (Электроснабжение)», Уровень ответственности – II нормальный, технически не сложный**
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу)» По адресу: улица Алашахана, 34М, город Жезказган

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение о пре доставлении соотве тствующего права на землю выдано акимат города Жезказгана №41/07 от 04.12.2023 г.;
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля области Ұлытау», KZ60REA00424940 от 15.10.2024 г.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Отырар Жоба»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) **Заказчиком ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» №51 от 28.11.2023.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь, 2024 года;
окончание работ: октябрь, 2024 года;

при продолжительности строительства - 1 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства - 1 месяцев;
фактически – 1 месяцев.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

№	Наименование	Ед.изм.	Показатели объекта
1	Расчетная мощность	кВт	132,6
2	Общий расчетный ток	А	205,9
3	Категория электроснабжения		II
4	Протяженность КЛ-0,4 кВ	км	0,352

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Категория электроснабжения- II.
Электроснабжение объекта осуществляется от существующий КТП2 ,МЖД с КЛ-0,4 фидер Ввод №1 ячейка №5, фидер №4, Ввод №2, ячейка №7.
Электроснабжение дом №34М осуществляется от существующий КТП2
распределительными сетями (М1, М2) в земле кабелем марки АВБбШВ-1,0 сечением
3х120+1х70 мм² протяженностью 176м.
Кабели 1кВ прокладываются в траншее на глубине - 0,7 м.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 6 563,974 тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 4 092 тысяч тенге, стоимость прочих работ и затрат 2 472,033 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 006 466,93 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 4 491 315,54 тысяч тенге; стоимость прочих работ и затрат 515 151,39 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания III;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилому дому по улице Алашахана, 34М, города Жезказган (Электроснабжение)»** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта или комплекса)

Заказчик Руководитель **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана».**

Келмаганбетова М. К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Ташимбетов А.А., Аттестат эксперта №KZ49VJE00031713 от 24.10.2017 г.. « » 2024 г.

((фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

2) аккредитованная организация

ТОО «Консорциум-СтройПроект», Директор Карсенов Р. Д. « » 2024 г.

((наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «Отырар Жоба» Директор Өмірзақ Т.П., « » 2024 г.

((наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) эксперт авторского надзора Саулембаев К. Б., № от . . г., « » 2024 г.

((фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Рубин и К»**

Руководитель Жанбаев Д. Т.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения …	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	0,352
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 6 кВ	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) Бронированный силовой кабель с алюминиевыми жилами с изоляцией, кл-0,4 кв	км	0,352
	2) Силовой бронированный кабель 6 кВ,	км	
11	Муфты соединительные...	шт	

12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик _____ Келмаганбетова М. К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор_____ Өмірзақ Т.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.