Приложение 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

6.10.2025 **года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Алимжан Company" 080000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г .А., Г.ТАРАЗ, Массив Барысхан улица Алматинская, дом № 2А БИН: 060640014933

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директор Абдуалиев Ерлан Балмаханбетович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Подключение вновь вводимого овощехранилища на 7000 тонн ТОО "ALIZA". Расположенный по адресу: Жамбылская область Жамбылский район Айшабибинского с/о из земель КХ А.Рыспанова на территории ПК "Айша биби"**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого **КГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата , Жамбылского района, Жамбылской области», с. Аса , ул Абая 123, тел. 872633-21217, в лице И.о. руководителя Жайлаубеков Е.К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **отсутствуют**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) разработан **ТОО «Жамбылские электрические сети»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден _____

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование зданий, сооружений	Единиц измерен шт.	общие сведения					
		число этажей шт.	площадь застройки м2	объем здания м3	число кабинетов шт.	общая площадь м2	жилая площадь м2
1	2	3	4	5	6	7	8

Описание конструктивных элементов			Инженерное обеспечение, сети, системы				
фундаменты	стены	кровля	Отопления	Холодного водоснабжен	Горячего водоснабжен	Канализация	Электро-снабжения
9	10	11	12	13	14	15	16

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: проектом предусматривается строительство ВЛ-10кВ, комплектной трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ мощностью 1250 кВа с воздушным вводом 10 кВ, с точкой подключения : II-ая СШ КРУН-10кВ ПС 35/10кВ по ТП 3.407-150.
Установлено КТПН -10/0,4 кВ мощностью 1250 кВа.
На территории установлено блочно-модульное здание (БМЗ) размерами 3х4 м. с обогревом и вентиляцией .
Установлен шкаф управления током (ШУОТ) с аккумуляторными батареями 45А/ч.
Установлен вакуумный выключатель с микропроцессорным устройством РЗА адаптированный.
Установлены ж/б опоры СВ-105=90 шт.
Установлены Ж/б опоры СВ-95-2а = 23 шт.
Провод защищенный СИП3-1х95 = 14620 метров.
Разъединитель РЛНД1-10/400У1= 2комплекта.
Искровой разрядник SDI 10.2=111 шт.
Искровой разрядник SDI 20.3=213 шт.
Установлен счетчик 3-фазный электронный кл.точности 1.0 ток 5А=1 шт.
Трансформатор тока 1500/5А-Т-0,66У=3шт.
Трансформатор силовой мощностью 1250 кВА.=ТМ 1250-10/0,4 = 1шт.
Ж/Б ФБС блоки под КТП (ФБС24-6-4) = 2 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: _____ год. окончание работ: _____ год.
(день, месяц, год) *(день, месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства ____ месяца;
фактически ____ месяца ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО "ЖЕК" Рыженко Д.Н. Зам. гл. инженера
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

социальной защиты населения: _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Подключение вновь вводимого овощехранилища на 7000 тонн ТОО "ALIZA". Расположенный по адресу: Жамбылская область Жамбылский район Айшабибинского с/о из земель КХ А.Рыспанова на территории ПК "Айша биби"

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Алимжан Company"**

директор Абдуалиев Ерлан Балмаханбетович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ _____ год
(подпись, дата)

М.П.