ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» акимата г.Костаная
ГУ «Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата г. Костаная

ПРОТОКОЛ
Технического совещания ГКП «КТЭК»

№_____

«17» 12 2025 года

Председатель: Аужанов А.К. – директор ГКП «КТЭК»
Секретарь: Альчимбаев Т.К.
Участвовали:
Плотников В.В. – заместитель директора-главный инженер ГКП «КТЭК»
Кошеков Н.С. – заместитель главного инженера ГКП «КТЭК»
Курбанов Ф.А. – Начальник Котельная №3 ГКП «КТЭК»
Столяренко Ю.Ю. – заместитель начальника Котельная №3 ГКП «КТЭК»
Кудайбергенова А.А. – начальник юридического отдела ГКП «КТЭК»
Бекбаулов С.А. – начальник группы по ремонту Котельная №3 ГКП «КТЭК»

Повестка дня:

Заключение договора на оказание услуги по проведению ремонта электродвигателя на 630 кВт, на сетевой насос.

Выступили:

Плотников В.В., Кошеков Н.С., Кудайбергенова А.А., Курбанов Ф.А., Столяренко Ю.Ю., Бекбаулов С.А.:

С целью проведения ремонтных работ электродвигателя на 630 кВт, на сетевой насос. Так как в ходе эксплуатации было обнаружено, что пазовые клинья обмотки электродвигателя марки А4-400 выскочили из посадочных мест. В виду прохождения отопительного сезона необходимо произвести ремонт – аварийно. Для восстановления работоспособности электродвигателя необходим профессиональный ремонт, на специальном оборудовании квалифицированными специалистами.

РЕШИЛИ:

1. Необходимо произвести закуп услуги по ремонту с одного источника, аварийно, так как в нашем городе такую услугу предоставляет только одна организация ТОО “Техэнерго”.

Председатель: Аужанов А.К.

Секретарь: Альчимбаев Т.К.

Заместитель директора- Плотников В.В.

главный инженер

Заместитель главного инженера — Кошеков Н.С

Начальник Котельная №3 — Курбанов Ф.А.

Заместитель начальника Котельная №3 — Столяренко Ю.Ю.

Начальник юридического отдела — Кудайбергенова А.А.

Начальник группы по ремонту Котельная №3 — Бекбаулов С.А.