Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«22» декабря 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Газстрой» г. Уральск, ул. Конкина, 2***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Гасилина А.В.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство подводящего газопровода с. Оркен Таскалинского района ЗКО»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района», руководитель Ибраев А.Т.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет*** ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ZIGMUND», № П-00-22-01-ГСН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом № 22-Н от 21 мая 2024 г. ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления	м	8087	8087	8137	8137
подземный					
1) труба ПЭ 100 SDR11 Ø 63 х 5,8	м	8079	8079	8129	8129
надземный					
1) труба ст. Ø 57 х 3,5	м	8	8	8	8
2) ГРПШ 400-01	шт	1	1	1	1
3) задвижка Ø 50	шт	2	2	2	2
Газопровод низкого давления	**м**	1193,5	1193,5	1898	1898
надземный					

1) труба ст. Ø 89 х 3,5	м	2	2	2	2
2) труба ст. Ø 25 х 2,8	м			24	24
3) труба ст. Ø 32 х 2,8	м	19,5	19,5	-	-
4) задвижка Ø 80	шт	1	1	1	1
5) кран шар. Ø 25 приварной	шт	-	-	15	15
6) кран Ø 32 муфтовый	шт	13	13	-	-
подземный					
1) труба SDR17 Ø 90 х 5,4	м	-	-	412	412
2) труба SDR21 Ø 90 х 4,3	м	412	412	-	-
3) труба SDR17 Ø 63 х 3,8	м	760	760	760	760
4) труба SDR17 Ø 32 х 3,0	м			700	700

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	по проекту			фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

I. Газопровод высокого давления L=8137 м:

1. Подземный газопровод:

труба ПЭ100 SDR11 Ø 63 х 5,8 – 8129 м;

2. Надземный газопровод:

труба ст. Ø 57 х 3,5 – 8 м;

ГРПШ 400-01 – 1 шт;

задвижка Ø 50 – 2 шт;

II. Газопровод низкого давления L=1898 м:

1. Надземный газопровод:

труба ст. Ø 89 х 3,5 – 2 м;

труба ст. Ø 25 х 2,8 – 24 м;

задвижка Ø 80 – 1 шт;

кран шар. Ø 25 приварной – 15 шт;

2. Подземный газопровод:

труба SDR17 Ø 90 х 5,4 – 412 м;

труба SDR17 Ø 63 х 3,8 – 760 м;

труба SDR17 Ø 32 х 3,0 – 700 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2025 года***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2025 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 2,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Таскалинское ГХ ЗКПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ», Айткалиев Н.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

«QAZAQGAZ AIMAQ» АК Батыс Казакстан өңірлік филиалы Таскала аудандық басқармасы

подпись руководителя _____
подпись
дата «22» декабря 2025 г.

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***не требуется***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство подводящего газопровода с. Оркен Таскалинского района ЗКО»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Гасилин А.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись

ЖШС "Газстрой" ТОО

дата «22» декабря 2025 г.

Место печати (при наличии)