Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«23» июля 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗӘУЛІМ ШЫҢ". Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон КОРКЫТ АТА , Улица ЖЕЗКАЗГАН, 18. БИН 130940004135. Тел.: +7 777 512 09 59.**

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Бектибаев Нуржан Адилханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей на территории 56,2 га по ул. Жанакурылыс в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области (газоснабжение)»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района», Туркестанская область.**
Врио руководителя Момыналиев Еркин Сарсенбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Субподрядные организации:

а) *ТОО «КазЭнергоПроектСтрой» №24008983 от 08.02.2024 года, замдиректор_Махатов Н.Е;*

б) *ТОО "Р и А - Сервис ЛТД" № 14017718 от 24.11.2014 года., замдиректор_Жанғанаев Б.Д.;*

в) *ТОО "Аксар Строй" № 20008209 от 11.06.2020 года, директор Таукеев Н.У.;*

г) *ТОО «КазСтройАстана-2030» № 22004145 от 02.03.2022года, директор Абдезов А.;*

е) *ТОО "MMM GROUP" № 20013735 от 18.09.2020года, замдиректор Зада А.А.;*

(наименование организации, № лицензии и дата получения ,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Әсем Жоба Құрылыс" №22000334 от 13.01.2022 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района» Туркестанская область №5Н от 10.02.2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так	Единица	По проекту	Фактически

далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ПЭ труб ПЭ100 SDR11 д200х18,2мм	п.м.	125	125	125	125
ПЭ труб ПЭ100 SDR11 д160х14,6мм	п.м.	382	382	382	382
ПЭ труб ПЭ100 SDR11 д125х11,4мм	п.м.	94	94	94	94
ПЭ труб ПЭ100 SDR11 д90х8,2мм	п.м.	882	882	882	882
ПЭ труб ПЭ100 SDR11 д63х5,8мм	п.м.	9782	9782	9782	9782
ГРПШ- 15-2ВУ1-1 шт	шт.	1	1	1	1
ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4	шт.	261	261	261	261
ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4	шт.	46	46	46	46

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **не предусматривается**

(*факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	Жилая		общая	жилая
Кабинеты здание						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **В строительстве газопровода среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50538-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91; Протяженность газопровода среднего давления из ПЭ труб ПЭ100 SDR11 составляет 11265,0 п.м, в том числе д200х18,2мм- 125 м, д160х14,6 мм - 382 м, д125х11,4мм - 94,0 п.м; д90х8,2мм – 882,0 п.м.; д63х5,8мм – 9782,0 п.м.. Для снижения давления газа со среднего на низкое предусмотрена установка индивидуальных газорегуляторных пунктов типа ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 – 261 шт, ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 – 46 шт. количество домов 568.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2025 года;
месяц, год
окончание работ июль 2025 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяца;
фактически: 2 месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.
_____
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
_____.
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЗӘУЛІМ ШЫҢ» БИН 130940004135**
считает объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей на территории 56,2 га по ул. Жанакурылыс в селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области (газоснабжение)»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЗӘУЛІМ ШЫҢ» БИН 130940004135**

Директор – **Бектибаев Нуржан Адилханович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.