Директору Филиала
«Енбек-Жаугашты»
РГП «Енбек»
Айханову С.К.
От ПУ№3-6
п. Заречный

Аварийный акт
от 27 ноября 2025 года

Мы нижеподписавшиеся:заместитель начальника Учреждения №57 Сарбасов А.С., начальник участка №3-6 Абышев М.Т., страший мастер производственного участка ПУ№3 Куванышбаев Д.Е., составили акто, о том что 19-00 часов вечера 27 ноября 2025 года было авария на территори промзоны в КНС , произошла протечка канализационного резервуара в двух местах, Фекальные воды разливаются, задвижка вышла из строя и не закрывается.

Было произведено остановка КНС.

Заместитель начальника Учреждения №57		Сарбасов А.С.
Начальник ПУ№3-6		Абышев М.Т.
Старший мастер ПУ№3		Куванышбаев Д.Е.