№ 501-08-13/6 от 05.01.2026

«АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ АКТИВТЕР ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ГОРОДА АСТАНЫ»

010000, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, № 11,
тел.: 7 (71725) 57315

010000, город Астана, ул. Бейбитшилик,№ 11,
тел.: 7 (71725) 57315

ТОО «КЭМ-Автоматика»

Государственное учреждение «Управление активов и государственных закупок города Астаны» *(далее – Управление)*, на Вашу жалобу за № 273932 от 30 декабря 2025 года, касательно открытого конкурса № 15835696-1 «Капитальный ремонт турбогенератора ТФ-125-2УЗ, ст.№ 4 ТЭЦ-2 для АО «Астана-Энергия» на 2026 год» в рамках своей компетенции, сообщает следующее.

Согласно пп. 1 п. 212 Правил осуществления государственных закупок № 687 от 9 октября 2024 года *(далее – Правила)* потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям:

несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору.

По результатам изучения заявки АО «Казремэнерго» установлено:

Материальный ресурс «Станок динамической балансировки для роторов массой не менее 55 тн не более 65 тн – 1 ед» – заявленный «Станок балансировочный маятникового типа СБ-60» соответствует квалификационным требованиям в части массы роторов не менее 55 т и не более 65 т. Согласно Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 инвентарная карточка учета долгосрочных активов является первичной бухгалтерской документацией, что подтверждает наличие материального ресурса.

Материальный ресурс «Виброметр. Диапазон измерения: (5-700) мкм; (1-70) мм/с; (10-1000) Гц – 1 ед» – заявленный «Виброметр ВК-5М» согласно паспорта оборудования изготовлен 14 ноября 2011 года имеет срок службы –

Дата: 05.01.2026 14:05. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

6 лет (до 13 ноября 2017 года), что не соответствует требованиям конкурсной документации.

Таким образом, конкурсной комиссией заявка потенциального поставщика АО «Казремэнерго» допущена не обоснованно и подлежит отклонению.

Одновременно, сообщаем, что согласно п.6 ст.100 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан *(далее – АППК)* в случае несогласия с решением органа, рассматривающего жалобу, участник административной процедуры праве обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в другой орган, рассматривающий жалобу, или в суд.

Заместитель руководителя **Ж. Даулетов**

✍ ***Ж**. Мұхат*
55-74-38
zh.mukhat@astana.kz

Дата: 05.01.2026 14:05. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Согласовано
05.01.2026 13:38 Нуртазин Данияр Ерсинович

Подписано
05.01.2026 13:45 Даулетов Жандос

Дата: 05.01.2026 14:05. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 501-08-13/6 от 05.01.2026 г.
Организация/ отправитель	УПРАВЛЕНИЕ АКТИВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ГОРОДА АСТАНЫ
Получатель (-и)	ДРУГИЕ
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: Нуртазин Данияр Ерсинович без ЭЦП Время подписи: 05.01.2026 13:38
	Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" Подписано: ДАУЛЕТОВ ЖАНДОС MIIRugYJ...SBQNHXcn/ Время подписи: 05.01.2026 13:45
	Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны" ЭЦП канцелярии: АУҒАНБЕК ӘЙГЕРІМ MIISBAYJ...9JwNllaA= Время подписи: 05.01.2026 14:04

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Дата: 05.01.2026 14:05. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП