«Алматы қаласы Бостандық ауданында Егізбаев көшесі 9 мекенжайында 2500 оқушыға арналған мектеп салу»
(сыртқы инженерлік желілерсіз)
Жұмыс жобасы бойынша
24.09.2024 ж. № 02-0159/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Samruk-Kazyna Construction» акционерлік қоғамы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«DP Engineering Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Алматы қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 02-0159/24 от 24.09.2024 г.
(положительное)

на Рабочий проект
«Строительство школы по улице Егизбаева 9» на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы»
(без наружных инженерных сетей)

ЗАКАЗЧИК:
Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«DP Engineering Group»

г. Алматы

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство школы по улице Егизбаева 9» на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы» (без наружных инженерных сетей).

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 01.08.2024 г. № 01-1481.
Примечание:
Ранее филиалом РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы был рассмотрен рабочий проект «Строительство школы по улице Егизбаева 9» на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы» (без наружных инженерных сетей), с выдачей отрицательного заключения № 02-0077/24 от 16 мая 2024 года.
Ранее ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ» был рассмотрен рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации по строительству подъездной дороги к строящейся школе на 2500 мест по улице Егизбаева 9, с выдачей положительного заключения № ARCH-0011/24 от 11 сентября 2024 года.
Ранее ТОО «Алматинская Экспертиза Проектов» был рассмотрен рабочий проект «Многоквартирный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Егизбаева, 9Д. Наружные инженерные сети, с выдачей положительного заключения № АЛЭРО-0007/24 от 10 июня 2024 года.

4. ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «DP Engineering Group», лицензия от 26.01.2022 г. ГСЛ № 006175 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование по объекту: «Строительство школы по улице Егизбаева 9» на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы» (согласно Постановлению Правительства № 963 от 30 ноября 2022 года), приложение № 4 к договору № 120 от 30 июня 2023 года, утвержденное заместителем Председателя Правления по реализации национального проекта и региональному развитию АО «Samruk-Kazyna Construction», от 30 июня 2023 года;
договор № 120 закупки комплексных работ по проектированию и строительству объекта «Строительство школы по улице Егизбаева 9 Бостандыкского района города Алматы» (под ключ), заключенный между Акционерным обществом «Samruk-Kazyna Construction» (Заказчик) и Консорциум в составе ТОО «Bazis Construction», АО «НГСК КазСтройСервис», ТОО «Умирзак» и ТОО «DP Engineering Group», от 30 июня 2023 года;
договор № 7098/23-ШкЕгз на разработку проектной документации по проекту «Строительство школы по улице Егизбаева 9 Бостандыкского района города Алматы» (под ключ), заключенный между ТОО «Bazis Construction» (Заказчик) и ТОО «DP Engineering Group» (Генеральный проектировщик), от 14 июля 2023 года;

кадастровый паспорт объекта недвижимости на земельный участок по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Егизбаева, уч. 9, регистрационный код адреса: 2201300115806194, кадастровый номер земельного участка 20:313:033:468, площадь земельного участка 4,0344 га, целевое назначение земельного участка: для строительства объекта образования, выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы по состоянию на 03 января 2024 года, № 002251713407;

выписка из постановления акимата города Алматы о предоставлении права временного возмездного землепользования на земельные участки по адресу: Бостандыкский район, ул. Егизбаева, 9 с площадью 4,0540 га, от 21 июля 2023 года № 3/370-424;

договор о временном безвозмездном землепользовании, заключенный между КГУ «Управление земельных отношений города Алматы» и АО «Samruk-Kazyna Construction», от 31 июля 2023 года № 2620;

соглашение от 09 ноября 2023 года о внесении изменений в Договор о временном безвозмездном землепользовании, от 31 июля 2023 года № 2620;

архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) объекта «Строительство школы на 2500 мест по улице Егизбаева, 9», выданное Коммунальным государственным учреждением «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы», от 07 апреля 2023 года № KZ09VUA00870686;

архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) объекта «Строительство школы на 2500 мест по улице Егизбаева, 9» в Бостандыкском районе города Алматы (дополнение к ранее выданному АПЗ № KZ09VUA00870686 от 07.04.2023 г.), выданное Коммунальным государственным учреждением «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы», от 01 февраля 2024 года № KZ03VUA01067995;

фрагмент генерального плана г. Алматы (Постановление Правительства РК № 349 от 03.05.2023 г.), номер участка – 36040120а, кадастровый номер: 20-313-033-468, адрес участка: ул. Егизбаева, 9;

фрагмент проекта детальной планировки Бостандыкского района в границах севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Навои, восточнее реки Большая Алматинка, южнее проспекта Абая, южнее улицы Сатпаева, западнее улицы Розыбакиева (Постановление акимата города Алматы № 4/720 от 29.12.2023 г.);

ситуационная схема: ул. Егизбаева, 9;

эскизный проект «Строительство школы на 2500 мест по улице Егизбаева, 9» в Бостандыкском районе города Алматы, выполненный ТОО «DP Engineering Group», в 2023 году;

эскизный проект «Строительство школы на 2500 мест по улице Егизбаева, 9» в Бостандыкском районе города Алматы (дополнение к согласованному эскизному проекту, от 05.09.2023 г. № KZ72VUA00970141), выполненный ТОО «DP Engineering Group», в 2024 году;

перечень оборудования, мебели и инвентаря для объекта: «Строительство школы по улице Егизбаева Бостандыкского района города Алматы», согласованный ТОО «DP Engineering Group», ТОО «Bazis Construction» и утвержденный первым заместителем председателя АО «Samruk-Kazyna Construction», от 25 июля 2024 года;

сводка материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе, по объекту: «Строительство школы по улице Егизбаева Бостандыкского района города Алматы», утвержденный заместителем председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction», от 24 сентября 2024 года;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекту «Строительство школы на 2500 мест по улице Егизбаева, 9» в Бостандыкском районе города Алматы, выполненный ТОО

«Desing Concept» (государственная лицензия № 12023344, от 19 ноября 2012 года, с приложениями к государственной лицензии № 001 на 2 страницах от 19 ноября 2012 года и № 002 на 2 страницах от 15 мая 2015 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», Акимат города Алматы), в 2023 году, заказ 07/05.06.2023;

топографическая съемка М 1:500 Бостандыкский район, ул. Егизбаева, 9 (планшет К-22-2,3,6,7), составленная ТОО «Desing Concept», от 22 мая 2023 года, и внесенная в базу данных КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» от 13 июня 2023 года № 1899 и с нанесением красной линии от 19 июня 2023 года № ЗТ-2023-01074991;

рекомендуемое штатное расписание, согласованное вице-министром Министерства просвещения РК и утвержденное заместителем Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО «Samruk-Kazyna Construction», без даты;

протокол дозиметрического контроля на земельный участок по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Егизбаева, 9, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 03 октября 2023 года № 333/1;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе на земельный участок по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Егизбаева, 9, выданный Испытательной лабораторией ТОО «ТумарМед», от 03 октября 2023 года № 333/2;

письмо Постоянно действующей комиссии по деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов, от 04 октября 2023 года № 1167 - о том, что общеобразовательная школа на 2500 мест, высотой 13,8 м, расположенная по адресу: г. Алматы, Бостандыкскийй район, ул. Егизбаева, дом 9, не подлежит согласованию, так как не попадает под требования п. 7, п.п.1, Постановления правительства РК от 12 мая 2011 года № 504, и не требуется получение разрешения от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации;

письмо КГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы», от 26 октября 2023 года № ЗТ-2023-02118158 - о том, что по объекту «Строительство комфортной школы», расположенной по адресу: г. Алматы, ул. Егизбаева, 9 на сегодняшний день, работы по вырубке деревьев завершены, по вышеуказанному адресу зеленые насаждения отсутствуют;

письмо РГУ «Республиканская научно-педагогическая библиотека» Министерства просвещения Республики Казахстан, от 21 ноября 2023 года № 148 – подтверждение согласия на расчет, вычисленный методом экстраполяции, количество единиц хранения, общее количество читательских мест на библиотеку;

письмо Министерства просвещения Республики Казахстан, от 23 ноября 2023 года № 01-3-09-4/6807-И – перечень разъяснений к пунктам заданий на проектирование;

письмо Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, от 23 ноября 2023 года № 24-02-24/39016 - о возможности применения экструзионного пенополистирола в качестве теплоизоляционного материала для покрытий, чердачных перекрытий, перекрытий над проездами, подвалами и подпольями под цементно-песчаный раствор, при обязательном выполнений требований по обеспечению влажностного состояния ограждающей конструкции, согласно главе 10, СП РК 2.04-107-2022;

письмо Министерства Просвещения Республики Казахстан от 22 февраля 2024 года № 736-9-1162-1262-921-173-320/09 (на письма: № 06-1/129 от 08 января 2024 года, № 06-1/589 от 12 января 2024 года, № 06-1/1499 от 31 января 2024 года, № 06-1/1697 от 07 февраля 2024 года, № 06-1/1875 от 09 февраля 2024 года) – о том, что если задание на проектирование противоречит строительным нормам и правилам, что может помешать процессу обучения и

вызвать дискомфорт, просим руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, регулирующими эти вопросы;

письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан», от 29 февраля 2024 года № ЗТ-2024-03279024 о том, что строящийся объект, расположенный по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Егизбаева, 9, находится в радиусе 1,2 км. от пожарного депо №1, расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Гагарина, 153. Расстояние от пожарного депо по маршруту следования составляет 1,8 км;

письмо КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы», от 19 апреля 2024 года № ЗТ-2024-03776355 - о том, что на земельном участке, расположенном по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, ул. Егизбаева, 9, стационарно-неблагополучные очаги сибирской язвы и скотомогильники отсутствуют в радиусе 1000 м;

письмо ТОО «DP Engineering Group» от 24 апреля 2024 года № 192 – о том, что по объекту «Строительство школы по улице Егизбаева, 9 на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы», согласно таблицы В.4 СП РК EN 1990:2002 для зданий повышенного уровня ответственности, контроль за качеством проектирования и проведение параллельных расчетов выполнены третьей стороной, не зависящей от организации-разработчика проекта, выполнены ТОО «САНА ЖОБАЛАУ»;

письмо АО «Samruk-Kazyna Construction», от 04 января 2024 года исх. № 06-1/26 - о том, что всю исходно-разрешительную документацию, выданную с наименованиями, отличающимися от наименования данного проекта считать действительной для данного проекта;

письмо АО «Samruk-Kazyna Construction» от 15 апреля 2024 года № А-222 - о том, что транзитные сети, проходящие на участке строительства, будут включены в состав проекта выноса и реализации наружных инженерных сетей;

письмо АО «Samruk-Kazyna Construction» от 24 сентября 2024 года № 06-1/12357 - о том, что обязуются произвести вынос инженерных сетей по рабочему проекту «Строительство школы по улице Егизбаева, 9 на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы» до начала реализации проекта;

письмо ТОО «DP Engineering Group», от 03 мая 2024 года № 211 – обоснование площадей для объекта «Строительство школы по улице Егизбаева, 9 на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы»;

письмо АО «Samruk-Kazyna Construction», от 10 мая 2024 года № 06-1/5363 - о том, что в целях своевременной реализации национального пилотного проекта в области образования «Комфортная школа», Общество не возражает сокращению сроков строительства с применением трехсменной работы в рамках законодательства Республики Казахстан;

письмо АО «Samruk-Kazyna Construction», от 16 мая 2024 года № 06-1/5687 - о том, что по объекту: «Строительство школы по улице Егизбаева, 9 на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы», согласно топосъемки отсутствуют ЛЭП и санитарные зоны, связанные с ними на объекте и прилегающей территории к объекту;

письмо АО «Samruk-Kazyna Construction», от 03 июля 2024 года. № 06-1/8324 - о том, что источник финансирования строительства объекта – государственные инвестиции;

письмо АО «Samruk-Kazyna Construction», от 16 июля 2024 года № 06-1/9003 – о том, что по рабочему проекту «Строительство школы по улице Егизбаева, 9» на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы» (без наружных инженерных сетей) начало строительства – июль 2023 года;

письмо АО «Samruk-Kazyna Construction» от 21 сентября 2024 года № 06-1/12172 – о том, рабочий проект «Строительство школы по улице Егизбаева 9» на 2500 обучающихся в

Бостандыкском районе города Алматы» необходимо рассматривать как проект повторного применения. Согласно п.8.2.66.4 НДЦС РК 8.01-08-2022 затраты на непредвиденные работы необходимо принять равными 2% от стоимости строительства;

письмо АО «Samruk-Kazyna Construction» от 23 сентября 2024 года № 06-1/12205 – о том, что по объекту «Строительство школы по улице Егизбаева, 9 на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы», Расчетная предельная стоимость строительства с применением укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений действующей сметно-нормативной базы составляются на этапе планирования (обоснования инвестиций) в объекты строительства в целях контроля стоимости строительства при определении лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию проекта, и в целях контроля стоимости строительства при определении расчетной предельной стоимости строительства из общей площади застройки исключаются площади застройки школ, так как при применении данного расчета уменьшается лимит средств заказчика на реализацию проекта;

письмо ТОО «Bazis Construction», от 17 сентября 2024 года № 01-01/357 - о том, что контроль за качеством проектирования и проведение параллельных расчетов с использованием независимой (альтернативной) сертифицированной расчетной программы выполнены третьей стороной - ТОО «САНА ЖОБАЛАУ» (лицензия ГСЛ № 17021606 от 22.12.2017 г., I-категория);

письмо АО «Samruk-Kazyna Construction» № 06-1/12354 от 24 сентября 2024 года – о том, что по рабочему проекту «Строительство школы по улице Егизбаева, 9 на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы») транспортировка грунта принимается на 12 км;

график производства работ по «Строительство школы по улице Егизбаева, 9 на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы», согласованный ТОО «Bazis Construction», утвержденный первым заместителем председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction» от 23 сентября 2024 года.

Технические условия:

ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы, от 26 февраля 2024 года № 05/3-424 – на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта: комфортная школа на 2500 мест по адресу: Бостандыкский район, ул. Егизбаева, 9;

ТОО «Алматинские тепловые сети», от 26 января 2024 года № 15.3/1259/24-ТУ-Ц-3 – на подключение к тепловым сетям 3-х этажной школы на 2500 мест с подвалом, расположенной по адресу: Егизбаева, дом 9;

АО «Алатау Жарық Компаниясы», от 11 сентября 2023 года № 32.2-6318 – на постоянное электроснабжение объекта «Строительство комфортной школы на 2500 мест», расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Егизбаева, уч. 9;

Департамент эксплуатации сети доступа Алматы Объединения «Дивизион Сеть» АО «Қазақтелеком», от 28 марта 2024 года № ТУ-04-38/т-А – продление технических условий № ТУ-04-07/т-А от 24 марта 2023 года на телефонизацию комфортной школы на 2500 мест, расположенной по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Егизбаева, 9.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование эскиза (эскизного проекта) письмо № KZ72VUA00970141 от 05 сентября 2023 года (на заявление от 22.08.2023 г. KZ76SEP00789853), выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы»;

согласование эскиза (эскизного проекта), письмо № KZ68VUA01071190 от 07 февраля 2024 года (на заявление от 24.01.2024 г. № KZ06SEP00899753), выданное КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы»;

согласование рабочего проекта «Строительство школы по улице Егизбаева, 9» на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы, письмо № 06-1/8324 от 03 июля 2024 года, выданное Акционерным обществом «Samruk-Kazyna Construction».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Егизбаева, дом 9.
Сейсмичность района: 9 баллов.
Сейсмичность площадки: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Специальные инженерные мероприятия	Омарова З.	KZ76VJE00022691	Соответствует
2	Технологическая часть	Жабаева А.К.	KZ72VJE00024315 KZ77VJE00069330	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Омарова З.	KZ76VJE00022691	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Саматова Н.Я.	KZ64VJE00082271	Соответствует
5	Автоматическое Газовое Пожаротушение	Смагулова Л.Т.	KZ02VJE00023344	Соответствует
6	Архитектурные решения	Абайбекова А.Т.	KZ07VJE00048862	Соответствует
7	Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование	Казыбекова А.С.	KZ44VJE00023364	Соответствует
8	Конструктивные решения	Омарова З.	KZ76VJE00022691	Соответствует
9	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Смагулова Л.Т.	KZ02VJE00023344	Соответствует

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
10	Водоснабжение, канализация, очистные сооружения	Журтубаева Г.Е.	KZ55VJE00023360	Соответствует
11	Организация строительства	Кожакулов Б.К.	KZ17VJE00023365	Соответствует
12	Электротехническая часть, электрооборудование	Смагулова Л.Т.	KZ02VJE00023344	Соответствует
13	Сметный раздел	Кожакулов Б.К.	KZ17VJE00023365	Соответствует
14	Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.	Шуваев Д.В.	KZ33VJE00078561	Соответствует
15	Генеральный план	Абайбекова А.Т.	KZ07VJE00048862	Соответствует
16	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алькенова Ж.К.	KZ54VJE00029489	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 9.1.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая площадь участка	га	4,0344	4,0344
2	Площадь в границах школы	м²	40180	40180
3	Площадь застройки	м²	10158,5	10158,5
4	Площадь покрытий	м²	16655	16655
5	Площадь озеленения	м²	8491,5	8491,5

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
6	Отсыпка щебнем свободной территории	м²	4875	4875
7	Мощность	учащ.	2500	2500
8	Этажность здания	этаж	1;3	1;3
9	Общая площадь здания	м²	33547,4	33547,4
10	Полезная площадь здания	м²	21994	21994
11	Строительный объем	м³	131416,9	131416,9
12	Строительный объем ниже отм 0.000	м³	23576,3	23576,3
13	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	14127,339	12523,375
13.1	СМР	млн. тенге	9954,322	8922,836
13.2	оборудование	млн. тенге	2122,418	1755,335
13.3	прочие затраты	млн. тенге	2050,599	1845,204
14	Продолжительность строительства	мес.	18,0	18,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Строительство школы по улице Егизбаева 9» на 2500 обучающихся в Бостандыкском районе города Алматы» (без наружных инженерных сетей) соответствует требованиям нормативных правовых актов

и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Заказчику в процессе реализации рабочего проекта требуется разработать рабочий проект наружных инженерных сетей и получить необходимые согласования в установленном порядке.

6. Заказчику до начала реализации рабочего проекта требуется разработать рабочий проект выноса инженерных сетей и получить необходимые согласования в установленном порядке.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Алматы қаласы Бостандық ауданында Егізбаев көшесі 9 мекенжайында 2500 оқушыға арналған мектеп салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз) Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Тапсырыс берушіге жұмыс жобасын іске асыру барысында сыртқы инженерлік желілердің жұмыс жобаларын әзірлеп, белгіленген тәртіпте қажетті келісімдерді алу талап етіледі.

6. Тапсырыс берушіге жұмыс жобасын іске асыруды бастағанға дейін инженерлік желілерді шығару жұмыс жобасын әзірлеп және белгіленген тәртіппен қажетті келісімдерді алу талап етіледі.

Лекеров С.О.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Рахманкулов А.Ж.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Манапбаева Л.Б.

И.о. начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Жабаева А.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Казыбекова А.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Алькенова Ж.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Саматова Н.Я.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Кожакулов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Шуваев Д.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Журтубаева Г.Е.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Абайбекова А.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Смагулова Л.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы

Омарова З.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» в городе Алматы