«Утверждаю» :

Заведующий ГККП Ясли-сад № 17
«Акжелкен» : Турдашева Р.Г.

Дефектный акт.

Мы , нижеподписавшаяся комиссия , в составе заведующей ГККП Ясли-сада № 17 «Акжелкен» Турдашевой Р.Г, методиста Джумалиевой А.А, завхоза Кумаровой Б.Н, рабочего по обслуживанию здания Кабдыгалиева Б.Ш, председателя Профкома Рамазановой Г.Б, бухгалтера Куаныш Р.А, воспитателя Сисенгалиевой У.Ж. составили настоящий акт о том что в ГККП Ясли-саде № 17 «Акжелкен» сечатый фильтр системного отопления вышел из строя, заржавел, болты сгнили, снятию не подлежат, капает и требует срочной замены, демонтаж существующего на новый, а так же замена соединении резбовых прокладок.

Заведующей ГККП Ясли-сада № 17 «Акжелкен» Турдашева Р.Г

Методист ГККП Ясли-сад № 17 «Акжелкен» : Джумалиева А.А.

Завхоз ГККП Ясли-сад №17 «Акжелкен» Кумарова Б.Н.

Рабочий по обслуживанию здании ГККП Ясли-сад №17 Кабдыгалиев Б.Ш.

Председатель Профкома ГККП Ясли-сад №17 «Акжелкен» : Рамазанова Г.Б.

Бухгалтер ГККП Ясли-сад №17 «Акжелкен» : Куаныш Р.А.

Воспитателя ГККП Ясли-сад №17 «Акжелкен» : Сисенгалиевой У.Ж.