УТВЕРЖДАЮ
Аким Иргелинского
сельского округа
_____Камалбек А.
«____» _____ 2026 год

Техническая спецификация
«Обслуживание уличного освещения по Иргелинского сельскому округу Карасайского района Алматинской области»

Общее количество обслуживаемых опор по Иргелинского сельскому округу: 1291 штук, в селах: Иргели, Кемертоган, Коксай, ЖК Асыл Арман протяженность – 31,1 км.

При эксплуатации линий наружного освещения потенциальному поставщику необходимо руководствоваться Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами техники безопасности.

При эксплуатации и текущем ремонте линий наружного освещения, с учетом соблюдения соответствующих технических условий, необходимо осуществлять:

- обслуживание линий наружного освещения
- обслуживание осветительной арматуры сетей наружного освещения
- обслуживание устройства крепления осветительных приборов, воздушных и кабельных электролиний наружного освещения, опор, кронштейнов, тросовых растяжек, траверс;
- обслуживание системы централизованного управления сетями наружного освещения;
- обеспечение регламентированного режима работы и поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения;
- внедрение новейших сберегающих технологий, применяемых в мировой практике в вопросах освещения и светового оформления.

Для проведения работ по содержанию сетей наружного освещения необходимо иметь:

-специализированный автотранспорт (включая автогидроподъемники), вспомогательное оборудование по ремонту осветительной арматуры и автотранспорта;

- квалифицированный штат ИТР и обслуживающий персонал с соответствующей группой допуска к электроустановкам с напряжением до 1 кВ и выше;

1. Для выполнения данной услуги поставщики должны имеет в наличии оборудование, машины и механизмы, а также квалификационную подготовку основных работников, позволяющих выполнить работы в установленные сроки с надлежащим качеством.

Перечень работ по обслуживанию уличного освещения Карасайского района	*Единицы измерения*	*количество*
Замена ламп ДРЛ 616	штук	По мере необходимости
Замена ламп ДНаТ 616	штук	По мере необходимости
Замена светильников РКУ-616	штук	По мере необходимости
Замена светильников ЖКУ-616	штук	По мере необходимости
Замена светильников LED	штук	По мере необходимости
Замена опор уличного освещения	штук	По мере необходимости
Замена зажимов SLIP 12.1	штук	По мере необходимости
Замена эл.счетчиков Дала TX60A	штук	По мере необходимости
Замена автомата 3 фазного	штук	По мере необходимости

Замена контактора КМЭ	штук	По мере необходимости
Замена пусковых и таймерных установок оборудования	штук	По мере необходимости
Замена щита ЩМП	штук	По мере необходимости
Замена кабеля СИП 4х16	метр	По мере необходимости
Замена дросселя	штук	По мере необходимости
Замена кабеля АВВГ 2х2,5	метр	По мере необходимости
Замена провода ПВС 3х1,5	метр	По мере необходимости
Замена поддерживающего зажима SO270	штук	По мере необходимости
Покраска опор выборочно	штук	По мере необходимости
Замена прокалыв.зажима SLIP50	штук	По мере необходимости
Выправка опор	метр	По мере необходимости
Восстановление сбитых опор	штук	По мере необходимости
Обслуживание трансформаторной подстанции 10/0,4кВ	штук	По мере необходимости
Предоставление показаний приборов учета	усл.	Ежемесячно не позднее 25 числа месяца
Устранение короткого замыкания	усл.	По мере необходимости
Устранение обрыва кабеля	усл.	По мере необходимости

2. При завершении всех работ механизмы, приспособления, средства, оборудование подлежат демобилизации.
3. Во время проведения работ спец. техника не должна закрывать проезжую часть, препятствовать передвижению транспорта.
4. Предоставление гарантий на качественное оказание услуг.
5. На объекте должен осуществляться контроль качества работ и ведение всей необходимой производственной и исполнительной документации.
6. Стоимость сопутствующих услуг рассматривается конкурсной комиссией, как включенная в цену конкурсной заявки.
7. Сроки оказания услуг до 31.12 2026 года.

Потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:
1. Наличие разрешения (уведомления) на выполнение работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.
В случае если выполнение работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления необходимо заполнить следующие сведения.
No п/п Наименование разрешения (уведомления)
1 Не обязательно
*** Если выполнение работ не требует получения соответствующего разрешения, направления, уведомления, то данные сведения не заполняются.**
2. Отсутствие налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячногорасче тного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов).
3. Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации.
4. Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов.

Материальные ресурсы	*количество*	
Экскаватор-погрузчик	1	
Микроавтобус	1	
Автогидроподъемник АГП	3	
Электроприборы и приспособления	2 (комплекта)	

Сварочный агрегат	1	
Манипулятор	2	
Бортовой грузовик	1	
Автомашина Ямобур	1	
Трудовые ресурсы	*Человек*	
Инженер электрик V разряда по группе электробезопасности	1	
Техник-электрик III разряда по группе электробезопасности	2	
Электромонтеры V, VI разряда по группе электробезопасности	5	
Газоэлектросварщик	1	
Водители	5	
Специалист по технике безопасности	1	

Техническую спецификацию составил: Кенжебай А.