Государственное коммунальное предприятие
«Боровское ЖКХ-2016» государственного
учреждения «Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Мендыкаринского района»
акимата Мендыкаринского района
БИН 160740024717
ИИК KZ066010221000301358
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
КБЕ 16

РАСЧЕТ

количество потребляемой тепловой энергии за отопительный период 2026 г.

ГККП "Боровская школа искусств"

	Содержание	Ед. изм	Кабинеты Кол-во	всего
1	Общий объем здания по наружному обмеру (по ЦПН)	м³	7328,4	7328,4
2	Температура внутренняя средняя	° С	18	18
3	Удельная тепловая характеристика		0,35	0,35
4	Расчетная температура наружного воздуха	° С	-35	-35
5	Отопительный период (расчет)	сутки	212	212
		часов	5088	5088
6	Внутренняя площадь отапливаемого помещения	м²	1477,1	1477,1
7	Q расход теплоты на отопление с учетом расхода теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха на отопительный сезон всего здания	Гкал	663,29	663,29
8	Занимаемая отапливаемая площадь	м²	932,1	932,1
9	Q расход теплоты на отопление с учетом расхода теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха за отопительный период на занимаемую площадь	Гкал	418,558	**418,558**
10	Стоимость 1 Гкал (в т.ч. НДС 16%)	тенге		**25187,09**
11	**Сумма всего на отопительный период**	тенге		**10542258,02**

И.о.директора ГКП "Боровское ЖКХ-2016" **Каплун А.А.**

Бухгалтер **Алёшина А.А.**