Утвержден приказом
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 №53
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №123

«25» 06 2025 года

Заказчик КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области», руководитель Джатканбаев К.Е., БИН 050140008868, телефон 87263521599, Жамбылская область, Жуалынский район, с. им.Б.Момышулы, Жамбыла , 12

наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «» 2025 г.
ТОО «Құрылыс-2015», директор - Абильдаев С.Б., Жамбылская область, г.Тараз, ул. Байзак батыра, №176В, БИН 150140015378, телефон 87017352327.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «» 2025 г., ТОО «КДК Инжиниринг», эксперт –Бегелтаев Б.О., №KZ09VJE00038544, №KZ25VJE00038547, №KZ52VJE00038546, от 05.06.2018 года, БИН 160440014907, телефон 87754160059

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
« » 2025 г., ТОО «Kaz Internation Company», эксперт–Джанаев А.О., №23016480 от 21.07.2023г, в соответствии с приказом №2 от 03.03.2025 года, БИН 210740007671, телефон 87077714493.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов/Строительство внутриквартального газопровода в селе Дарбаза Биликульского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области», уровень ответственности - II (нормальный) технически несложный

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район, с. Дарбаза

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической

документации «___» _____ 20__ года, дата ознакомления, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение КГУ «Аппарат акима Биликольского сельского округа Жуалынского района, Жамбылской области» от «19» ноября 2021 года №24____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от 19.11.2021г №24 КГУ «Аппарат акима Биликольского сельского округа Жуалынского района, Жамбылской области»_____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работы БН от 18.04.2025 года КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области»

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур», №00167 от 10.06.2005 года_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Гео Нұр» №ГЕОЭСП-0016/22 от 12.09.2022 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «21» апреля 2025 года;

месяц, год

окончание работ «01» сентября 2025 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Точка врезка от проектируемый газопровод низкого давления от ранее проектируемым ГРПШ после задвижки Ду50мм. В данном разделе проекте предусматривается прокладка внутриквартального газопровода низкого давления Р=0,005Мпа в н.п. Дарбаза.

При пересечении внутриквартального газопровода низкого давления Р=0,005Мпа с гравийной автодорогой местного значения, заключается в полиэтиленовых футлярах ПЭ100 SDR11 открытым методом. К концу футляра устанавливается контрольная трубка с выводом под ковер. Газопровод низкого давления запроектированы подземным из полиэтиленовых труб Ø140х12,7=457,0м, Ø110х10,0=448,0м Ø63х5,8=699,0м, Ø32х3,0=157,0м, труба из стальных труб Ø108х3,0=75,0м, Ø57х3,0=54,0м по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Подвод газопровода к жилым домам предусматривает выход газопровода из земли с помощью перехода ПЭ-сталь на 1 дома.

Проект выполнен в соответствии с СН РК 4.03-01-2011 и СП РК 4.03.101-2013 «Газораспределительные системы», МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб», требования по безопасности объектов систем газоснабжения.

Основные потребители газа. Основными потребителя газа являются:

-население (на приготовление пищи, горячей воды на хозяйственные и санитарно-гигиенические нужды, отопление).

-коммунально-бытовые учреждения (школы, д/сады и мелкие ком.бытовые объекты).

Численность населения и коммунально-бытовые учреждения приняты согласно предоставленной справки.

Потребность в природном газе. Потребности в природном газе выполнен на 100% охвата населения газоснабжением (выделенные земельные участки под ИЖС).

Предполагаемое количество жителей-127 чел. Определение расхода газа для жилых частных домов. Годовой расход газа на приготовление пищи и горячей воды: Qгод.пр.пищ=G1 xN/GCH; Qгод.пр.пищ.дом=(2400х103)х127/7600=40 105,2 м3/год. Максимальный часовой расход газа на приготовление пищи и горячей воды: Qчас.пр.пищ=Kmax/час xQгод; Qчас.пр.пищ.дом=1/1800х40 105,2=22,28м3/час

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта

(здания, сооружения, помещения) и приняты районными эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 35,497 тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ 27,937 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов/Строительство внутриквартального газопровода в селе Дарбаза Биликульского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Руководитель Джатканбаев К.Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Технический надзор

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) Бегелтаев Б.О.

аттестат №KZ09VJE00038544, №KZ25VJE00038547, №KZ52VJE00038546, от 05.06.2018 года

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «КДК Инжиниринг», Бегелтаев Б.О.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) _____ Джанаев А.О.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

2) организация

ТОО «Kaz Internation Company», Тастеміров С.Т. _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Құрылыс-2015», Абильдаев С.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода:			
	Труба из полиэтилена ПЭ100 Ø140х12,7 ГАЗ SDR11	пм	457,0	
	Труба из полиэтилена ПЭ100 Ø110х10,0 ГАЗ SDR11	пм	448,0	
	Труба из полиэтилена ПЭ100 Ø63х5,80 ГАЗ SDR11	пм	699,0	
	Труба из полиэтилена ПЭ100 Ø32х3,0 ГАЗ SDR11	пм	157,0	
	Труба стальная электросварная прямо шовная Ø108х3,0	пм	75,0	
	Труба стальная электросварная прямо шовная Ø57х3,0	пм	54,0	
	Протяженность воздушной прокладки:	-	-	
	1) на эстакадах	-	-	
	2) на опорах	-	-	
	3) безопорная прокладка	-	-	
	Количество опор	-	-	
	Протяженность подземной прокладки:	км	2,0	
	1) в проходных каналах	-	-	
	2) в полупроходных каналах	-	-	
	3) бесканальная прокладка	-	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d =	шт	-	
6	Вентили (клапан) d =	шт	--	
7	Кран проходной d =100	шт	2	
	d =20	шт	27	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	-	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	-	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Заказчик
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»
Руководитель Джатканбаев К.Е. _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор
ТОО «Kaz Internation Company» Джанаев А.О. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*