Техническая спецификация

На оказание услуг «Перезарядка огнетушителей» по КГУ ОШ№85

Потенциальный поставщик должен предоставить следующие документы для выполнения работ по перезарядке огнетушителей:

1.Паспорт на зарядную станцию

2.Сертификат соответствия на углекислоту(диоксид углерода)

3.Сертификат соответствия на порошок огнетушащий

4.Место перезарядки: Цех по перезарядке огнетушителей, оборудование по закачке порошковых и углекислотных огнетушителей.

5.Количество огнетушителей ,надлежащих к перезарядке : 30 штук

марки ОПУ 4

Требование к оказанию услуги: После подписания договора ,поставщик по оказанию услуг обязан собственными силами вывозить огнетушители для перезарядки ,а после оказания услуг возвращать на объект заказчика. Сроки перезарядки огнетушителей не должны превышать 30 календарных дней с момента передачи их исполнителю.

Передача огнетушителей должны оформляться актом приемки-передачи.

Поставщик обязан после проведения зарядки огнетушителей опломбировать запорную арматуру(краны ,клапаны и т.д.)Установленные пломбы должны быть легко снимаемыми ,для быстрого приведения в действие огнетушителя.

Поставщик обязан укомплектовать и надежно прикрепить бирки с четкими указаниями даты зарядки и даты следующей зарядки ,а также лица ее производящей

1.Призвести перезарядку огнетушителей проведение технического обслуживания огнетушителей **за счет поставщика.**

2.Замена на всех огнетушителях(индикаторов) датчиков давления **ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА**

3.Замена на всех огнетушителях раструба(рукава ,ствола на рукав)**ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА**

4.Замена наклеек, нанесением даты и года последующей перезарядке(требования к надписи ,чтобы имела свойства не стираться за период эксплуатации ,самоклеящейся ,ламинированный) **ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА**

5.Покраска всех огнетушителей, обслуживание запоррно-пусковой арматуры на огнетушителях производится **ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА**

Зам.директора по АХЧ **Калинина Г.А.**