Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53Форма

Декларация о соответствии

« ___»_____2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):ТОО«Айт-Мус Құрылыс»,
Республика Казахстан, Акмолинская область г. Косшы, ул. Коркыт Ата дом 12
(наименование организации, юридический адрес)

в лице руководителя:Қуаныш Жасұлан Қуанышұлы.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:«Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Екпенды Енбекшиказахскогорайона» (наименование, местонахождения объекта)

заказчиком,которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»,руководитель Ермаханбет Нурадин Дабылбайулы(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядными организациями:

ТОО «Казстроймонтаж Инжиниринг» Республика Казахстанг.Алматы, ул.Куприна А, дом №1А БИН 140340003914 ЛицензияГСЛ № 14014685от 01.10.2014. ДиректорСарсенбиева Назым Сарсенбиевна(фмилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Оңжа*-2002»Республика Казахстан,Алматинская обл. Карасайский р-он с. Кыргауылды ул. Жагалау д. 80БИН: 020340001170 ЛицензияГСЛ № 011695 от 15.12.2023.Директор Қуанышев Әділет Қуанышұлы (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Radiant Stroy»Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, улица Ратушного дом78, каб 304БИН 200540009508ЛицензияГСЛ № 20009291 от 29.06.2020Директор Танабекова Акжаркын Еркинбаевна

АО «Алматытелефонстрой»Республика Казахстан, г.Алматы, мкр Самгау, улица Аршалы дом58/11, БИН 950240000251ЛицензияГСЛ № 06071 от 05.02.2021гГенеральный директорИльясов МахсатТурсуматович

ТОО «Компания Жанкент» Республика Казахстанг. Кызылорда Аксуатский с.о., с. Ж.Махамбетов, ул.Усенбаев Карымсак, №40БИН 190340021456 ЛицензияГСЛ № 20015131 от 12.10.2020.Директор Ғылман Гүлфара Жанғылышбайқызы(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «GTENGINEERING» Республика Казахстанг. Шымкент, район Каратау, мкр Нурсат, №133/2 кв 21 БИН 130840021265 ЛицензияГСЛ № 0781142 от 26.12.2024.ДиректорАбдурахманов Жомарт Мухарапович

3. Проект (проектно-сметная документация):

ТОО «RedlinePro» рабочий проект Шифр 160/1-2022-ЭС

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)Государственное управление «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» , г. Есик ул. Жамбыла 21 а, (наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность и тому подобное, заполняется по всемуобъекту в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	Категория электроснабжения		III (третья)
2	Напряжение питания:	кВ	0,38/0,22
3	Расчетная мощность	кВт	283
4	Расчетный ток	А	27,3/481,1
5	Количество опор ВЛИ-10 кВ	шт	17
6	Количество опор ВЛИ-0,4 кВ	шт	130
7	Протяженность трассы ВЛЗ-10 кВ	м	0,841
8	Протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ	м	4,475
9	Количество земельных участков	шт	103
10	Количество КТПН-250-10/0,4кВ	шт	1
11	Количество КТПН-160-10/0,4кВ	шт	1
12	Количество КТПН- 63-10/0,4кВ	шт	1

Электроснабжение КТПН выполнено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от ближайшей опоры существующей ВЛ-10кВ фид.2-100и с алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИП3-1х70. На территории объекта построено ВЛИ-0,4кВ с использованием арматуры на ж/б стойках серии СВ 95-2 с подвеской алюминиевых самонесущих изолированныхпроводов марки СИП-4 4х50-0,6/1,0. Для строительство ВЛЗ-10кВ с использованием арматуры приняты опоры на ж/б стойках серии СВ 105-3,5 с подвеской алюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП-3 1х70-20.Для питания жилых домов предусмотрено арматуры ответвлении от опор ВЛИ-0,4кВ проводом марки СИП-2 2х16 и арматурой для ввода в жилые дома с установкой шкафов с электрическими счетчиками и автоматами. Учет электроэнергии выполнен в КТПН с использованием 3-х фазного счетчика активной и реактивной энергии. Для КТПН выполнены наружные контуры заземления, состоящего из вертикальных электродов, выполненных из стали диаметром 16мм длиной 3м, соединенных полосовой сталью 40х4мм. Для заземления высоковольтных опор предусмотрены вертикальные электроды и горизонтальные заземлители согласно т.п. 3.407-150.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август2024года

месяц, год

окончание работ ноябрь2025 года

месяц, год

при продолжительности строительства: 15 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства: 3 месяца;

фактически: 15 месяцев;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

8-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник ЕРЭС Кенжеев Т.Н.

_(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Екпенды Енбекшиказахского района»
(наименование объекта (комплекса)

готов к приему в эксплуатацию: гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Айт-Мус Құрылыс»
директор Куаныш Ж. К
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ «____» _____2024 г.
(подпись, дата) М.П.