от 15 января 2026 г.
№ ES-0016
г. Алматы

РГП «Казаэронавигация»
Конкурсной комиссии
Номер объявления: 15810473-1
Лот: № 79877515-ОК1

Письмо обоснование

В ответ на жалобу ТОО «СнабТехТорг» сообщаем следующее.

Согласно условиям конкурсной документации **обязательное требование о предоставлении в составе заявки технического паспорта изделия и/или технического листа подбора оборудования - отсутствует.** Доводы, изложенные в жалобе ТОО «СнабТехТорг» относительно характеристик предложенного оборудования ИП «AVV Industrial» - **документально не подтверждены и не предоставлены** (письмо запроса, технического паспорта изделия и/или технического листа подбора оборудования). В связи с этим заявка ИП «AVV Industrial» полностью соответствует требованиям конкурсной документации и подана надлежащим образом.

Предлагаемое ИП «AVV Industrial» оборудование соответствует технической спецификации Заказчика, что подтверждается заявленными в заявке техническими характеристиками.

Между тем, хотим отметить, что в заявке ТОО «СнабТехТорг» указана модель насоса **CP 125-4750/A/BAQE/37**, которая не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:

- указанная модель является устаревшей и не производится заводом-изготовителем DAB PUMPS S.p.A.; актуальная модель — CP-G 125-4750/A/BAQE/37 IE3 (артикул 1D7311GGV), является заменой и полностью идентичным насосом.
- оборудование серии CP/CP-G комплектуется исключительно только 2-полюсными электродвигателями с частотой вращения в диапазоне 2900-3000 об/мин. В данном случае, предлагаемая модель имеет **частоту вращения 2960 об/мин**, тогда как в технической спецификации Заказчика установлено требование по частоте вращения **1500 об/мин** (4-полюсный электродвигатель, частота вращения в диапазоне 1400-1500 об/мин);
- номинальный ток предлагаемого оборудования составляет **64 А** при требуемом значении Imax **70/40 А**;
- параметры питания предлагаемого оборудования составляют **400 В, 50 Гц**, при требованиях технической спецификации **380–480 / 660–725 В, 60 Гц**.
- При подборе насоса CP-G 125-4750/A/BAQE/37 IE3 выяснилось, что при номинальном напоре (H) 33,69 м, производительность в рабочей точке будет (Q): 306,1 м3/час, что является больше. Но в технической спецификации поставщика ТОО «СнабТехТорг» эти параметры не были указаны достоверно.

Вышеуказанные несоответствия предлагаемого ТОО «СнабТехТорг» оборудования - подтверждается документально техническим листом подбора насоса производителя DAB PUMPS S.p.A.

Технический лист насоса прилагается!

С уважением,
Руководитель ИП «AVV Industrial»
Ластовский Александр Александрович

A00A9X5, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Айгерим-1, ул. Сагы Ашимова 243, корпус 1.
Тел.: +7 (727) 390-20-90, +7 (727) 390-23-30, +7 (727) 390-23-31
e-mail: info@avv.kz